ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-7
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 05458

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	
Подающий тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 25			ТПТ-15-2	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.15	24	-	58,61	9,16	177,400	-	-	43,25	4,56	177,020	-	15,36	0,379	-	-	-	2,756
24.02.15	24	-	58,35	9,16	175,625	-	-	43,03	4,56	175,255	-	15,32	0,370	-	-	-	2,722
25.02.15	24	-	58,83	9,16	175,833	-	-	43,45	4,56	175,458	-	15,38	0,375	-	-	-	2,735
26.02.15	24	-	58,41	9,16	175,806	-	-	43,10	4,56	175,426	-	15,31	0,380	-	-	-	2,724
27.02.15	24	-	56,62	9,16	176,782	-	-	42,16	4,56	176,363	-	14,45	0,419	-	-	-	2,587
28.02.15	24	-	54,91	9,16	177,998	-	-	41,06	4,56	177,534	-	13,85	0,464	-	-	-	2,500
01.03.15	24	-	55,05	9,16	181,206	-	-	41,34	4,56	180,734	-	13,71	0,472	-	-	-	2,519
02.03.15	24	-	54,58	9,16	180,968	-	-	41,06	4,56	180,477	-	13,53	0,492	-	-	-	2,484
03.03.15	24	-	56,00	9,16	181,315	-	-	41,91	4,56	180,861	-	14,09	0,454	-	-	-	2,589
04.03.15	24	-	56,10	9,16	181,441	-	-	42,01	4,56	181,002	-	14,09	0,439	-	-	-	2,591
05.03.15	24	-	56,35	9,16	181,289	-	-	42,15	4,56	180,844	-	14,20	0,444	-	-	-	2,607
06.03.15	24	-	54,84	9,16	180,764	-	-	41,26	4,56	180,288	-	13,57	0,476	-	-	-	2,488
07.03.15	24	-	53,42	9,16	180,636	-	-	40,41	4,56	180,111	-	13,02	0,525	-	-	-	2,387
08.03.15	24	-	53,13	9,16	181,168	-	-	40,35	4,56	180,669	-	12,78	0,500	-	-	-	2,351
09.03.15	24	-	53,83	9,16	181,771	-	-	41,01	4,56	181,298	-	12,82	0,472	-	-	-	2,365
10.03.15	24	-	54,32	9,16	181,207	-	-	41,04	4,56	180,715	-	13,27	0,492	-	-	-	2,440
11.03.15	24	-	54,16	9,16	181,488	-	-	41,03	4,56	181,001	-	13,13	0,487	-	-	-	2,418
12.03.15	24	-	52,69	9,16	179,301	-	-	39,89	4,56	178,766	-	12,80	0,535	-	-	-	2,331
13.03.15	24	-	53,83	9,16	178,622	-	-	40,35	4,56	178,084	-	13,48	0,538	-	-	-	2,444
14.03.15	24	-	54,60	9,16	179,041	-	-	40,94	4,56	178,529	-	13,66	0,511	-	-	-	2,482
15.03.15	24	-	54,14	9,16	179,386	-	-	40,80	4,56	178,876	-	13,34	0,510	-	-	-	2,429
16.03.15	24	-	54,27	9,16	179,585	-	-	40,93	4,56	179,077	-	13,33	0,508	-	-	-	2,430
17.03.15	24	-	55,38	9,16	180,514	-	-	41,91	4,56	180,051	-	13,47	0,463	-	-	-	2,466
18.03.15	24	-	50,58	9,16	181,319	-	-	39,50	4,56	180,815	-	11,09	0,504	-	-	-	2,045
19.03.15	24	-	50,64	9,16	177,836	-	-	39,27	4,56	177,335	-	11,37	0,501	-	-	-	2,057
20.03.15	24	-	48,36	9,16	173,996	-	-	37,75	4,56	173,467	-	10,61	0,529	-	-	-	1,880
21.03.15	24	-	51,59	9,16	172,844	-	-	38,73	4,56	172,290	-	12,86	0,555	-	-	-	2,258
22.03.15	24	-	55,82	9,16	174,197	-	-	40,87	4,56	173,646	-	14,95	0,551	-	-	-	2,642
Среднее	24,00	-	54,62	9,16	178,905	-	-	41,09	4,56	178,428	-	13,53	0,477	-	-	-	2,455
Итого	672,0				5009,337	0,000				4995,993	0,000		13,345	0,00	0,00	0,00	68,73

Ориентировочно до конца месяца(+)	1594,658	1590,016	4,642		20,28
Корректировка за прошлый месяц (-)	1065,011	1063,050	1,961		19,38
Итого за март 2015 :	5538,984	5522,959	16,025		69,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.02.15 23:00	131634,913	-	131582,832	-	-	-	2977,763	
23.03.15 05:00	136696,265	-	136630,682	-	-	-	3047,266	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

26.03.2015