ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-7
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-3 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 05196

	расходомер	Gmin	Gmax	
Подающий тр.	VA2305M 40			Термопреобр. КТПТР-05
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05
тр-д. ГВС	VA2305M 25			ТПТ-15-2
тр.цирк. ГВС				
Тр. Подпитки				

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.02.15	24	-	64,71	6,00	43,386	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,71	43,386	2,810
24.02.15	24	-	64,31	6,00	39,672	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,31	39,672	2,553
25.02.15	24	-	64,20	6,00	39,601	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,20	39,601	2,544
26.02.15	24	-	64,40	6,00	40,630	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,40	40,630	2,619
27.02.15	24	-	64,44	6,00	39,132	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,44	39,132	2,524
28.02.15	24	-	63,85	6,00	39,284	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,85	39,284	2,510
01.03.15	24	-	63,94	6,00	41,759	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,94	41,759	2,672
02.03.15	24	-	64,09	6,00	39,005	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,09	39,005	2,502
03.03.15	24	-	64,44	6,00	37,890	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,44	37,890	2,443
04.03.15	24	-	64,40	6,00	41,824	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,40	41,824	2,696
05.03.15	24	-	64,80	6,00	39,313	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,80	39,313	2,549
06.03.15	24	-	63,60	6,00	40,753	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,60	40,753	2,594
07.03.15	24	-	62,40	6,00	42,067	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,40	42,067	2,627
08.03.15	24	-	62,13	6,00	41,823	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,13	41,823	2,601
09.03.15	24	-	62,40	6,00	43,803	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,40	43,803	2,736
10.03.15	24	-	62,61	6,00	40,517	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,61	40,517	2,539
11.03.15	24	-	61,95	6,00	40,917	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,95	40,917	2,537
12.03.15	24	-	61,38	6,00	42,129	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,38	42,129	2,588
13.03.15	24	-	63,10	6,00	41,690	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,10	41,690	2,633
14.03.15	24	-	62,76	6,00	41,398	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,76	41,398	2,600
15.03.15	24	-	62,08	6,00	45,595	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,08	45,595	2,833
16.03.15	24	-	62,33	6,00	40,543	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,33	40,543	2,529
17.03.15	24	-	62,88	6,00	41,928	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,88	41,928	2,638
18.03.15	24	-	63,40	6,00	45,862	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,40	45,862	2,910
19.03.15	24	-	65,03	6,00	49,475	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,03	49,475	3,220
20.03.15	24	-	63,61	6,00	46,971	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,61	46,971	2,990
21.03.15	24	-	63,70	6,00	45,310	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,70	45,310	2,889
22.03.15	24	-	64,95	6,00	44,125	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,95	44,125	2,868
Среднее	24,00	-	63,50	6,00	42,014	-	-	0,00	-	-	-	-	63,50	42,014	2,670
Итого	672,0				1176,403	0,000				0,000	0,000	0,00		1176,403	74,75

Ориентировочно до конца месяца(+)	403,989		0,000	403,989	25,77
Корректировка за прошлый месяц (-)	253,877		0,000	253,877	16,397
Итого за март 2015 :	1326,516		0,000	1326,515	84,12551

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
22.02.15 23:00	33299,650	-	0,000	-	-	2106,891
23.03.15 06:00	34486,507	-	0,000	-	-	2182,307

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

26.03.2015