

Отчет о теплопотреблении по приборам УЛТЗ за март 2015

ТСО: ОАО "Теплоотдача Санкт-Петербурга"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 39, СЛО+ГВС
 Договор: 31502-1
 График: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: СЛТ-943 № 04776
 расходомер Обратн.тр. VA2305M 50
 ГмIn Приборы УЛТЗ поверены до

Термопообр. КТТПР-05
 КТТПР-05
 КТТПР-05
 КТТПР-05
 КТТПР-05
 Тхв=0 С Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **Зима:** $Q = M1*(h1-hxb) - M2*(h2-hxb) - M2*(h1-hxb) - M2*(h2-hxb)$ лето: $Q = M1*(h1-hxb) - M2*(h2-hxb) - M2*(h1-hxb) - M2*(h2-hxb)$
 Длоровные наркуи, Гкал/ч, Qот = Qент = Qтх.пот. = Qтс
 Длоровные наркуи (сп.нас), Гкал/ч, Qтх.сп = Qтх.гвс.сп = Qтс.сп = Гвнт. = Гвнт.пот. = Гвс = Гвс.м = Фактические наркуи: Qот ф. = т/сут Гвс ф. = т/сут Qот ф. = Гкал/мес Qот.сп.ф. = Гкал/сут
 Константные значения: P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =

Дата	Подпоший трупповод ГВС					Обратный трупповод ГВС							
	часы	ГД3, %	Т3, C	Р3, кг/см	В3, м.куб	ГД4, %	Т4, C	Р4, кг/см	В4, м.куб	ГД5, %	Т5, C	Р5, кг/см	В5, м.куб
23.02.15	24	-	63,24	6,00	28,609	-	5,00	0,803	37,72	27,806	-	1,790	1,996
24.02.15	24	-	62,67	6,00	25,769	-	5,00	0,779	37,48	24,990	-	1,596	1,405
25.02.15	24	-	62,21	6,00	22,886	-	5,00	0,796	37,69	22,090	-	1,405	1,502
26.02.15	24	-	62,62	6,00	24,269	-	5,00	0,784	38,65	23,485	-	1,502	1,496
27.02.15	24	-	62,58	6,00	24,157	-	5,00	0,716	38,69	23,441	-	1,496	1,730
28.02.15	24	-	62,22	6,00	28,053	-	5,00	0,683	38,21	27,369	-	1,730	1,717
01.03.15	24	-	62,46	6,00	27,719	-	5,00	0,684	39,27	27,036	-	1,717	1,591
02.03.15	24	-	62,11	6,00	25,857	-	5,00	0,706	38,89	25,152	-	1,591	1,398
03.03.15	24	-	62,48	6,00	22,631	-	5,00	0,719	39,61	21,912	-	1,398	1,553
04.03.15	24	-	62,69	6,00	25,012	-	5,00	0,708	39,54	24,304	-	1,553	1,518
05.03.15	24	-	63,08	6,00	24,306	-	5,00	0,717	40,12	23,589	-	1,518	1,518
06.03.15	24	-	61,65	6,00	24,876	-	5,00	0,722	38,03	24,154	-	1,518	1,697
07.03.15	24	-	60,90	6,00	28,113	-	5,00	0,700	37,10	27,413	-	1,697	1,422
08.03.15	24	-	60,28	6,00	24,202	-	5,00	0,769	36,54	23,434	-	1,422	1,737
09.03.15	24	-	60,97	6,00	28,765	-	5,00	0,748	37,10	28,017	-	1,737	1,534
10.03.15	24	-	60,80	6,00	25,507	-	5,00	0,749	36,36	24,758	-	1,534	1,415
11.03.15	24	-	60,12	6,00	23,835	-	5,00	0,766	35,74	23,069	-	1,415	1,475
12.03.15	24	-	59,52	6,00	25,079	-	5,00	0,778	35,75	24,301	-	1,475	1,519
13.03.15	24	-	61,10	6,00	25,125	-	5,00	0,741	37,63	24,384	-	1,519	1,634
14.03.15	24	-	61,38	6,00	26,881	-	5,00	0,710	37,74	26,171	-	1,634	1,811
15.03.15	24	-	60,68	6,00	30,105	-	5,00	0,727	37,26	29,377	-	1,811	1,542
16.03.15	24	-	60,42	6,00	25,790	-	5,00	0,745	36,93	25,045	-	1,542	1,424
17.03.15	24	-	60,86	6,00	23,689	-	5,00	0,792	36,63	22,897	-	1,424	1,480
18.03.15	24	-	61,62	6,00	24,375	-	5,00	0,904	36,30	23,471	-	1,480	1,522
19.03.15	24	-	63,04	6,00	24,502	-	5,00	0,920	37,35	23,581	-	1,522	1,393
20.03.15	24	-	61,56	6,00	22,986	-	5,00	0,898	35,98	22,088	-	1,393	1,708
21.03.15	24	-	62,01	6,00	27,833	-	5,00	0,798	37,85	27,035	-	1,708	1,883
22.03.15	24	-	63,52	6,00	29,879	-	5,00	0,706	40,75	29,173	-	1,883	1,572
Среднее	24,00	-	61,74	6,00	25,743	-	24,00	0,760	37,75	24,984	-	1,572	44,03
Итого	672,0	-	-	-	720,810	-	0,000	21,268	699,543	0,00	-	-	-

Ориентировочно до конца месяца(+) 230,211 7,410 222,801 14,08
 Копретровка за прошлый месяц(-) 142,713 5,000 137,714 8,813
Итого за март 2015: 808,308 23,678 784,630 49,297129

Показанная счетчиков на момент снятия данных:
 М3, т 30086,131
 М4, т 1258,024
 М5, м.куб 2133,391
 Q3, Гкал
 Q4, Гкал
 Q5, м.куб 2177,746

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Гвс = °C
 Вгс с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета
 Гкал
 Гкал

«Главный инженер»
 (по доверенности абонента)

26.03.2015

ЗАО "ДомТелеком" для отчетов