

Отчет о тепломонтаже УЛТЗ за март 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 39, СЦО+ГВС
 Договор: 31502-1
 Схема подключения: Четырехтрубная

Установленные приборы: Вычислитель: СГТ-943 № 04776
 расходомер
 Подходящий тр. VA2305M 50
 Обратн. тр. VA2305M 50
 тр.А. ГВС VA2305M 25
 тр.цирк. ГВС VA2305M 15
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: $зима: Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$ лето: $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$
 Дневные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{дв} = Q_{вент} + Q_{тех.пот.} = Q_{тех.пот.} + Q_{гвс}$
 Дневные нагрузки (сп.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.сп} = Q_{гвс.сп}$
 Дневные нагрузки (сп.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.сп} = Q_{гвс.сп}$
 Фактические нагрузки: $Гот \text{ ф.} = \text{т/сут}$ $Грвс \text{ ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от \text{ ф.}} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от \text{ ср. ф.}} = \text{Гкал/сут}$
 Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Обратный трубопровод

Дата	часы	Подходящий трубопровод					Обратный трубопровод					
		T1	P1	G1	Q1	Гкал	T2	P2	G2	Q2	Гкал	
23.02.15	24	-	-	58,67	9,16	254,343	4,60	41,35	249,428	17,32	4,915	4,630
24.02.15	24	-	-	58,34	9,16	251,489	4,60	41,07	246,547	17,27	4,942	4,566
25.02.15	24	-	-	58,90	9,16	251,888	4,60	41,54	246,830	17,36	5,058	4,604
26.02.15	24	-	-	58,38	9,16	251,802	4,60	41,25	246,751	17,13	5,050	4,542
27.02.15	24	-	-	56,78	9,16	252,865	4,60	40,55	247,710	16,24	5,155	4,335
28.02.15	24	-	-	54,93	9,16	254,179	4,60	39,46	249,115	15,47	5,064	4,152
01.03.15	24	-	-	55,07	9,16	259,073	4,60	39,70	253,959	15,37	5,114	4,206
02.03.15	24	-	-	54,60	9,16	258,633	4,60	39,40	253,513	15,20	5,119	4,154
03.03.15	24	-	-	55,99	9,16	259,404	4,60	40,19	254,318	15,80	5,087	4,324
04.03.15	24	-	-	56,13	9,16	259,663	4,60	40,33	254,608	15,81	5,055	4,329
05.03.15	24	-	-	56,38	9,16	259,273	4,60	40,38	254,274	16,00	4,999	4,370
06.03.15	24	-	-	54,92	9,16	258,284	4,60	39,57	253,285	15,35	5,000	4,184
07.03.15	24	-	-	53,48	9,16	258,058	4,60	38,80	253,012	14,68	5,046	4,006
08.03.15	24	-	-	53,16	9,16	258,840	4,60	38,69	253,888	14,47	4,952	3,959
09.03.15	24	-	-	53,84	9,16	259,906	4,60	39,33	254,940	14,51	4,967	3,987
10.03.15	24	-	-	54,28	9,16	259,002	4,60	39,45	253,984	14,83	5,018	4,059
11.03.15	24	-	-	54,26	9,16	259,569	4,60	39,55	254,545	14,72	5,024	4,039
12.03.15	24	-	-	52,76	9,16	255,795	4,60	38,47	250,763	14,29	5,032	3,868
13.03.15	24	-	-	53,81	9,16	254,141	4,60	38,85	249,120	14,95	5,021	4,016
14.03.15	24	-	-	54,61	9,16	255,381	4,60	39,43	250,432	15,18	4,949	4,091
15.03.15	24	-	-	54,20	9,16	255,404	4,60	39,25	249,927	14,95	5,477	4,053
16.03.15	24	-	-	54,27	9,16	255,591	4,60	39,36	250,450	14,92	5,141	4,035
17.03.15	24	-	-	55,46	9,16	257,729	4,60	40,36	252,728	15,10	5,000	4,113
18.03.15	24	-	-	50,74	9,16	257,520	4,60	38,08	252,525	12,66	4,994	3,471
19.03.15	24	-	-	50,66	9,16	253,117	4,60	37,86	248,008	12,80	5,109	3,454
20.03.15	24	-	-	48,56	9,16	246,258	4,60	36,59	241,321	11,97	4,937	3,147
21.03.15	24	-	-	51,36	9,16	242,923	4,60	37,31	238,087	14,06	4,837	3,613
22.03.15	24	-	-	55,88	9,16	246,790	4,60	39,67	241,772	16,21	5,018	4,219
Среднее	24,00	-	-	54,66	9,16	255,247	4,60	39,49	250,209	15,16	5,039	4,090
Итого	672,0	-	-	-	-	7146,919	0,000	-	-	141,079	0,00	114,52

Ориентировочно до конца месяца (+) 2262,765
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1524,087
Итого за март 2015: 7885,597

Показание счетчиков на момент снятия данных:
 Показанная ГВС Q1, Гкал 18908,437
 Показанная ГВС Q2, Гкал 19697,034
 Показанная ГВС Q3, Гкал -
 Показанная ГВС Q4, Гкал -
 Показанная ГВС Q1, Гкал 4253,617
 Показанная ГВС Q2, Гкал 4369,562

Дата и время	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Q3, Гкал	Q4, Гкал	Показанная ГВС
22.02.15 23:00	190231,464	18908,437	-	-	4253,617
23.03.15 07:00	197462,813	19697,034	-	-	4369,562

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $Т_{хв} =$ _____
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до яруса учета _____ Гкал
 Главный инженер _____ Гкал
 (по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком" для отчетов

ОТЧЕТ ЗА МАРТ 2015
 26.03.2015