Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48531 — Приборы УУТЭ поверены до _____ — **Tхв=0 С**

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.15	24	-	59,73	10,30	166,960	-	-	42,76	5,60	166,960	-	16,97	0,000	0,00	0,00	0,00	2,845
24.02.15	24	-	60,86	10,30	167,060	-	-	43,40	5,60	167,060	-	17,46	0,000	0,00	0,00	0,00	2,928
25.02.15	24	-	60,17	10,30	153,760	-	-	43,00	5,60	153,760	-	17,17	0,000	0,00	0,00	0,00	2,649
26.02.15	24	-	59,67	10,30	165,890	-	-	42,83	5,60	165,890	-	16,84	0,000	0,00	0,00	0,00	2,805
27.02.15	24	-	57,79	10,30	166,650	-	-	41,90	5,60	166,650	-	15,89	0,000	0,00	0,00	0,00	2,659
28.02.15	24	-	56,53	10,30	167,270	-	-	41,13	5,60	167,270	-	15,40	0,000	0,00	0,00	0,00	2,585
01.03.15	24	-	56,87	10,30	167,000	-	-	41,28	5,60	167,000	-	15,59	0,000	0,00	0,00	0,00	2,615
02.03.15	24	-	56,46	10,30	166,930	-	-	41,09	5,60	166,930	-	15,37	0,000	0,00	0,00	0,00	2,577
03.03.15	24	-	57,94	10,30	167,010	-	-	41,90	5,60	167,010	-	16,04	0,000	0,00	0,00	0,00	2,690
04.03.15	24	-	57,90	10,30	167,190	-	-	41,89	5,60	167,190	-	16,01	0,000	0,00	0,00	0,00	2,688
05.03.15	24	-	58,18	10,30	167,240	-	-	42,05	5,60	167,240	-	16,13	0,000	0,00	0,00	0,00	2,709
06.03.15	24	-	56,58	10,30	167,250	-	-	41,24	5,60	167,250	-	15,34	0,000	0,00	0,00	0,00	2,578
07.03.15	24	-	55,19	10,30	167,340	-	-	40,45	5,60	167,340	-	14,74	0,000	0,00	0,00	0,00	2,477
08.03.15	24	-	55,17	10,30	167,380	-	-	40,54	5,60	167,380	-	14,63	0,000	0,00	0,00	0,00	2,459
09.03.15	24	-	55,60	10,30	167,480	-	-	40,88	5,60	167,480	-	14,72	0,000	0,00	0,00	0,00	2,478
10.03.15	24	-	56,54	10,30	167,540	-	-	41,21	5,60	167,540	-	15,33	0,000	0,00	0,00	0,00	2,580
11.03.15	24	-	55,70	10,30	168,210	-	-	40,99	5,60	168,210	-	14,71	0,000	0,00	0,00	0,00	2,484
12.03.15	24	-	54,27	10,30	169,570	-	-	40,10	5,60	169,560	-	14,17	0,010	0,00	0,00	0,00	2,413
13.03.15	24	-	56,35	10,30	168,990	-	-	41,05	5,60	168,990	-	15,30	0,000	0,00	0,00	0,00	2,595
14.03.15	24	-	56,79	10,30	169,130	-	-	41,52	5,60	169,130	-	15,27	0,000	0,00	0,00	0,00	2,591
15.03.15	24	-	56,14	10,30	168,690	-	-	41,25	5,60	168,690	-	14,89	0,000	0,00	0,00	0,00	2,520
16.03.15	24	-	56,28	10,30	172,370	-	-	41,71	5,60	172,370	-	14,57	0,000	0,00	0,00	0,00	2,523
17.03.15	24	-	58,26	10,30	172,650	-	-	43,01	5,60	172,650	-	15,25	0,000	0,00	0,00	0,00	2,645
18.03.15	24	-	53,04	10,30	170,230	-	-	40,55	5,60	170,230	-	12,49	0,000	0,00	0,00	0,00	2,138
19.03.15	24	-	52,44	10,30	167,910	-	-	39,97	5,60	167,910	-	12,47	0,000	0,00	0,00	0,00	2,104
20.03.15	24	-	55,17	10,30	167,180	-	-	41,14	5,60	167,180	-	14,03	0,000	0,00	0,00	0,00	2,355
21.03.15	24	-	57,24	10,30	167,250	-	-	41,53	5,60	167,250	-	15,71	0,000	0,00	0,00	0,00	2,637
22.03.15	24	-	59,22	10,30	167,280	-	-	42,12	5,60	167,280	-	17,10	0,000	0,00	0,00	0,00	2,873
Среднее	24,00	-	56,86	10,30	167,479	-	-	41,52	5,60	167,479	-	15,34	0,000	-	-	-	2,579
Итого	672,0				4689,410	0,000				4689,400	0,000		0,010	0,00	0,00	0,00	72,20

Ориентировочно до конца месяца(+)	1523,404	1523,404	0,000	22,21
Корректировка за прошлый месяц (-)	994,817	994,817	0,000	19,90
Итого за март 2015 :	5217,997	5217,987	0,010	74,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
20.03.15 10:00	138633,430	-	128749,740	-	0,000	0,000	3801,207	
23.03.15 05:00	139093,310	-	129209,620	-	0,000	0,000	3808,602	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

26. 03. 2015