Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 45077 — Приборы УУТЭ поверены до _____ — **Тхв=0 С**

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.15	24	-	59,64	10,20	127,600	-	-	41,29	5,60	127,600	-	18,35	0,000	0,00	0,00	0,00	2,350
24.02.15	24	-	60,77	10,20	127,760	-	-	41,95	5,60	127,760	-	18,82	0,000	0,00	0,00	0,00	2,409
25.02.15	24	-	60,38	10,20	117,530	-	-	41,56	5,60	117,530	-	18,82	0,000	0,00	0,00	0,00	2,221
26.02.15	24	-	59,54	10,20	127,390	-	-	41,33	5,60	127,390	-	18,21	0,000	0,00	0,00	0,00	2,326
27.02.15	24	-	57,97	10,20	127,530	-	-	40,68	5,60	127,530	-	17,29	0,000	0,00	0,00	0,00	2,214
28.02.15	24	-	56,46	10,20	128,240	-	-	39,86	5,60	128,240	-	16,60	0,000	0,00	0,00	0,00	2,138
01.03.15	24	-	56,82	10,20	127,930	-	-	39,98	5,60	127,930	-	16,84	0,000	0,00	0,00	0,00	2,162
02.03.15	24	-	56,44	10,20	127,870	-	-	39,80	5,60	127,870	-	16,64	0,000	0,00	0,00	0,00	2,136
03.03.15	24	-	57,84	10,20	127,980	-	-	40,54	5,60	127,980	-	17,30	0,000	0,00	0,00	0,00	2,224
04.03.15	24	-	57,90	10,20	128,130	-	-	40,59	5,60	128,130	-	17,31	0,000	0,00	0,00	0,00	2,224
05.03.15	24	-	58,18	10,20	128,160	-	-	40,71	5,60	128,160	-	17,47	0,000	0,00	0,00	0,00	2,246
06.03.15	24	-	56,67	10,20	128,130	-	-	39,94	5,60	128,130	-	16,73	0,000	0,00	0,00	0,00	2,152
07.03.15	24	-	55,27	10,20	128,140	-	-	39,24	5,60	128,140	-	16,03	0,000	0,00	0,00	0,00	2,063
08.03.15	24	-	55,02	10,20	128,160	-	-	39,19	5,60	128,160	-	15,83	0,000	0,00	0,00	0,00	2,038
09.03.15	24	-	55,67	10,20	128,290	-	-	39,73	5,60	128,290	-	15,94	0,000	0,00	0,00	0,00	2,050
10.03.15	24	-	56,33	10,20	128,320	-	-	39,91	5,60	128,320	-	16,42	0,000	0,00	0,00	0,00	2,115
11.03.15	24	-	55,94	10,20	128,750	-	-	39,91	5,60	128,750	-	16,03	0,000	0,00	0,00	0,00	2,073
12.03.15	24	-	54,21	10,20	129,990	-	-	38,83	5,60	129,990	-	15,38	0,000	0,00	0,00	0,00	2,007
13.03.15	24	-	56,07	10,20	129,410	-	-	39,63	5,60	129,410	-	16,44	0,000	0,00	0,00	0,00	2,136
14.03.15	24	-	56,78	10,20	129,460	-	-	40,13	5,60	129,460	-	16,65	0,000	0,00	0,00	0,00	2,162
15.03.15	24	-	56,15	10,20	128,820	-	-	39,80	5,60	128,820	-	16,35	0,000	0,00	0,00	0,00	2,115
16.03.15	24	-	56,18	10,20	131,710	-	-	40,11	5,60	131,710	-	16,07	0,000	0,00	0,00	0,00	2,122
17.03.15	24	-	57,99	10,20	131,990	-	-	41,24	5,60	131,990	-	16,75	0,000	0,00	0,00	0,00	2,218
18.03.15	24	-	53,66	10,20	130,390	-	-	39,46	5,60	130,390	-	14,20	0,000	0,00	0,00	0,00	1,858
19.03.15	24	-	52,19	10,20	128,400	-	-	38,33	5,60	128,400	-	13,86	0,000	0,00	0,00	0,00	1,789
20.03.15	24	-	54,95	10,20	127,840	-	-	39,61	5,60	127,840	-	15,34	0,000	0,00	0,00	0,00	1,970
21.03.15	24	-	56,96	10,20	127,870	-	-	40,23	5,60	127,870	-	16,73	0,000	0,00	0,00	0,00	2,145
22.03.15	24	-	59,12	10,20	127,980	-	-	40,95	5,60	127,980	-	18,17	0,000	0,00	0,00	0,00	2,331
Среднее	24,00	-	56,83	10,20	128,206	-	-	40,16	5,60	128,206	-	16,66	-	-	-	-	2,143
Итого	672,0				3589,770	0,000				3589,770	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	59,99

Ориентировочно до конца месяца(+)	1165,089		1165,089	0,000	18,56
Корректировка за прошлый месяц (-)	760,731		760,731	0,000	16,40
Итого за март 2015 :	3994,127		3994,127	0,000	62,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.15 00:00	18902,690	-	18793,880	-	0,000	0,000	403,901	
23.03.15 07:00	22529,720	-	22420,910	-	0,000	0,000	464,576	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ К УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА
26.03.2015