ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502 -3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 47-1, СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 44900 — Приборы УУТЭ поверены до _____ — **Тхв=0 С**

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	
Обратн.тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
01.03.15	24	-	57,16	10,20	222,530	-	-	40,36	5,60	213,160	-	16,80	9,370	0,00	0,00	0,00	4,129
02.03.15	24	-	56,79	10,20	222,470	-	-	40,25	5,60	213,030	-	16,54	9,440	0,00	0,00	0,00	4,072
03.03.15	24	-	58,20	10,20	222,560	-	-	40,97	5,60	213,300	-	17,23	9,260	0,00	0,00	0,00	4,226
04.03.15	24	-	58,24	10,20	222,760	-	-	41,03	5,60	213,440	-	17,21	9,320	0,00	0,00	0,00	4,232
05.03.15	24	-	58,54	10,20	222,830	-	-	41,06	5,60	213,480	-	17,48	9,350	0,00	0,00	0,00	4,293
06.03.15	24	-	57,01	10,20	222,850	-	-	40,29	5,60	213,500	-	16,72	9,350	0,00	0,00	0,00	4,116
07.03.15	24	-	55,59	10,20	222,900	-	-	39,62	5,60	213,610	-	15,97	9,290	0,00	0,00	0,00	3,944
08.03.15	24	-	55,33	10,20	222,950	-	-	39,56	5,60	213,630	-	15,77	9,320	0,00	0,00	0,00	3,895
09.03.15	24	-	55,98	10,20	223,070	-	-	40,05	5,60	213,750	-	15,93	9,320	0,00	0,00	0,00	3,940
10.03.15	24	-	56,65	10,20	223,190	-	-	40,18	5,60	213,850	-	16,47	9,340	0,00	0,00	0,00	4,066
11.03.15	24	-	56,26	10,20	223,890	-	-	40,19	5,60	214,550	-	16,07	9,340	0,00	0,00	0,00	3,986
12.03.15	24	-	54,58	10,20	226,000	-	-	39,16	5,60	216,660	-	15,42	9,340	0,00	0,00	0,00	3,865
13.03.15	24	-	56,46	10,20	225,040	-	-	39,87	5,60	215,730	-	16,59	9,310	0,00	0,00	0,00	4,115
14.03.15	24	-	57,15	10,20	225,060	-	-	40,32	5,60	215,730	-	16,83	9,330	0,00	0,00	0,00	4,177
15.03.15	24	-	56,52	10,20	223,930	-	-	40,09	5,60	214,680	-	16,43	9,250	0,00	0,00	0,00	4,063
16.03.15	24	-	56,52	10,20	228,970	-	-	40,48	5,60	219,740	-	16,04	9,230	0,00	0,00	0,00	4,058
17.03.15	24	-	58,33	10,20	229,370	-	-	41,61	5,60	220,260	-	16,72	9,110	0,00	0,00	0,00	4,227
18.03.15	24	-	53,96	10,20	226,620	-	-	39,78	5,60	217,320	-	14,18	9,300	0,00	0,00	0,00	3,593
19.03.15	24	-	52,48	10,20	223,190	-	-	38,62	5,60	213,750	-	13,86	9,440	0,00	0,00	0,00	3,470
20.03.15	24	-	55,26	10,20	222,220	-	-	39,82	5,60	212,780	-	15,44	9,440	0,00	0,00	0,00	3,820
21.03.15	24	-	57,34	10,20	222,180	-	-	40,37	5,60	212,920	-	16,97	9,260	0,00	0,00	0,00	4,158
22.03.15	24	-	59,50	10,20	222,240	-	-	41,15	5,60	212,960	-	18,35	9,280	0,00	0,00	0,00	4,473
Среднее	24,00	-	56,54	10,20	223,946	-	-	40,22	5,60	214,629	-	16,32	9,318	-	-	-	4,042
Итого	528,0				4926,820	0,000				4721,830	0,000		204,990	0,00	0,00	0,00	88,92
Ориентировочно до конца месяца(+)					2024,730					1941,081			83,649				35,74
Итого за март 2015 :					6951,550					6662,911			288,639				124,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
20.03.15 14:00	49054,100	-	46604,640	-	0,000	0,000	1009,395	
23.03.15 10:00	49683,540	-	47207,700	-	0,000	0,000	1021,490	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

26.03.2015 Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до выдачи акта допуска УУ