Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-1, СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48809 Приборы УУТЭ поверены до _____ **Тхв=0 С**

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.15	24	-	59,94	10,20	164,020	-	-	44,94	5,60	163,610	-	15,00	0,410	0,00	0,00	0,00	2,491
24.02.15	24	-	61,09	10,20	164,190	-	-	45,63	5,60	163,700	-	15,46	0,490	0,00	0,00	0,00	2,571
25.02.15	24	-	59,84	10,20	160,880	-	-	45,23	5,60	150,080	-	14,61	10,800	0,00	0,00	0,00	2,878
26.02.15	24	-	59,85	10,20	163,580	-	-	44,94	5,60	163,070	-	14,91	0,510	0,00	0,00	0,00	2,474
27.02.15	24	-	58,26	10,20	163,780	-	-	44,15	5,60	163,350	-	14,11	0,430	0,00	0,00	0,00	2,341
28.02.15	24	-	56,73	10,20	164,720	-	-	43,23	5,60	164,270	-	13,50	0,450	0,00	0,00	0,00	2,253
01.03.15	24	-	57,08	10,20	164,330	-	-	43,36	5,60	163,860	-	13,72	0,470	0,00	0,00	0,00	2,284
02.03.15	24	-	56,71	10,20	164,260	-	-	43,11	5,60	163,790	-	13,60	0,470	0,00	0,00	0,00	2,265
03.03.15	24	-	58,12	10,20	164,240	-	-	43,94	5,60	163,890	-	14,18	0,350	0,00	0,00	0,00	2,357
04.03.15	24	-	58,16	10,20	164,420	-	-	44,00	5,60	164,060	-	14,16	0,360	0,00	0,00	0,00	2,355
05.03.15	24	-	58,46	10,20	164,460	-	-	44,16	5,60	164,030	-	14,30	0,430	0,00	0,00	0,00	2,381
06.03.15	24	-	56,92	10,20	164,480	-	-	43,22	5,60	164,030	-	13,70	0,450	0,00	0,00	0,00	2,284
07.03.15	24	-	55,50	10,20	164,470	-	-	42,40	5,60	164,010	-	13,10	0,460	0,00	0,00	0,00	2,182
08.03.15	24	-	55,25	10,20	164,470	-	-	42,27	5,60	164,030	-	12,98	0,440	0,00	0,00	0,00	2,164
09.03.15	24	-	55,90	10,20	164,620	-	-	42,83	5,60	164,180	-	13,07	0,440	0,00	0,00	0,00	2,183
10.03.15	24	-	56,59	10,20	164,700	-	-	43,15	5,60	164,250	-	13,44	0,450	0,00	0,00	0,00	2,243
11.03.15	24	-	56,18	10,20	164,880	-	-	43,10	5,60	164,410	-	13,08	0,470	0,00	0,00	0,00	2,187
12.03.15	24	-	54,50	10,20	165,460	-	-	41,91	5,60	164,920	-	12,59	0,540	0,00	0,00	0,00	2,117
13.03.15	24	-	56,40	10,20	164,750	-	-	42,79	5,60	164,270	-	13,61	0,480	0,00	0,00	0,00	2,274
14.03.15	24	-	57,09	10,20	164,630	-	-	43,36	5,60	164,170	-	13,73	0,460	0,00	0,00	0,00	2,294
15.03.15	24	-	56,45	10,20	163,740	-	-	43,00	5,60	163,320	-	13,45	0,420	0,00	0,00	0,00	2,231
16.03.15	24	-	56,46	10,20	167,400	-	-	43,29	5,60	166,980	-	13,17	0,420	0,00	0,00	0,00	2,235
17.03.15	24	-	58,28	10,20	167,720	-	-	44,54	5,60	167,320	-	13,74	0,400	0,00	0,00	0,00	2,333
18.03.15	24	-	53,85	10,20	165,640	-	-	42,26	5,60	165,270	-	11,59	0,370	0,00	0,00	0,00	1,944
19.03.15	24	-	52,41	10,20	163,110	-	-	41,05	5,60	162,760	-	11,36	0,350	0,00	0,00	0,00	1,876
20.03.15	24	-	55,19	10,20	162,370	-	-	42,58	5,60	162,000	-	12,61	0,370	0,00	0,00	0,00	2,075
21.03.15	24	-	57,29	10,20	162,360	-	-	43,42	5,60	162,040	-	13,87	0,320	0,00	0,00	0,00	2,276
22.03.15	24	-	59,45	10,20	162,450	-	-	44,44	5,60	162,100	-	15,01	0,350	0,00	0,00	0,00	2,467
Среднее	24,00	-	57,07	10,20	164,290	-	-	43,44	5,60	163,492	-	13,63	0,799	-	-	-	2,286
Итого	672,0				4600,130	0,000				4577,770	0,000		22,360	0,00	0,00	0,00	64,02

Ориентировочно до конца месяца(+)	1479,921	1476,604	3,317	19,55
Корректировка за прошлый месяц (-)	978,180	975,360	2,820	17,52
Итого за март 2015 :	5101,871	5079,014	22,857	66,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.15 10:00	131019,690	-	127280,550	-	0,000	0,000	2571,576	
23.03.15 07:00	135599,150	-	131837,660	-	0,000	0,000	2635,311	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

26.03.2015