Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 33137 — Приборы УУТЭ поверены до _____ — **Тхв=0 С**

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	КРТ-9
Обратн.тр.	ПРЭМ 32			КТПТР-05	КРТ-9
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.15	24	-	69,26	7,88	214,420	-	-	65,85	7,53	167,370	-	3,41	47,050	-	-	-	3,725
24.02.15	24	-	69,27	7,93	200,810	-	-	65,40	7,60	164,040	-	3,87	36,770	-	-	-	3,092
25.02.15	24	-	69,31	7,89	200,430	-	-	65,65	7,54	150,140	-	3,66	50,290	-	-	-	3,931
26.02.15	24	-	70,08	7,94	201,200	-	-	66,21	7,60	165,140	-	3,87	36,060	-	-	-	3,074
27.02.15	24	-	69,97	7,96	194,310	-	-	66,10	7,65	156,160	-	3,87	38,150	-	-	-	3,183
28.02.15	24	-	69,81	7,95	198,490	-	-	66,03	7,64	155,360	-	3,78	43,130	-	-	-	3,499
01.03.15	24	-	70,25	7,92	205,950	-	-	66,69	7,61	157,390	-	3,56	48,560	-	-	-	3,869
02.03.15	24	-	69,96	7,95	197,620	-	-	66,12	7,63	158,500	-	3,84	39,120	-	-	-	3,254
03.03.15	24	-	70,41	7,96	195,610	-	-	66,41	7,65	155,990	-	4,00	39,620	-	-	-	3,319
04.03.15	24	-	69,85	7,95	195,090	-	-	66,00	7,64	157,140	-	3,85	37,950	-	-	-	3,166
05.03.15	24	-	70,54	7,95	194,920	-	-	66,70	7,64	156,300	-	3,84	38,620	-	-	-	3,233
06.03.15	24	-	68,74	7,95	195,360	-	-	65,11	7,65	154,980	-	3,63	40,380	-	-	-	3,254
07.03.15	24	-	67,37	7,94	197,510	-	-	63,91	7,63	155,870	-	3,46	41,640	-	-	-	3,259
08.03.15	24	-	67,78	7,94	203,190	-	-	64,23	7,61	159,370	-	3,55	43,820	-	-	-	3,446
09.03.15	24	-	67,74	7,90	211,590	-	-	64,51	7,57	162,840	-	3,23	48,750	-	-	-	3,731
10.03.15	24	-	68,22	7,94	201,760	-	-	64,66	7,61	160,530	-	3,56	41,230	-	-	-	3,297
11.03.15	24	-	67,22	7,92	203,000	-	-	63,76	7,59	162,320	-	3,46	40,680	-	-	-	3,212
12.03.15	24	-	67,57	7,93	198,240	-	-	63,93	7,61	159,270	-	3,64	38,970	-	-	-	3,129
13.03.15	24	-	68,85	7,95	191,420	-	-	64,94	7,65	151,750	-	3,91	39,670	-	-	-	3,236
14.03.15	24	-	67,55	7,93	196,460	-	-	64,18	7,63	152,570	-	3,37	43,890	-	-	-	3,392
15.03.15	24	-	67,64	7,90	204,330	-	-	64,35	7,57	157,530	-	3,29	46,800	-	-	-	3,594
16.03.15	24	-	68,00	7,93	196,390	-	-	64,40	7,62	155,690	-	3,60	40,700	-	-	-	3,242
17.03.15	24	-	68,13	7,92	200,330	-	-	64,58	7,60	159,910	-	3,55	40,420	-	-	-	3,240
18.03.15	24	-	67,94	7,88	211,440	-	-	64,61	7,50	173,450	-	3,33	37,990	-	-	-	3,072
19.03.15	24	-	69,87	7,86	214,070	-	-	66,42	7,49	173,380	-	3,45	40,690	-	-	-	3,350
20.03.15	24	-	68,22	7,92	206,300	-	-	64,78	7,57	167,990	-	3,44	38,310	-	-	-	3,103
21.03.15	24	-	69,04	7,92	201,270	-	-	65,47	7,59	160,050	-	3,57	41,220	-	-	-	3,325
22.03.15	24	-	70,55	7,91	198,410	-	-	66,59	7,60	155,260	-	3,96	43,150	-	-	-	3,557
Среднее	24,00	-	68,90	7,93	201,069	-	-	65,27	7,60	159,510	-	3,63	41,558	-	-	-	3,349
Итого	672,0				5629,920	0,000				4466,290	0,000		1163,630	0,00	0,00	0,00	93,78

Ориентировочно до конца месяца(+)	1836,270	1473,081	363,189	29,43
Корректировка за прошлый месяц (-)	1244,846	1008,189	236,657	19,51
Итого за март 2015 :	6221,344	4931,183	1290,161	103,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.02.15 23:00	141087,430	-	119623,380	-	-	-	3386,473	
23.03.15 06:00	146767,160	-	124133,900	-	-	-	3480,853	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= ____ С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
20.03.2015