ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 44589 Приборы УУТЭ поверены до __________ **Txв=0 C**
расходомер Gmin Gmax Термопреобр. Преобр. давления

Подающий тр.
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** M2(h1-h2)+Mг(h1-hx) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.15	24	-	59,98	10,20	123,840	-	-	42,20	5,60	120,210	-	17,78	3,630	0,00	0,00	0,00	2,363
24.02.15	24	-	61,13	10,20	123,900	-	-	42,80	5,60	120,310	-	18,33	3,590	0,00	0,00	0,00	2,431
25.02.15	24	-	58,44	10,20	140,820	-	-	42,32	5,60	110,090	-	16,12	30,730	0,00	0,00	0,00	3,611
26.02.15	24	-	59,90	10,20	123,120	-	-	41,97	5,60	119,380	-	17,93	3,740	0,00	0,00	0,00	2,372
27.02.15	24	-	58,13	10,20	123,500	-	-	41,14	5,60	119,590	-	16,99	3,910	0,00	0,00	0,00	2,270
28.02.15	24	-	56,75	10,20	124,040	-	-	40,28	5,60	120,240	-	16,47	3,800	0,00	0,00	0,00	2,205
01.03.15	24	-	57,09	10,20	123,770	-	-	40,44	5,60	119,970	-	16,65	3,800	0,00	0,00	0,00	2,224
02.03.15	24	-	56,72	10,20	123,680	-	-	40,33	5,60	119,910	-	16,39	3,770	0,00	0,00	0,00	2,186
03.03.15	24	-	58,18	10,20	123,770	-	-	41,02	5,60	119,970	-	17,16	3,800	0,00	0,00	0,00	2,288
04.03.15	24	-	58,17	10,20	123,880	-	-	41,16	5,60	120,080	-	17,01	3,800	0,00	0,00	0,00	2,272
05.03.15	24	-	58,45	10,20	123,900	-	-	41,24	5,60	120,110	-	17,21	3,790	0,00	0,00	0,00	2,297
06.03.15	24	-	56,86	10,20	123,940	-	-	40,42	5,60	120,090	-	16,44	3,850	0,00	0,00	0,00	2,201
07.03.15	24	-	55,46	10,20	123,930	-	-	39,73	5,60	120,080	-	15,73	3,850	0,00	0,00	0,00	2,109
08.03.15	24	-	55,32	10,20	123,960	-	-	39,80	5,60	120,110	-	15,52	3,850	0,00	0,00	0,00	2,084
09.03.15	24	-	55,87	10,20	124,000	-	-	40,22	5,60	120,200	-	15,65	3,800	0,00	0,00	0,00	2,100
10.03.15	24	-	56,70	10,20	124,040	-	-	40,38	5,60	120,250	-	16,32	3,790	0,00	0,00	0,00	2,186
11.03.15	24	-	56,03	10,20	124,490	-	-	40,37	5,60	120,670	-	15,66	3,820	0,00	0,00	0,00	2,110
12.03.15	24	-	54,49	10,20	125,570	-	-	39,41	5,60	121,710	-	15,08	3,860	0,00	0,00	0,00	2,055
13.03.15	24	-	56,51	10,20	125,060	-	-	40,19	5,60	121,230	-	16,32	3,830	0,00	0,00	0,00	2,203
14.03.15	24	-	57,04	10,20	124,720	-	-	40,55	5,60	120,950	-	16,49	3,770	0,00	0,00	0,00	2,217
15.03.15	24	-	56,39	10,20	124,190	-	-	40,34	5,60	120,460	-	16,05	3,730	0,00	0,00	0,00	2,152
16.03.15	24	-	56,49	10,20	126,870	-	-	40,70	5,60	123,140	-	15,79	3,730	0,00	0,00	0,00	2,164
17.03.15	24	-	58,41	10,20	127,090	-	-	41,97	5,60	123,350	-	16,44	3,740	0,00	0,00	0,00	2,249
18.03.15	24	-	53,46	10,20	125,410	-	-	39,78	5,60	121,710	-	13,68	3,700	0,00	0,00	0,00	1,872
19.03.15	24	-	52,52	10,20	123,620	-	-	39,00	5,60	119,870	-	13,52	3,750	0,00	0,00	0,00	1,823
20.03.15	24	-	55,29	10,20	123,120	-	-	40,18	5,60	119,310	-	15,11	3,810	0,00	0,00	0,00	2,021
21.03.15	24	-	56,91	10,20	124,932	-	-	40,69	5,60	120,115	-	16,22	4,817	0,00	0,00	0,00	2,233
22.03.15	24	-	56,91	10,20	124,932	-	-	40,69	5,60	120,115	-	16,22	4,817	0,00	0,00	0,00	2,233
Среднее	24,00	-	56,91	10,20	124,932	-	-	40,69	5,60	120,115	-	16,22	4,817	-	-	-	2,233
Итого	672,0				3498,094	0,000				3363,220	0,000		134,874	0,00	0,00	0,00	62,53

Ориентировочно до конца месяца(+)	1126,252	1089,784	36,468	18,77
Корректировка за прошлый месяц (-)	742,980	720,806	22,174	16,57
Итого за март 2015 :	3881,366	3732,199	149,167	64,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
20.02.15 17:00	17789,320	-	17120,720	-	0,000	0,000	389,149	
20.02.15 17:00	17789,320	-	17120,720	-	0,000	0,000	389,149	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= _____ 'C _______ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _______ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) ______________________________

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов [illegible]
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТА допуска УУ
26. 03. 2015