Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 5, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14723 — Приборы УУТЭ поверены до _____ — Тхв=0 С

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ-1 32			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.02.15	24	-	65,59	6,00	74,870	-	-	42,17	5,00	25,657	-	-	23,41	49,213	3,830
24.02.15	24	-	65,30	6,00	69,390	-	-	41,91	5,00	26,402	-	-	23,40	42,988	3,427
25.02.15	24	-	65,32	6,00	68,618	-	-	41,93	5,00	26,551	-	-	23,39	42,067	3,370
26.02.15	24	-	66,82	6,00	66,764	-	-	42,48	5,00	26,919	-	-	24,34	39,845	3,319
27.02.15	24	-	67,33	6,00	66,037	-	-	41,94	5,00	25,558	-	-	25,39	40,479	3,376
28.02.15	24	-	67,34	6,00	67,460	-	-	40,99	5,00	24,922	-	-	26,35	42,537	3,522
01.03.15	24	-	67,84	6,00	73,358	-	-	41,36	5,00	23,681	-	-	26,48	49,676	3,999
02.03.15	24	-	67,48	6,00	68,407	-	-	41,66	5,00	25,378	-	-	25,82	43,028	3,561
03.03.15	24	-	67,86	6,00	66,605	-	-	41,48	5,00	25,415	-	-	26,38	41,190	3,467
04.03.15	24	-	67,41	6,00	64,790	-	-	41,32	5,00	27,077	-	-	26,10	37,714	3,250
05.03.15	24	-	68,05	6,00	67,131	-	-	41,72	5,00	25,756	-	-	26,33	41,376	3,495
06.03.15	24	-	66,51	6,00	67,236	-	-	41,37	5,00	25,872	-	-	25,15	41,364	3,403
07.03.15	24	-	65,22	6,00	67,464	-	-	40,48	5,00	25,812	-	-	24,74	41,652	3,357
08.03.15	24	-	65,48	6,00	70,641	-	-	41,05	5,00	25,423	-	-	24,43	45,218	3,584
09.03.15	24	-	65,56	6,00	70,292	-	-	41,11	5,00	26,140	-	-	24,45	44,153	3,535
10.03.15	24	-	65,74	6,00	70,847	-	-	41,37	5,00	25,765	-	-	24,37	45,082	3,593
11.03.15	24	-	65,29	6,00	70,085	-	-	41,00	5,00	26,291	-	-	24,28	43,794	3,499
12.03.15	24	-	65,29	6,00	67,851	-	-	41,26	5,00	27,360	-	-	24,03	40,492	3,302
13.03.15	24	-	66,30	6,00	65,622	-	-	40,85	5,00	26,937	-	-	25,46	38,685	3,252
14.03.15	24	-	65,49	6,00	69,577	-	-	40,54	5,00	26,159	-	-	24,95	43,417	3,498
15.03.15	24	-	65,62	6,00	76,656	-	-	41,03	5,00	24,344	-	-	24,59	52,312	4,033
16.03.15	24	-	65,70	6,00	68,956	-	-	41,33	5,00	26,680	-	-	24,37	42,276	3,429
17.03.15	24	-	65,72	6,00	67,703	-	-	41,34	5,00	27,352	-	-	24,37	40,350	3,320
18.03.15	24	-	65,72	6,00	71,445	-	-	42,10	5,00	28,610	-	-	23,62	42,835	3,492
19.03.15	24	-	67,44	6,00	71,674	-	-	42,96	5,00	28,831	-	-	24,48	42,844	3,597
20.03.15	24	-	66,08	6,00	68,610	-	-	42,31	5,00	28,958	-	-	23,78	39,652	3,310
21.03.15	24	-	66,40	6,00	71,168	-	-	41,40	5,00	26,379	-	-	25,00	44,789	3,635
22.03.15	24	-	68,34	6,00	75,661	-	-	41,45	5,00	23,559	-	-	26,89	52,103	4,196
Среднее	24,00	-	66,37	6,00	69,461	-	-	41,50	5,00	26,207	-	-	24,87	43,255	3,523
Итого	672,0				1944,918	0,000				733,787	0,000	0,00		1211,131	98,65

Ориентировочно до конца месяца(+)	636,708		244,760		391,948	32,12
Корректировка за прошлый месяц (-)	422,052		163,262		258,789	20,586
Итого за март 2015 :	2159,575		815,284		1344,290	110,18482

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
22.02.15 23:00	28632,567	-	2736,450	-	-	1760,210
23.03.15 07:00	30596,437	-	3478,964	-	-	1859,793

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

...ала по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
...о заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 26. 03. 2015