ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 5, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14723 — Приборы УУТЭ поверены до _____ — **Тхв=0 С**

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ-1 32			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.15	24	-	63,42	9,20	131,448	-	-	44,76	4,60	129,933	-	18,66	1,514	-	-	-	2,532
24.02.15	24	-	64,66	9,20	133,250	-	-	45,72	4,60	131,717	-	18,94	1,532	-	-	-	2,606
25.02.15	24	-	61,61	9,20	133,296	-	-	44,34	4,60	131,814	-	17,27	1,483	-	-	-	2,379
26.02.15	24	-	59,89	9,20	134,991	-	-	43,41	4,60	133,609	-	16,48	1,382	-	-	-	2,296
27.02.15	24	-	59,32	9,20	131,765	-	-	42,68	4,60	130,533	-	16,64	1,231	-	-	-	2,256
28.02.15	24	-	61,31	9,20	127,068	-	-	43,11	4,60	125,847	-	18,20	1,221	-	-	-	2,376
01.03.15	24	-	61,38	9,20	126,404	-	-	43,19	4,60	125,196	-	18,19	1,208	-	-	-	2,362
02.03.15	24	-	61,82	9,20	129,134	-	-	43,53	4,60	127,943	-	18,29	1,191	-	-	-	2,424
03.03.15	24	-	62,99	9,20	126,014	-	-	44,20	4,60	124,802	-	18,79	1,212	-	-	-	2,431
04.03.15	24	-	60,26	9,20	127,747	-	-	42,88	4,60	126,563	-	17,37	1,184	-	-	-	2,281
05.03.15	24	-	62,87	9,20	128,609	-	-	44,29	4,60	127,370	-	18,57	1,239	-	-	-	2,454
06.03.15	24	-	61,58	9,20	128,852	-	-	43,68	4,60	127,591	-	17,89	1,260	-	-	-	2,372
07.03.15	24	-	61,72	9,20	128,464	-	-	43,82	4,60	127,193	-	17,90	1,271	-	-	-	2,366
08.03.15	24	-	58,18	9,20	128,886	-	-	42,21	4,60	127,633	-	15,97	1,253	-	-	-	2,122
09.03.15	24	-	55,38	9,20	131,217	-	-	40,98	4,60	130,012	-	14,40	1,205	-	-	-	1,950
10.03.15	24	-	56,89	9,20	131,458	-	-	41,46	4,60	130,235	-	15,42	1,223	-	-	-	2,089
11.03.15	24	-	58,06	9,20	130,765	-	-	42,22	4,60	129,603	-	15,84	1,162	-	-	-	2,131
12.03.15	24	-	60,71	9,20	125,810	-	-	42,88	4,60	124,483	-	17,83	1,326	-	-	-	2,311
13.03.15	24	-	62,19	9,20	127,126	-	-	43,67	4,60	125,709	-	18,53	1,417	-	-	-	2,428
14.03.15	24	-	58,99	9,20	130,916	-	-	42,43	4,60	129,587	-	16,56	1,329	-	-	-	2,235
15.03.15	24	-	56,12	9,20	132,133	-	-	41,00	4,60	130,825	-	15,12	1,308	-	-	-	2,062
16.03.15	24	-	57,35	9,20	131,823	-	-	41,65	4,60	130,523	-	15,70	1,301	-	-	-	2,135
17.03.15	24	-	54,54	9,20	132,907	-	-	40,59	4,60	131,654	-	13,95	1,253	-	-	-	1,916
18.03.15	24	-	49,74	9,20	132,883	-	-	38,18	4,60	131,638	-	11,56	1,245	-	-	-	1,595
19.03.15	24	-	51,93	9,20	131,968	-	-	39,13	4,60	130,772	-	12,80	1,196	-	-	-	1,746
20.03.15	24	-	56,33	9,20	130,830	-	-	41,47	4,60	129,575	-	14,86	1,256	-	-	-	2,007
21.03.15	24	-	60,77	9,20	130,912	-	-	43,22	4,60	129,580	-	17,55	1,332	-	-	-	2,366
22.03.15	24	-	65,81	9,20	130,816	-	-	45,50	4,60	129,403	-	20,32	1,413	-	-	-	2,734
Среднее	24,00	-	59,49	9,20	130,268	-	-	42,72	4,60	128,977	-	16,77	1,291	-	-	-	2,249
Итого	672,0				3647,492	0,000				3611,344	0,000		36,148	0,00	0,00	0,00	62,96

Ориентировочно до конца месяца(+)	1185,608	1174,043	11,566	18,64
Корректировка за прошлый месяц (-)	777,731	769,161	8,570	17,10
Итого за март 2015 :	4055,369	4016,225	39,144	64,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.02.15 23:00	44560,864	-	44437,242	-	-	-	940,753	
23.03.15 07:00	48252,009	-	48091,767	-	-	-	1004,630	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 26.03.2015