Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" график: 150/70
Договор: 31502-3 Схема подключения: Двухтрубная
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 51-1, ТЦ-2 СЦО **СЦО**

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ7-01 № 12000923 Приборы УУТЭ поверены до _____ **Тхв=0 С**

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.					
Обратн.тр.					
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.15	24	-	60,10	8,80	349,288	-	-	46,83	6,00	349,288	-	13,27	0,000	0,00	0,00	0,00	4,656
24.02.15	24	-	61,25	8,80	349,593	-	-	47,54	6,00	349,593	-	13,70	0,000	0,00	0,00	0,00	4,812
25.02.15	24	-	60,18	8,80	340,314	-	-	46,78	6,00	338,491	-	13,40	1,823	0,00	0,00	0,00	4,736
26.02.15	24	-	60,01	8,80	348,330	-	-	46,72	6,00	348,330	-	13,29	0,000	0,00	0,00	0,00	4,649
27.02.15	24	-	58,44	8,80	348,807	-	-	45,85	6,00	348,807	-	12,59	0,000	0,00	0,00	0,00	4,411
28.02.15	24	-	56,90	8,80	350,854	-	-	44,81	6,00	350,854	-	12,09	0,000	0,00	0,00	0,00	4,261
01.03.15	24	-	57,24	8,80	349,929	-	-	45,04	6,00	349,929	-	12,20	0,000	0,00	0,00	0,00	4,291
02.03.15	24	-	56,87	8,80	349,775	-	-	44,82	6,00	349,775	-	12,05	0,000	0,00	0,00	0,00	4,235
03.03.15	24	-	58,29	8,80	349,748	-	-	45,69	6,00	349,748	-	12,60	0,000	0,00	0,00	0,00	4,427
04.03.15	24	-	58,33	8,80	350,093	-	-	45,73	6,00	350,092	-	12,60	0,001	0,00	0,00	0,00	4,434
05.03.15	24	-	58,64	8,80	350,151	-	-	45,86	6,00	350,151	-	12,78	0,000	0,00	0,00	0,00	4,497
06.03.15	24	-	57,10	8,80	350,226	-	-	44,93	6,00	350,226	-	12,17	0,000	0,00	0,00	0,00	4,281
07.03.15	24	-	55,67	8,80	350,308	-	-	44,02	6,00	350,308	-	11,65	0,000	0,00	0,00	0,00	4,103
08.03.15	24	-	55,41	8,80	350,379	-	-	43,94	6,00	350,379	-	11,47	0,000	0,00	0,00	0,00	4,039
09.03.15	24	-	56,06	8,80	350,523	-	-	44,59	6,00	350,523	-	11,47	0,000	0,00	0,00	0,00	4,041
10.03.15	24	-	56,73	8,80	350,631	-	-	44,86	6,00	350,631	-	11,88	0,000	0,00	0,00	0,00	4,184
11.03.15	24	-	56,36	8,80	351,720	-	-	44,71	6,00	351,720	-	11,65	0,000	0,00	0,00	0,00	4,118
12.03.15	24	-	54,66	8,80	355,081	-	-	43,54	6,00	355,081	-	11,12	0,000	0,00	0,00	0,00	3,969
13.03.15	24	-	56,54	8,80	353,487	-	-	44,46	6,00	353,487	-	12,08	0,000	0,00	0,00	0,00	4,290
14.03.15	24	-	57,25	8,80	353,098	-	-	45,03	6,00	353,098	-	12,22	0,000	0,00	0,00	0,00	4,335
15.03.15	24	-	56,61	8,80	351,322	-	-	44,69	6,00	351,322	-	11,92	0,000	0,00	0,00	0,00	4,210
16.03.15	24	-	56,61	8,80	359,145	-	-	45,04	6,00	359,145	-	11,57	0,000	0,00	0,00	0,00	4,175
17.03.15	24	-	58,42	8,80	359,726	-	-	46,37	6,00	359,726	-	12,05	0,000	0,00	0,00	0,00	4,357
18.03.15	24	-	54,03	8,80	355,609	-	-	43,93	6,00	355,609	-	10,10	0,000	0,00	0,00	0,00	3,611
19.03.15	24	-	52,54	8,80	350,247	-	-	42,55	6,00	350,247	-	9,99	0,000	0,00	0,00	0,00	3,519
20.03.15	24	-	55,33	8,80	348,556	-	-	44,14	6,00	348,556	-	11,19	0,000	0,00	0,00	0,00	3,919
21.03.15	24	-	57,42	8,80	348,422	-	-	45,02	6,00	348,422	-	12,41	0,000	0,00	0,00	0,00	4,343
22.03.15																	
Среднее	24,00	-	57,15	8,80	350,939	-	-	45,09	6,00	350,872	-	12,06	0,068	-	-	-	4,256
Итого	648,0				9475,364	0,000				9473,539	0,000		1,825	0,00	0,00	0,00	114,90

Ориентировочно до конца месяца(+)	3182,558	3182,558	0,000	35,89
Корректировка за прошлый месяц (-)	2080,897	2080,897	0,001	33,90
Итого за март 2015 :	10577,024	10575,199	1,824	116,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
27.12.14 02:00	-	-	-	-	-	-	-	
27.12.14 02:00	-	-	-	-	-	-	-	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

26.03.2015