Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 101
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06079-ч(с)-0315.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 06079 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,06
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	*	147,73	124,13	23,60	75,33	51,76	23,57	7,30	3,60	3,08	22,66	0,00	0,00	23,20	0,00	23,20	-	72,06	0,00	1,63			4,72
25.02.15	24,00	*	147,90	124,40	23,50	72,11	50,10	22,01	7,30	3,60	2,89	22,55	0,00	0,00	23,05	0,00	23,05	-	68,88	0,00	1,55			4,45
26.02.15	24,00	*	146,42	124,13	22,28	71,54	49,62	21,92	7,30	3,60	2,86	21,26	0,00	0,00	21,73	0,00	21,73	-	69,05	0,00	1,47			4,33
27.02.15	24,00	*	146,06	123,52	22,53	72,09	49,62	22,46	7,30	3,60	2,90	21,50	0,00	0,00	21,99	0,00	21,99	-	70,37	0,00	1,51			4,41
28.02.15	24,00	*	146,27	123,03	23,24	72,68	49,69	22,99	7,30	3,60	2,96	22,14	0,00	0,00	22,65	0,00	22,65	-	70,84	0,00	1,57			4,53
01.03.15	24,00	*	148,73	123,01	25,72	72,66	49,72	22,94	7,30	3,60	2,97	24,66	0,00	0,00	25,22	0,00	25,22	-	70,18	0,00	1,73			4,70
02.03.15	24,00	*	142,50	116,59	25,91	72,11	49,08	23,03	7,30	3,60	2,85	24,65	0,00	0,00	25,21	0,00	25,21	-	69,59	0,00	1,72			4,57
03.03.15	24,00	*	125,49	99,86	25,62	71,74	46,70	25,04	7,30	3,60	2,67	24,34	0,00	0,00	24,87	0,00	24,87	-	69,05	0,00	1,68			4,35
04.03.15	24,00	*	123,21	99,94	23,28	72,12	46,66	25,46	7,30	3,60	2,70	22,18	0,00	0,00	22,67	0,00	22,67	-	69,32	0,00	1,54			4,23
05.03.15	24,00	*	125,40	100,13	25,27	72,37	46,49	25,88	7,30	3,60	2,75	24,27	0,00	0,00	24,80	0,00	24,80	-	69,35	0,00	1,68			4,43
06.03.15	24,00	*	124,72	100,53	24,20	72,33	46,54	25,80	7,30	3,60	2,74	23,25	0,00	0,00	23,76	0,00	23,76	-	69,30	0,00	1,61			4,35
07.03.15	24,00	*	127,07	100,02	27,05	72,53	46,69	25,84	7,30	3,60	2,74	26,04	0,00	0,00	26,63	0,00	26,63	-	69,85	0,00	1,82			4,56
08.03.15	24,00	*	124,87	100,39	24,49	73,05	47,41	25,64	7,30	3,60	2,72	23,49	0,00	0,00	24,03	0,00	24,03	-	70,41	0,00	1,66			4,37
09.03.15	24,00	*	124,74	101,04	23,70	73,05	47,77	25,28	7,30	3,60	2,70	22,65	0,00	0,00	23,17	0,00	23,17	-	70,51	0,00	1,60			4,30
10.03.15	24,00	*	123,93	101,11	22,82	72,57	47,28	25,29	7,30	3,60	2,70	21,91	0,00	0,00	22,40	0,00	22,40	-	69,67	0,00	1,53			4,22
11.03.15	24,00	*	124,15	100,76	23,39	71,62	46,80	24,82	7,30	3,60	2,65	22,41	0,00	0,00	22,89	0,00	22,89	-	68,68	0,00	1,54			4,19
12.03.15	24,00	*	127,09	100,31	26,78	70,46	45,82	24,64	7,30	3,60	2,62	25,75	0,00	0,00	26,29	0,00	26,29	-	67,77	0,00	1,75			4,37
13.03.15	24,00	*	124,58	100,30	24,28	70,56	45,66	24,90	7,30	3,60	2,64	23,28	0,00	0,00	23,77	0,00	23,77	-	67,75	0,00	1,58			4,22
14.03.15	24,00	*	125,06	99,88	25,18	70,75	45,77	24,98	7,30	3,60	2,65	24,16	0,00	0,00	24,67	0,00	24,67	-	67,85	0,00	1,64			4,29
15.03.15	24,00	*	126,00	99,48	26,51	70,70	45,80	24,90	7,30	3,60	2,63	25,60	0,00	0,00	26,14	0,00	26,14	-	67,80	0,00	1,74			4,36
16.03.15	24,00	*	124,26	100,10	24,16	70,51	46,10	24,41	7,30	3,60	2,57	23,26	0,00	0,00	23,76	0,00	23,76	-	68,05	0,00	1,58			4,16
17.03.15	24,00	*	125,01	100,12	24,89	69,62	46,06	23,56	7,30	3,60	2,48	23,97	0,00	0,00	24,48	0,00	24,48	-	67,53	0,00	1,62			4,10
18.03.15	24,00	*	125,76	99,27	26,49	68,94	45,98	22,95	7,30	3,60	2,42	25,59	0,00	0,00	26,11	0,00	26,11	-	66,27	0,00	1,70			4,12
19.03.15	24,00	*	124,05	99,55	24,50	68,73	45,96	22,77	7,30	3,60	2,42	23,56	0,00	0,00	24,02	0,00	24,02	-	65,20	0,00	1,54			3,96
20.03.15	24,00	*	122,26	99,66	22,60	68,68	45,86	22,83	7,30	3,60	2,40	21,78	0,00	0,00	22,22	0,00	22,22	-	65,92	0,00	1,44			3,84
21.03.15	24,00	*	126,42	99,79	26,63	68,70	45,33	23,37	7,30	3,60	2,47	25,79	0,00	0,00	26,31	0,00	26,31	-	65,91	0,00	1,70			4,17
22.03.15	24,00	*	125,40	99,62	25,78	69,05	44,82	24,23	7,30	3,60	2,53	24,92	0,00	0,00	25,44	0,00	25,44	-	67,14	0,00	1,67			4,20
23.03.15	24,00	*	124,63	100,19	24,44	71,40	45,70	25,70	7,30	3,60	2,65	23,66	0,00	0,00	24,20	0,00	24,20	-	70,98	0,00	1,68			4,33
Среднее	24,00	-	130,35	105,74	24,60	71,36	47,17	24,19	7,30	3,60	2,69	23,62	-	-	24,13	-	24,13	-	68,76	-	1,62	-	-	4,32
Итого	672,00		3649,71	2960,85	688,86						75,34	661,28	0,00	0,00	675,71	0,00	675,71	0,00			45,49	0,00	0,00	120,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 14:00	16484,64	17210,85	3299,17	0,00	3395,30	0,00	383,22	260,48	-
	24.03.15 05:00	20072,45	20119,06	3951,65	0,00	4061,99	0,00	502,11	305,32	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = -0,26 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **675,71** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«28 03 18 г.

печать энергосбыта

15,23