Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 118 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9061,038,1
Строит.Адрес: Седова 118
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208195
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208195-ч(с)-0315.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,18 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 5,52 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	66,30	53,90	12,40	75,29	43,40	31,89	7,00	5,00	1,69	12,94	-	-	13,27	-	13,27	-	74,81	-	0,97			2,65
25.02.15	24,00	-	65,28	54,28	11,00	72,04	42,21	29,83	7,00	5,00	1,56	11,86	-	-	12,10	-	12,10	-	71,78	-	0,85			2,41
26.02.15	24,00	-	64,16	54,18	9,98	71,44	41,85	29,59	7,00	5,00	1,55	10,76	-	-	10,99	-	10,99	-	71,23	-	0,77			2,32
27.02.15	24,00	-	64,56	53,93	10,63	71,94	41,74	30,20	7,00	5,00	1,58	11,34	-	-	11,60	-	11,60	-	71,94	-	0,82			2,39
28.02.15	24,00	-	65,36	53,68	11,68	72,56	41,90	30,66	7,00	5,00	1,59	12,43	-	-	12,70	-	12,70	-	72,36	-	0,90			2,49
01.03.15	24,00	-	65,96	53,63	12,33	72,53	41,90	30,63	7,00	5,00	1,59	13,13	-	-	13,44	-	13,44	-	72,28	-	0,95			2,54
02.03.15	24,00	-	64,07	53,93	10,14	72,05	41,79	30,26	7,00	5,00	1,58	10,84	-	-	11,08	-	11,08	-	71,97	-	0,78			2,36
03.03.15	24,00	-	64,34	53,83	10,51	71,68	41,81	29,87	7,00	5,00	1,56	11,26	-	-	11,51	-	11,51	-	71,41	-	0,80			2,36
04.03.15	24,00	-	63,42	53,71	9,71	72,00	41,94	30,06	7,00	5,00	1,57	10,41	-	-	10,65	-	10,65	-	71,69	-	0,75			2,32
05.03.15	24,00	-	66,06	53,74	12,32	72,31	41,92	30,39	7,00	5,00	1,57	13,14	-	-	13,42	-	13,42	-	72,21	-	0,95			2,52
06.03.15	24,00	-	65,27	53,99	11,28	72,31	41,82	30,49	7,00	5,00	1,59	12,08	-	-	12,36	-	12,36	-	72,22	-	0,87			2,46
07.03.15	24,00	-	64,97	53,84	11,13	72,40	41,89	30,51	7,00	5,00	1,58	12,00	-	-	12,30	-	12,30	-	72,53	-	0,87			2,45
08.03.15	24,00	-	65,36	54,04	11,32	72,96	42,35	30,61	7,00	5,00	1,58	12,35	-	-	12,64	-	12,64	-	72,67	-	0,90			2,48
09.03.15	24,00	-	66,16	54,30	11,86	72,99	42,91	30,08	7,00	5,00	1,57	12,75	-	-	13,05	-	13,05	-	72,77	-	0,93			2,50
10.03.15	24,00	-	62,19	52,26	9,93	72,56	42,46	30,10	7,00	5,00	1,50	10,89	-	-	11,14	-	11,14	-	72,38	-	0,79			2,29
11.03.15	24,00	-	66,02	54,37	11,65	71,63	42,20	29,43	7,00	5,00	1,54	12,61	-	-	12,89	-	12,89	-	71,40	-	0,90			2,44
12.03.15	24,00	-	64,48	54,27	10,21	70,39	41,35	29,04	7,00	5,00	1,52	11,04	-	-	11,27	-	11,27	-	70,13	-	0,77			2,29
13.03.15	24,00	-	66,26	54,09	12,17	70,52	41,11	29,41	7,00	5,00	1,53	13,01	-	-	13,30	-	13,30	-	70,52	-	0,92			2,45
14.03.15	24,00	-	65,04	53,55	11,49	70,66	41,49	29,17	7,00	5,00	1,53	11,94	-	-	12,23	-	12,23	-	70,45	-	0,84			2,37
15.03.15	24,00	-	67,48	53,53	13,95	70,64	41,32	29,32	7,00	5,00	1,51	14,78	-	-	15,12	-	15,12	-	70,49	-	1,04			2,56
16.03.15	24,00	-	65,14	54,04	11,10	70,44	41,51	28,93	7,00	5,00	1,50	12,05	-	-	12,31	-	12,31	-	70,17	-	0,85			2,35
17.03.15	24,00	-	65,33	54,15	11,18	69,60	41,65	27,95	7,00	5,00	1,44	12,26	-	-	12,53	-	12,53	-	69,17	-	0,85			2,29
18.03.15	24,00	-	64,43	53,65	10,78	68,89	41,49	27,40	7,00	5,00	1,41	11,78	-	-	12,02	-	12,02	-	68,77	-	0,81			2,21
19.03.15	24,00	-	65,98	53,71	12,27	68,68	41,27	27,41	7,00	5,00	1,41	13,22	-	-	13,50	-	13,50	-	68,49	-	0,91			2,32
20.03.15	24,00	-	64,85	53,84	11,01	68,62	41,10	27,52	7,00	5,00	1,41	12,04	-	-	12,29	-	12,29	-	68,42	-	0,82			2,24
21.03.15	24,00	-	67,42	53,99	13,43	68,64	40,58	28,06	7,00	5,00	1,47	14,21	-	-	14,54	-	14,54	-	68,49	-	0,97			2,44
22.03.15	24,00		65,23	53,86	11,36	71,38	41,81	29,57	7,00	5,00	1,54	12,20	-	-	12,47	-	12,47	-	71,18	-	0,87	-	-	2,40
23.03.15	24,00		65,23	53,86	11,36	71,38	41,81	29,57	7,00	5,00	1,54	12,20	-	-	12,47	-	12,47	-	71,18	-	0,87	-	-	2,40
Среднее	24,00	-	65,23	53,86	11,36	71,38	41,81	29,57	7,00	5,00	1,54	12,20	-	-	12,47	-	12,47	-	71,18	-	0,87	-	-	2,40
Итого	672,00		1826,34	1508,16	318,19						43,01	341,51	0,00	0,00	349,19	0,00	349,19	0,00			24,31	0,00	0,00	67,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = -0,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **67,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **349,19** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28»03 15 г.
печать энергосбыта

24,17