Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 124
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207115 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	152,69	133,70	18,99	75,36	49,37	25,99	7,00	5,00	3,45	19,52	-	-	20,02	-	20,02	-	74,70	-	1,46			4,91
25.02.15	24,00	-	154,08	134,32	19,76	72,12	47,91	24,21	7,00	5,00	3,22	20,30	-	-	20,78	-	20,78	-	72,01	-	1,46			4,68
26.02.15	24,00	-	152,50	134,17	18,33	71,50	47,53	23,97	7,00	5,00	3,19	18,86	-	-	19,31	-	19,31	-	71,33	-	1,35			4,53
27.02.15	24,00	-	153,03	133,63	19,40	72,00	47,46	24,54	7,00	5,00	3,23	20,05	-	-	20,52	-	20,52	-	72,05	-	1,45			4,68
28.02.15	24,00	-	154,45	132,96	21,49	72,63	47,70	24,93	7,00	5,00	3,27	22,16	-	-	22,71	-	22,71	-	72,52	-	1,61			4,88
01.03.15	24,00	-	154,68	132,79	21,89	72,60	47,65	24,95	7,00	5,00	3,26	22,65	-	-	23,18	-	23,18	-	72,40	-	1,64			4,90
02.03.15	24,00	-	154,28	133,57	20,71	72,11	47,50	24,61	7,00	5,00	3,24	21,50	-	-	22,00	-	22,00	-	72,07	-	1,55			4,79
03.03.15	24,00	-	153,70	133,34	20,36	71,75	47,41	24,34	7,00	5,00	3,20	21,06	-	-	21,55	-	21,55	-	71,60	-	1,51			4,71
04.03.15	24,00	-	154,48	133,04	21,44	72,08	47,55	24,53	7,00	5,00	3,21	22,27	-	-	22,78	-	22,78	-	71,95	-	1,60			4,81
05.03.15	24,00	-	152,59	133,26	19,33	72,34	47,56	24,78	7,00	5,00	3,25	20,18	-	-	20,65	-	20,65	-	72,08	-	1,46			4,70
06.03.15	24,00	-	153,38	133,74	19,64	72,35	47,84	24,51	7,00	5,00	3,22	20,41	-	-	20,88	-	20,88	-	72,25	-	1,48			4,70
07.03.15	24,00	-	152,62	132,73	19,89	72,44	47,62	24,82	7,00	5,00	3,28	20,11	-	-	20,59	-	20,59	-	72,61	-	1,46			4,74
08.03.15	24,00	-	157,63	133,29	24,34	73,03	48,17	24,86	7,00	5,00	3,28	24,83	-	-	25,44	-	25,44	-	72,85	-	1,81			5,09
09.03.15	24,00	-	157,14	134,33	22,81	73,05	48,52	24,53	7,00	5,00	3,25	23,60	-	-	24,16	-	24,16	-	77,91	-	1,72			4,97
10.03.15	24,00	-	149,43	129,37	20,06	72,61	48,24	24,37	7,00	5,00	3,09	21,01	-	-	21,50	-	21,50	-	72,46	-	1,52			4,61
11.03.15	24,00	-	154,98	134,65	20,33	71,68	47,85	23,83	7,00	5,00	3,15	21,19	-	-	21,68	-	21,68	-	71,42	-	1,52			4,67
12.03.15	24,00	-	154,13	134,50	19,63	70,47	46,97	23,50	7,00	5,00	3,10	20,61	-	-	21,06	-	21,06	-	70,36	-	1,45			4,55
13.03.15	24,00	-	155,35	133,97	21,38	70,56	46,74	23,82	7,00	5,00	3,14	22,21	-	-	22,70	-	22,70	-	70,55	-	1,57			4,71
14.03.15	24,00	-	156,00	133,30	22,70	70,74	46,82	23,92	7,00	5,00	3,15	23,30	-	-	23,83	-	23,83	-	70,63	-	1,65			4,80
15.03.15	24,00	-	155,50	132,66	22,84	70,70	46,78	23,92	7,00	5,00	3,12	23,68	-	-	24,24	-	24,24	-	70,62	-	1,67			4,79
16.03.15	24,00	-	156,96	133,79	23,17	70,50	46,91	23,59	7,00	5,00	3,09	24,21	-	-	24,78	-	24,78	-	70,32	-	1,70			4,79
17.03.15	24,00	-	154,06	134,10	19,96	69,67	46,81	22,86	7,00	5,00	3,00	21,09	-	-	21,56	-	21,56	-	69,30	-	1,46			4,46
18.03.15	24,00	-	153,47	132,78	20,69	68,93	46,46	22,47	7,00	5,00	2,92	21,70	-	-	22,18	-	22,18	-	68,85	-	1,49			4,41
19.03.15	24,00	-	152,43	133,14	19,29	68,74	46,41	22,33	7,00	5,00	2,90	20,44	-	-	20,87	-	20,87	-	68,60	-	1,40			4,30
20.03.15	24,00	-	153,05	133,38	19,67	68,70	46,34	22,36	7,00	5,00	2,91	20,83	-	-	21,29	-	21,29	-	68,60	-	1,43			4,34
21.03.15	24,00	-	156,44	134,16	22,28	68,69	45,99	22,70	7,00	5,00	2,96	23,62	-	-	24,11	-	24,11	-	68,61	-	1,62			4,58
22.03.15	24,00	-	157,85	133,10	24,75	68,98	45,50	23,48	7,00	5,00	3,04	26,11	-	-	26,69	-	26,69	-	69,00	-	1,80			4,84
23.03.15	24,00	-	154,45	134,53	19,92	71,31	46,67	24,64	7,00	5,00	3,22	21,17	-	-	21,67	-	21,67	-	71,61	-	1,52			4,74
Среднее	24,00	-	154,33	133,44	20,89	71,34	47,30	24,05	7,00	5,00	3,15	21,74	-	-	22,24	-	22,24	-	71,22	-	1,55	-	-	4,70
Итого	672,00		4321,35	3736,30	585,05						88,32	608,67	0,00	0,00	622,73	0,00	622,73	0,00			43,34	0,00	0,00	131,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 16:00	47694,18	40653,15	7226,05	-	7885,36	-	1240,14	-	-
	24.03.15 09:00	51972,04	44351,05	7829,74	-	8502,96	-	1370,27	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = -0,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **131,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **622,73** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 03 15 г.

431