Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8701.038.1
Строит.Адрес: Седова 128
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208199-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208199 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.02.15	24,00	-	89,10	73,46	15,64	74,82	48,22	26,60	7,00	5,00	2,06	14,30	-	-	14,66	-	14,66	-	74,38	-	1,07			3,13
25.02.15	24,00	-	89,70	73,81	15,89	71,57	46,63	24,94	7,00	5,00	1,94	14,54	-	-	14,87	-	14,87	-	71,38	-	1,04			2,98
26.02.15	24,00	-	89,60	73,67	15,93	70,97	46,26	24,71	7,00	5,00	1,93	14,50	-	-	14,82	-	14,82	-	70,83	-	1,03			2,95
27.02.15	24,00	-	89,42	73,40	16,02	71,43	46,19	25,24	7,00	5,00	1,96	14,58	-	-	14,91	-	14,91	-	71,38	-	1,04			3,00
28.02.15	24,00	-	89,84	73,01	16,83	72,07	46,31	25,76	7,00	5,00	1,99	15,36	-	-	15,71	-	15,71	-	72,04	-	1,11			3,09
01.03.15	24,00	-	91,55	72,73	18,82	72,06	46,22	25,84	7,00	5,00	1,99	17,30	-	-	17,72	-	17,72	-	71,99	-	1,25			3,24
02.03.15	24,00	-	92,08	73,19	18,89	71,55	46,09	25,46	7,00	5,00	1,98	17,37	-	-	17,79	-	17,79	-	71,46	-	1,24			3,22
03.03.15	24,00	-	90,15	73,17	16,98	71,20	46,13	25,07	7,00	5,00	1,95	15,49	-	-	15,85	-	15,85	-	71,06	-	1,10			3,05
04.03.15	24,00	-	89,16	73,05	16,11	71,53	46,15	25,38	7,00	5,00	1,96	14,66	-	-	15,00	-	15,00	-	71,42	-	1,05			3,01
05.03.15	24,00	-	89,60	73,10	16,50	71,81	46,23	25,58	7,00	5,00	1,98	15,05	-	-	15,41	-	15,41	-	71,78	-	1,08			3,06
06.03.15	24,00	-	89,36	73,46	15,90	71,81	45,99	25,82	7,00	5,00	2,00	14,48	-	-	14,79	-	14,79	-	71,79	-	1,04			3,04
07.03.15	24,00	-	90,39	73,13	17,26	71,90	46,03	25,87	7,00	5,00	1,99	15,85	-	-	16,20	-	16,20	-	72,14	-	1,14			3,13
08.03.15	24,00	-	88,39	73,54	14,85	72,47	46,58	25,89	7,00	5,00	2,01	13,40	-	-	13,75	-	13,75	-	72,32	-	0,97			2,98
09.03.15	24,00	-	91,39	73,81	17,58	72,50	47,08	25,42	7,00	5,00	1,98	16,15	-	-	16,55	-	16,55	-	72,41	-	1,17			3,15
10.03.15	24,00	-	87,51	71,02	16,49	72,06	46,79	25,27	7,00	5,00	1,88	15,29	-	-	15,64	-	15,64	-	71,98	-	1,10			2,99
11.03.15	24,00	-	91,80	73,81	17,99	71,14	46,39	24,75	7,00	5,00	1,93	16,64	-	-	17,00	-	17,00	-	70,92	-	1,18			3,11
12.03.15	24,00	-	89,97	73,82	16,15	69,94	45,62	24,32	7,00	5,00	1,90	14,73	-	-	15,07	-	15,07	-	69,83	-	1,03			2,93
13.03.15	24,00	-	92,21	73,61	18,60	70,02	45,41	24,61	7,00	5,00	1,91	17,23	-	-	17,60	-	17,60	-	70,04	-	1,21			3,12
14.03.15	24,00	-	90,16	73,55	16,61	70,19	45,57	24,62	7,00	5,00	1,90	15,33	-	-	15,66	-	15,66	-	70,12	-	1,08			2,98
15.03.15	24,00	-	92,13	72,88	19,25	70,17	45,51	24,66	7,00	5,00	1,89	17,94	-	-	18,36	-	18,36	-	70,20	-	1,26			3,15
16.03.15	24,00	-	90,73	73,56	17,17	69,97	45,65	24,32	7,00	5,00	1,88	15,91	-	-	16,26	-	16,26	-	69,83	-	1,11			2,99
17.03.15	24,00	-	90,05	73,66	16,39	69,14	45,62	23,52	7,00	5,00	1,82	15,18	-	-	15,51	-	15,51	-	68,80	-	1,05			2,87
18.03.15	24,00	-	91,45	72,85	18,60	68,41	45,42	22,99	7,00	5,00	1,77	17,32	-	-	17,68	-	17,68	-	68,33	-	1,18			2,95
19.03.15	24,00	-	89,23	73,08	16,15	68,23	45,29	22,94	7,00	5,00	1,77	14,90	-	-	15,21	-	15,21	-	68,19	-	1,01			2,78
20.03.15	24,00	-	91,97	73,09	18,88	68,21	45,01	23,20	7,00	5,00	1,79	17,51	-	-	17,92	-	17,92	-	68,29	-	1,20			2,99
21.03.15	24,00	-	91,39	73,54	17,85	68,17	44,62	23,55	7,00	5,00	1,82	16,54	-	-	16,87	-	16,87	-	68,12	-	1,13			2,95
22.03.15	24,00	-	93,31	72,80	20,51	68,43	43,67	24,76	7,00	5,00	1,90	19,15	-	-	19,54	-	19,54	-	68,45	-	1,31			3,21
23.03.15	24,00	-	91,44	73,72	17,72	70,72	44,63	26,09	7,00	5,00	2,02	16,40	-	-	16,77	-	16,77	-	70,89	-	1,16			3,18
Среднее	24,00	-	90,47	73,27	17,20	70,80	45,90	24,90	7,00	5,00	1,92	15,83	-	-	16,18	-	16,18	-	70,73	-	1,12	-	-	3,04
Итого	672,00		2533,08	2051,52	481,56						53,88	443,10	0,00	0,00	453,12	0,00	453,12	0,00			31,32	0,00	0,00	85,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 16:00	34360,59	27238,12	4984,07	-	5098,24	-	1010,61		-
	24.03.15 09:00	36868,49	29268,52	5423,52	-	5547,61	-	1094,87		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **453,12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

КУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.

31,14