Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 130 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8700.038.1
Строит.Адрес: Седова 130
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207333
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207333-ч(с)-0315.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) по М1

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,4

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

552

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	396,15	384,15	12,00	75,19	68,85	6,34	7,00	5,00	2,27	14,59	-	-	14,95	-	14,95	-	74,47	-	1,09			3,35
25.02.15	24,00	-	397,39	386,51	10,88	71,99	66,10	5,89	7,00	5,00	2,10	13,55	-	-	13,83	-	13,83	-	71,78	-	0,97			3,08
26.02.15	24,00	-	396,32	386,40	9,92	71,41	65,53	5,88	7,00	5,00	2,09	12,66	-	-	12,92	-	12,92	-	71,15	-	0,90			3,00
27.02.15	24,00	-	395,10	384,51	10,59	71,93	65,89	6,04	7,00	5,00	2,19	12,65	-	-	12,93	-	12,93	-	71,94	-	0,91			3,10
28.02.15	24,00	-	395,00	380,49	14,51	72,52	66,36	6,16	7,00	5,00	2,29	15,45	-	-	15,81	-	15,81	-	72,36	-	1,12			3,41
01.03.15	24,00	-	394,12	379,32	14,80	72,51	66,36	6,15	7,00	5,00	2,29	15,60	-	-	15,97	-	15,97	-	72,26	-	1,13			3,42
02.03.15	24,00	-	394,85	382,52	12,33	72,00	65,93	6,07	7,00	5,00	2,28	13,15	-	-	13,43	-	13,43	-	71,96	-	0,95			3,22
03.03.15	24,00	-	394,34	381,89	12,45	71,64	65,69	5,95	7,00	5,00	2,25	13,02	-	-	13,32	-	13,32	-	71,46	-	0,93			3,18
04.03.15	24,00	-	394,90	380,56	14,34	72,03	66,01	6,02	7,00	5,00	2,27	14,98	-	-	15,33	-	15,33	-	72,10	-	1,08			3,34
05.03.15	24,00	-	393,58	382,08	11,50	72,27	66,16	6,11	7,00	5,00	2,28	12,57	-	-	12,87	-	12,87	-	72,09	-	0,91			3,18
06.03.15	24,00	-	395,75	383,74	12,01	72,24	66,11	6,13	7,00	5,00	2,30	13,01	-	-	13,29	-	13,29	-	72,12	-	0,94			3,24
07.03.15	24,00	-	394,59	381,70	12,89	72,32	66,24	6,08	7,00	5,00	2,26	13,96	-	-	14,29	-	14,29	-	72,60	-	1,01			3,27
08.03.15	24,00	-	395,19	383,37	11,82	72,95	66,88	6,07	7,00	5,00	2,32	12,27	-	-	12,58	-	12,58	-	72,68	-	0,89			3,21
09.03.15	24,00	-	399,23	383,63	15,60	72,95	66,98	5,97	7,00	5,00	2,28	15,97	-	-	16,35	-	16,35	-	72,76	-	1,16			3,44
10.03.15	24,00	-	383,02	369,22	13,80	72,50	66,53	5,97	7,00	5,00	2,24	13,58	-	-	13,90	-	13,90	-	72,33	-	0,98			3,22
11.03.15	24,00	-	397,39	384,22	13,17	71,55	65,72	5,83	7,00	5,00	2,28	12,82	-	-	13,12	-	13,12	-	71,22	-	0,91			3,19
12.03.15	24,00	-	397,89	383,77	14,12	70,35	64,56	5,79	7,00	5,00	2,25	14,03	-	-	14,35	-	14,35	-	70,24	-	0,99			3,23
13.03.15	24,00	-	397,46	383,14	14,32	70,48	64,63	5,85	7,00	5,00	2,27	14,11	-	-	14,41	-	14,41	-	70,50	-	1,00			3,27
14.03.15	24,00	-	395,80	382,05	13,75	70,64	64,78	5,86	7,00	5,00	2,27	13,55	-	-	13,86	-	13,86	-	70,44	-	0,96			3,23
15.03.15	24,00	-	394,69	378,29	16,40	70,58	64,70	5,88	7,00	5,00	2,27	16,09	-	-	16,49	-	16,49	-	70,44	-	1,13			3,40
16.03.15	24,00	-	396,85	381,54	15,31	70,43	64,63	5,80	7,00	5,00	2,26	15,02	-	-	15,35	-	15,35	-	70,12	-	1,05			3,31
17.03.15	24,00	-	396,30	381,98	14,32	69,57	63,95	5,62	7,00	5,00	2,22	13,63	-	-	13,90	-	13,90	-	69,17	-	0,94			3,16
18.03.15	24,00	-	392,90	378,81	14,09	68,86	63,33	5,53	7,00	5,00	2,16	13,37	-	-	13,67	-	13,67	-	68,81	-	0,92			3,08
19.03.15	24,00	-	393,81	379,35	14,46	68,68	63,19	5,49	7,00	5,00	2,19	13,11	-	-	13,37	-	13,37	-	68,62	-	0,90			3,09
20.03.15	24,00	-	394,16	379,59	14,57	68,61	63,10	5,51	7,00	5,00	2,21	13,03	-	-	13,32	-	13,32	-	68,47	-	0,89			3,10
21.03.15	24,00	-	396,79	381,99	14,80	68,59	62,99	5,60	7,00	5,00	2,23	13,69	-	-	13,97	-	13,97	-	68,46	-	0,94			3,17
22.03.15	24,00		395,14	381,72	13,41	71,34	65,43	5,91	7,00	5,00	2,24	13,83	-	-	14,14	-	14,14	-	71,18	-	0,98	-	-	3,23
23.03.15	24,00		395,14	381,72	13,41	71,34	65,43	5,91	7,00	5,00	2,24	13,83	-	-	14,14	-	14,14	-	71,18	-	0,98	-	-	3,23
Среднее	24,00	-	395,14	381,72	13,41	71,34	65,43	5,91	7,00	5,00	2,24	13,83	-	-	14,14	-	14,14	-	71,18	-	0,98	-	-	3,23
Итого	672,00		11063,84	10688,27	375,58						62,77	387,11	0,00	0,00	395,86	0,00	395,86	0,00			27,57	0,00	0,00	90,34

Проверить расчет

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °C = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **90,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **395,86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
« 28 » 03 15 г.

27,42