Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 132
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208344-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208344 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	70,18	57,36	12,82	75,23	43,36	31,87	7,00	5,00	1,85	12,73	-	-	13,03	-	13,03	-	74,46	-	0,95			2,79
25.02.15	24,00	-	70,75	57,61	13,14	71,98	42,29	29,69	7,00	5,00	1,72	13,06	-	-	13,35	-	13,35	-	71,49	-	0,93			2,66
26.02.15	24,00	-	70,18	57,50	12,68	71,40	41,98	29,42	7,00	5,00	1,71	12,57	-	-	12,86	-	12,86	-	71,01	-	0,89			2,60
27.02.15	24,00	-	70,11	57,28	12,83	71,90	41,84	30,06	7,00	5,00	1,74	12,69	-	-	13,00	-	13,00	-	71,74	-	0,91			2,65
28.02.15	24,00	-	69,59	57,03	12,56	72,52	41,82	30,70	7,00	5,00	1,77	12,44	-	-	12,73	-	12,73	-	72,19	-	0,90			2,66
01.03.15	24,00	-	71,13	56,86	14,27	72,50	41,70	30,80	7,00	5,00	1,76	14,18	-	-	14,49	-	14,49	-	72,14	-	1,02			2,79
02.03.15	24,00	-	70,59	57,17	13,42	71,99	41,65	30,34	7,00	5,00	1,75	13,30	-	-	13,61	-	13,61	-	71,61	-	0,95			2,70
03.03.15	24,00	-	69,84	57,09	12,75	71,64	41,74	29,90	7,00	5,00	1,72	12,68	-	-	12,97	-	12,97	-	71,26	-	0,90			2,62
04.03.15	24,00	-	69,36	56,98	12,38	71,98	41,70	30,28	7,00	5,00	1,74	12,30	-	-	12,60	-	12,60	-	71,63	-	0,88			2,62
05.03.15	24,00	-	70,87	56,97	13,90	72,27	41,67	30,60	7,00	5,00	1,75	13,82	-	-	14,16	-	14,16	-	72,06	-	1,00			2,75
06.03.15	24,00	-	69,73	57,24	12,49	72,26	41,55	30,71	7,00	5,00	1,77	12,42	-	-	12,72	-	12,72	-	72,01	-	0,90			2,66
07.03.15	24,00	-	71,57	57,00	14,57	72,38	41,56	30,82	7,00	5,00	1,76	14,56	-	-	14,88	-	14,88	-	72,47	-	1,06			2,81
08.03.15	24,00	-	71,83	57,22	14,61	72,92	42,07	30,85	7,00	5,00	1,77	14,59	-	-	14,93	-	14,93	-	72,57	-	1,06			2,83
09.03.15	24,00	-	71,30	57,56	13,74	72,95	42,69	30,26	7,00	5,00	1,75	13,75	-	-	14,09	-	14,09	-	72,61	-	1,00			2,75
10.03.15	23,00	-	67,20	55,43	11,77	72,51	42,37	30,14	7,00	5,00	1,68	11,83	-	-	12,13	-	12,13	-	72,14	-	0,85			2,53
11.03.15	24,00	-	68,93	57,66	11,27	71,55	42,01	29,54	7,00	5,00	1,71	11,32	-	-	11,58	-	11,58	-	70,94	-	0,80			2,51
12.03.15	24,00	-	70,56	57,53	13,03	70,37	41,19	29,18	7,00	5,00	1,68	13,05	-	-	13,33	-	13,33	-	70,02	-	0,92			2,60
13.03.15	24,00	-	70,56	57,39	13,17	70,46	40,87	29,59	7,00	5,00	1,70	13,19	-	-	13,48	-	13,48	-	70,24	-	0,93			2,63
14.03.15	24,00	-	73,20	57,14	16,06	70,64	40,99	29,65	7,00	5,00	1,70	16,06	-	-	16,40	-	16,40	-	70,36	-	1,13			2,83
15.03.15	24,00	-	74,13	56,71	17,42	70,61	40,98	29,63	7,00	5,00	1,69	17,41	-	-	17,81	-	17,81	-	70,36	-	1,23			2,91
16.03.15	24,00	-	70,03	57,27	12,76	70,40	41,22	29,18	7,00	5,00	1,67	12,81	-	-	13,09	-	13,09	-	69,93	-	0,90			2,57
17.03.15	24,00	-	70,29	57,37	12,92	69,57	41,31	28,26	7,00	5,00	1,63	12,97	-	-	13,22	-	13,22	-	69,01	-	0,90			2,52
18.03.15	24,00	-	70,18	56,83	13,35	68,84	40,95	27,89	7,00	5,00	1,59	13,35	-	-	13,63	-	13,63	-	68,49	-	0,92			2,50
19.03.15	24,00	-	70,47	56,92	13,55	68,65	40,75	27,90	7,00	5,00	1,60	13,48	-	-	13,77	-	13,77	-	68,33	-	0,92			2,52
20.03.15	24,00	-	72,31	56,98	15,33	68,62	40,69	27,93	7,00	5,00	1,60	15,33	-	-	15,64	-	15,64	-	68,37	-	1,05			2,65
21.03.15	24,00	-	72,04	57,34	14,70	68,62	40,46	28,16	7,00	5,00	1,62	14,70	-	-	15,00	-	15,00	-	68,33	-	1,01			2,62
22.03.15	24,00	-	72,97	56,84	16,13	68,92	39,66	29,26	7,00	5,00	1,67	16,06	-	-	16,42	-	16,42	-	68,81	-	1,11			2,77
23.03.15	24,00	-	71,20	57,44	13,76	71,17	40,55	30,62	7,00	5,00	1,77	13,68	-	-	14,01	-	14,01	-	70,96	-	0,97			2,74
Среднее	23,96	-	70,75	57,13	13,62	71,24	41,49	29,76	7,00	5,00	1,71	13,58	-	-	13,89	-	13,89	-	70,91	-	0,96	-	-	2,67
Итого	671,00		1981,10	1599,72	381,38						47,83	380,33	0,00	0,00	388,93	0,00	388,93	0,00			26,95	0,00	0,00	74,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 16:00	27338,73	22767,57	3187,31	-	3262,65	-	879,58	-	-
	24.03.15 09:00	29299,88	24350,74	3564,33	-	3648,18	-	953,50	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **74,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **388,93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.
печать энергосбыта

26,8