

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 144 / СЦО-ГРС  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТеплоком"  
 Источник: Обуховский Э.Д.

Адрес: Седова 144 / СЦО-ГРС  
 Стрелка: Седова 144  
 Телефон: (812) 313-47-06

Смена подключения: Дежурная

Узел учета: СЦО-ГРС  
 Код УУТ: \_\_\_\_\_  
 Рассматривать совместно с УУТ: \_\_\_\_\_  
 График: 150/70

Тех. гр. С = 0,4

Установка прибора: Часовые и счетч. приборы в файлах: ВК77-207107-ч(С)0315-хТ  
 Режим (смена): 3001

Приборы УУТ поверены до \_\_\_\_\_

Термопреобр.: \_\_\_\_\_  
 Термопреобр.: \_\_\_\_\_  
 Термопреобр.: \_\_\_\_\_  
 Термопреобр.: \_\_\_\_\_

Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_

Вычислитель: ВК7-7 № 207107  
 Подвал: гр.(M1): \_\_\_\_\_  
 Обр. гр.(M2): \_\_\_\_\_  
 Гр.Д. ГРС(M3): \_\_\_\_\_  
 Тр.цирк. ГРС(M4): \_\_\_\_\_  
 Тр.подпитки(U5): \_\_\_\_\_

расходомер: \_\_\_\_\_  
 расходомер: \_\_\_\_\_  
 расходомер: \_\_\_\_\_  
 расходомер: \_\_\_\_\_  
 расходомер: \_\_\_\_\_

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tнв)-K\*(tнв-тв)  
 лето: Q=M1\*(t1-tнв)+K\*(tнв-тв)

Договорные нагрузки (гр.час): \_\_\_\_\_  
 Договорные нагрузки (гр.час): \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы (гр.от.): \_\_\_\_\_

Отг= \_\_\_\_\_  
 Отг.гр.ср= \_\_\_\_\_  
 Отг.пот.=0

Qгрв= \_\_\_\_\_  
 Qгрср= \_\_\_\_\_  
 Qгрв.пот.=0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГРС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие					
			M1	M2	dm	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dm	V3	V4	дрвс	Уполн	T3	T4		Qгрс.общ.	Qгрс.кап.	Qгрс.гвс	Qобщ.	
24.02.15	24.00	-	101,24	80,62	20,62	74,85	45,61	29,24	7,00	5,00	2,99	17,73	-	-	18,20	-	18,20	-	74,14	-	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
25.02.15	24.00	-	101,30	80,94	20,36	71,80	44,36	27,44	7,00	5,00	2,42	17,71	-	-	18,13	-	18,13	-	71,54	-	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
26.02.15	24.00	-	96,56	78,95	17,61	71,20	44,00	27,20	7,00	5,00	2,29	15,78	-	-	16,12	-	16,12	-	70,91	-	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
27.02.15	24.00	-	100,40	80,13	20,27	71,87	43,87	28,00	7,00	5,00	2,41	17,90	-	-	18,32	-	18,32	-	71,84	-	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
28.02.15	24.00	-	98,83	78,72	20,11	72,40	43,87	28,53	7,00	5,00	2,42	17,87	-	-	18,29	-	18,29	-	72,23	-	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
01.03.15	24.00	-	105,70	80,22	25,48	72,42	43,98	28,44	7,00	5,00	2,46	23,10	-	-	18,50	-	18,50	-	72,29	-	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
02.03.15	24.00	-	100,69	79,48	21,21	71,88	43,75	28,13	7,00	5,00	2,44	23,10	-	-	18,90	-	18,90	-	71,81	-	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
03.03.15	24.00	-	99,91	79,00	20,91	71,50	43,76	27,74	7,00	5,00	2,41	17,93	-	-	18,32	-	18,32	-	71,33	-	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
04.03.15	24.00	-	100,08	79,23	20,85	71,94	43,83	28,11	7,00	5,00	2,45	17,86	-	-	18,27	-	18,27	-	71,84	-	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
05.03.15	24.00	-	100,52	79,50	21,02	72,17	43,74	28,43	7,00	5,00	2,47	18,10	-	-	18,54	-	18,54	-	72,07	-	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
06.03.15	24.00	-	100,11	80,28	19,83	72,13	43,62	28,51	7,00	5,00	2,50	17,00	-	-	17,99	-	17,99	-	72,05	-	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
07.03.15	24.00	-	101,59	80,16	21,43	72,26	43,79	28,47	7,00	5,00	2,47	18,84	-	-	19,30	-	19,30	-	72,35	-	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
08.03.15	24.00	-	99,88	80,82	19,06	72,85	44,89	27,96	7,00	5,00	2,51	16,22	-	-	16,63	-	16,63	-	72,58	-	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
09.03.15	24.00	-	103,68	81,20	22,48	72,85	44,41	28,03	7,00	5,00	2,34	18,69	-	-	20,26	-	20,26	-	72,68	-	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
10.03.15	23.00	-	98,41	77,44	20,97	72,44	44,41	28,03	7,00	5,00	2,47	19,81	-	-	19,15	-	19,15	-	72,28	-	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
11.03.15	24.00	-	101,97	80,48	21,49	71,34	43,11	27,10	7,00	5,00	2,40	18,73	-	-	19,15	-	19,15	-	71,06	-	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
12.03.15	24.00	-	101,70	80,21	21,49	70,21	43,11	27,10	7,00	5,00	2,36	18,84	-	-	19,38	-	19,38	-	70,10	-	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
13.03.15	24.00	-	102,06	80,47	21,59	70,40	43,04	27,36	7,00	5,00	2,40	18,81	-	-	19,25	-	19,25	-	70,33	-	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
14.03.15	24.00	-	102,52	79,67	22,85	70,54	43,20	27,34	7,00	5,00	2,39	19,97	-	-	20,43	-	20,43	-	70,42	-	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
15.03.15	24.00	-	103,70	79,79	23,91	70,49	43,25	27,24	7,00	5,00	2,34	21,63	-	-	22,11	-	22,11	-	70,58	-	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
16.03.15	24.00	-	101,71	80,21	21,50	70,34	43,32	27,02	7,00	5,00	2,34	19,01	-	-	19,43	-	19,43	-	70,23	-	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
17.03.15	24.00	-	101,08	80,64	20,44	69,35	43,26	26,09	7,00	5,00	2,27	18,17	-	-	18,55	-	18,55	-	69,00	-	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
18.03.15	24.00	-	101,89	79,81	22,08	68,73	43,25	25,48	7,00	5,00	2,21	19,56	-	-	19,98	-	19,98	-	68,62	-	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
19.03.15	24.00	-	100,09	79,71	20,38	68,56	42,99	25,79	7,00	5,00	2,22	17,78	-	-	18,13	-	18,13	-	68,38	-	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
20.03.15	24.00	-	98,34	77,84	20,50	68,48	42,69	25,79	7,00	5,00	2,12	18,89	-	-	19,29	-	19,29	-	68,36	-	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
21.03.15	24.00	-	102,09	79,57	22,52	68,45	42,25	26,20	7,00	5,00	2,28	19,66	-	-	20,07	-	20,07	-	68,36	-	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
22.03.15	24.00	-	101,30	78,48	22,82	68,89	41,43	27,46	7,00	5,00	2,33	20,34	-	-	20,80	-	20,80	-	68,87	-	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
23.03.15	24.00	-	97,67	78,16	19,51	67,67	42,38	28,88	7,00	5,00	2,44	16,91	-	-	17,30	-	17,30	-	71,49	-	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Среднее	23,96	-	100,89	79,70	21,19	71,13	43,58	27,55	7,00	5,00	2,38	18,62	-	-	19,05	-	19,05	-	70,98	-	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
Итого	671,00	-	2825,02	2231,73	593,29	66,73	521,41	0,00	0,00	0,00	533,34	0,00	0,00	533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,73

Показание счетчиков на конец: Дата, время: 24.02.15 15:00  
 Начало дня: 24.02.15 08:00

М1(Т): 1592,90  
 М2(Т): 1378,16  
 М3(Т): 347,53  
 М4(Т): 397,53

Q СЦО (кал): 85,46  
 Q ГРС (кал): 347,53

Траб. ч: \_\_\_\_\_

Период расчета по среднему: \_\_\_\_\_  
 Корр. по приборам учета: \_\_\_\_\_  
 Счетчик коррективов: \_\_\_\_\_

Корр. по приборам учета: \_\_\_\_\_  
 Счетчик коррективов: \_\_\_\_\_

Период превышения Ц: \_\_\_\_\_  
 Корр. по приборам учета: \_\_\_\_\_  
 Счетчик коррективов: \_\_\_\_\_

Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_  
 Счетчик коррективов: \_\_\_\_\_

0,4 °C = -0,21 Кал./кВт.ч  
 103,52 Кал./кВт.ч  
 533,34 Кал./кВт.ч

Уч. "ДомТеплоком" для отчетов

Фирма "Энергобыт" печать энергосбыта

Уч. "ДомТеплоком" для отчетов

Фирма "Энергобыт" печать энергосбыта

Уч. "ДомТеплоком" для отчетов

Фирма "Энергобыт" печать энергосбыта

361,78