Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 148 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 148
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208368-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208368 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.02.15	24,00	-	58,70	46,30	12,40	73,83	38,96	34,87	7,00	5,00	1,70	11,39	-	-	11,66	-	11,66	-	73,17	-	0,83			2,53
25.02.15	24,00	-	58,42	46,57	11,85	70,64	38,21	32,43	7,00	5,00	1,59	10,80	-	-	11,06	-	11,06	-	70,19	-	0,76			2,35
26.02.15	24,00	-	59,26	46,27	12,99	70,02	37,80	32,22	7,00	5,00	1,56	12,03	-	-	12,30	-	12,30	-	69,66	-	0,84			2,40
27.02.15	24,00	-	58,55	46,35	12,20	70,45	37,50	32,95	7,00	5,00	1,59	11,27	-	-	11,50	-	11,50	-	70,34	-	0,79			2,39
28.02.15	24,00	-	58,25	46,13	12,12	71,03	37,57	33,46	7,00	5,00	1,62	11,10	-	-	11,38	-	11,38	-	70,73	-	0,79			2,41
01.03.15	24,00	-	59,78	45,39	14,39	71,03	37,37	33,66	7,00	5,00	1,60	13,40	-	-	13,71	-	13,71	-	70,65	-	0,95			2,55
02.03.15	24,00	-	58,78	46,17	12,61	70,53	37,38	33,15	7,00	5,00	1,60	11,67	-	-	11,92	-	11,92	-	70,13	-	0,82			2,42
03.03.15	24,00	-	58,66	46,14	12,52	70,21	37,46	32,75	7,00	5,00	1,58	11,59	-	-	11,86	-	11,86	-	69,78	-	0,81			2,39
04.03.15	24,00	-	57,95	46,26	11,69	70,51	37,57	32,94	7,00	5,00	1,59	10,79	-	-	11,03	-	11,03	-	70,18	-	0,76			2,35
05.03.15	24,00	-	57,84	46,25	11,59	70,76	37,64	33,12	7,00	5,00	1,59	10,78	-	-	11,00	-	11,00	-	70,36	-	0,76			2,35
06.03.15	24,00	-	58,94	46,22	12,72	70,77	37,49	33,28	7,00	5,00	1,60	11,87	-	-	12,13	-	12,13	-	70,43	-	0,84			2,44
07.03.15	24,00	-	57,91	46,28	11,63	70,84	37,58	33,26	7,00	5,00	1,60	10,82	-	-	11,06	-	11,06	-	70,69	-	0,77			2,37
08.03.15	24,00	-	58,19	46,44	11,75	71,41	37,96	33,45	7,00	5,00	1,62	10,83	-	-	11,07	-	11,07	-	71,03	-	0,77			2,39
09.03.15	24,00	-	60,51	45,83	14,68	71,48	38,48	33,00	7,00	5,00	1,59	13,64	-	-	13,94	-	13,94	-	71,15	-	0,97			2,56
10.03.15	24,00	-	57,35	44,39	12,96	71,04	37,99	33,05	7,00	5,00	1,53	12,19	-	-	12,43	-	12,43	-	70,70	-	0,86			2,39
11.03.15	24,00	-	59,92	45,89	14,03	70,16	37,80	32,36	7,00	5,00	1,57	12,92	-	-	13,20	-	13,20	-	69,65	-	0,90			2,47
12.03.15	24,00	-	59,44	46,02	13,42	68,99	37,06	31,93	7,00	5,00	1,55	12,28	-	-	12,52	-	12,52	-	68,70	-	0,84			2,40
13.03.15	24,00	-	58,66	46,07	12,59	68,99	36,79	32,20	7,00	5,00	1,58	11,33	-	-	11,57	-	11,57	-	68,69	-	0,78			2,35
14.03.15	24,00	-	58,30	45,92	12,38	69,18	37,03	32,15	7,00	5,00	1,57	11,03	-	-	11,27	-	11,27	-	68,82	-	0,76			2,33
15.03.15	24,00	-	59,36	44,95	14,41	69,15	36,86	32,29	7,00	5,00	1,55	13,03	-	-	13,31	-	13,31	-	68,90	-	0,90			2,45
16.03.15	24,00	-	59,01	45,53	13,48	68,96	37,23	31,73	7,00	5,00	1,54	12,15	-	-	12,40	-	12,40	-	68,50	-	0,83			2,38
17.03.15	24,00	-	60,16	45,07	15,09	68,20	37,46	30,74	7,00	5,00	1,48	13,77	-	-	14,04	-	14,04	-	67,61	-	0,93			2,42
18.03.15	24,00	-	58,17	45,15	13,02	67,48	37,49	29,99	7,00	5,00	1,45	11,67	-	-	11,92	-	11,92	-	67,22	-	0,79			2,23
19.03.15	24,00	-	59,47	44,83	14,64	67,30	37,30	30,00	7,00	5,00	1,45	13,22	-	-	13,49	-	13,49	-	67,01	-	0,89			2,33
20.03.15	24,00	-	57,69	45,47	12,22	67,23	37,27	29,96	7,00	5,00	1,46	10,82	-	-	11,04	-	11,04	-	66,76	-	0,72			2,18
21.03.15	24,00	-	59,95	45,07	14,88	67,24	36,65	30,59	7,00	5,00	1,48	13,48	-	-	13,75	-	13,75	-	66,97	-	0,90			2,38
22.03.15	24,00	-	59,96	44,54	15,42	67,45	35,43	32,02	7,00	5,00	1,53	13,93	-	-	14,24	-	14,24	-	67,32	-	0,94			2,46
23.03.15	24,00		58,86	45,76	13,10	69,81	37,46	32,35	7,00	5,00	1,56	11,99	-	-	12,25	-	12,25	-	69,46	-	0,83	-	-	2,39
Среднее	24,00	-	58,86	45,76	13,10	69,81	37,46	32,35	7,00	5,00	1,56	11,99	-	-	12,25	-	12,25	-	69,46	-	0,83	-	-	2,39
Итого	672,00		1648,04	1281,26	366,78						43,73	335,79	0,00	0,00	343,05	0,00	343,05	0,00			23,31	0,00	0,00	67,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 11:00	14002,06	11192,63	5681,73	-	5811,22	-	466,53	-	-
	22.03.15 21:00	15556,74	12401,31	5998,54	-	6134,86	-	529,69	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **66,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **343,05** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.

2318