Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 156 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 156
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207261-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207261 Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0779
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0345
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=14,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	64,17	57,33	6,84	74,89	45,34	29,55	7,00	5,00	1,69	6,98	-	-	7,14	-	7,14	-	73,81	-	0,52			2,21
25.02.15	24,00	-	64,71	57,37	7,34	71,87	44,09	27,78	7,00	5,00	1,59	7,44	-	-	7,59	-	7,59	-	71,20	-	0,53			2,12
26.02.15	24,00	-	64,00	57,26	6,74	71,37	43,85	27,52	7,00	5,00	1,57	6,84	-	-	7,00	-	7,00	-	70,81	-	0,48			2,06
27.02.15	24,00	-	64,01	56,90	7,11	71,98	43,69	28,29	7,00	5,00	1,61	7,16	-	-	7,33	-	7,33	-	71,73	-	0,51			2,12
28.02.15	24,00	-	62,56	56,73	5,83	72,46	43,66	28,80	7,00	5,00	1,64	5,86	-	-	6,02	-	6,02	-	71,81	-	0,42			2,06
01.03.15	24,00	-	65,05	56,69	8,36	72,45	43,69	28,76	7,00	5,00	1,64	8,34	-	-	8,56	-	8,56	-	71,95	-	0,60			2,24
02.03.15	24,00	-	63,94	56,80	7,14	71,97	43,60	28,37	7,00	5,00	1,61	7,11	-	-	7,26	-	7,26	-	71,54	-	0,51			2,12
03.03.15	24,00	-	64,43	56,65	7,78	71,59	43,49	28,10	7,00	5,00	1,60	7,73	-	-	7,89	-	7,89	-	71,12	-	0,55			2,15
04.03.15	24,00	-	63,13	56,65	6,48	72,01	43,61	28,40	7,00	5,00	1,61	6,53	-	-	6,67	-	6,67	-	71,39	-	0,46			2,07
05.03.15	24,00	-	64,56	56,69	7,87	72,26	43,69	28,57	7,00	5,00	1,62	7,88	-	-	8,07	-	8,07	-	71,76	-	0,57			2,19
06.03.15	24,00	-	62,95	56,93	6,02	72,19	43,73	28,46	7,00	5,00	1,63	6,06	-	-	6,21	-	6,21	-	71,69	-	0,43			2,06
07.03.15	24,00	-	64,32	56,63	7,69	72,36	43,78	28,58	7,00	5,00	1,62	7,70	-	-	7,90	-	7,90	-	72,37	-	0,56			2,18
08.03.15	24,00	-	63,88	56,88	7,00	72,92	44,44	28,48	7,00	5,00	1,62	7,05	-	-	7,21	-	7,21	-	72,36	-	0,51			2,13
09.03.15	24,00	-	64,55	57,23	7,32	72,90	44,90	28,00	7,00	5,00	1,60	7,46	-	-	7,60	-	7,60	-	72,34	-	0,54			2,14
10.03.15	24,00	-	65,51	57,21	8,30	72,45	44,47	27,98	7,00	5,00	1,60	8,40	-	-	8,59	-	8,59	-	72,03	-	0,61			2,21
11.03.15	24,00	-	64,07	57,01	7,06	71,37	44,08	27,29	7,00	5,00	1,56	7,16	-	-	7,32	-	7,32	-	70,69	-	0,51			2,06
12.03.15	24,00	-	64,64	56,74	7,90	70,27	43,27	27,00	7,00	5,00	1,54	7,88	-	-	8,06	-	8,06	-	69,71	-	0,55			2,09
13.03.15	24,00	-	63,83	56,72	7,11	70,49	43,33	27,16	7,00	5,00	1,54	7,17	-	-	7,32	-	7,32	-	70,05	-	0,50			2,04
14.03.15	24,00	-	63,72	56,32	7,40	70,60	43,36	27,24	7,00	5,00	1,55	7,34	-	-	7,49	-	7,49	-	70,10	-	0,51			2,06
15.03.15	24,00	-	64,75	56,12	8,63	70,57	43,46	27,11	7,00	5,00	1,53	8,61	-	-	8,77	-	8,77	-	70,12	-	0,60			2,13
16.03.15	24,00	-	64,66	56,46	8,20	70,40	43,67	26,73	7,00	5,00	1,51	8,24	-	-	8,42	-	8,42	-	69,91	-	0,58			2,09
17.03.15	24,00	-	64,33	56,44	7,89	69,42	43,71	25,71	7,00	5,00	1,46	7,86	-	-	8,03	-	8,03	-	68,80	-	0,54			2,00
18.03.15	24,00	-	63,32	55,97	7,35	68,82	43,55	25,27	7,00	5,00	1,42	7,31	-	-	7,48	-	7,48	-	68,40	-	0,50			1,92
19.03.15	24,00	-	63,01	56,14	6,87	68,67	43,58	25,09	7,00	5,00	1,41	6,88	-	-	7,02	-	7,02	-	68,07	-	0,47			1,88
20.03.15	24,00	-	63,68	56,03	7,65	68,60	43,17	25,43	7,00	5,00	1,44	7,52	-	-	7,69	-	7,69	-	68,21	-	0,51			1,95
21.03.15	24,00	-	64,04	55,92	8,12	68,54	42,49	26,05	7,00	5,00	1,48	7,77	-	-	7,92	-	7,92	-	68,11	-	0,53			2,01
22.03.15	24,00	-	63,56	55,66	7,90	68,99	41,65	27,34	7,00	5,00	1,55	7,50	-	-	7,66	-	7,66	-	68,55	-	0,52			2,07
23.03.15	24,00	-	63,56	55,99	7,57	71,42	42,49	28,93	7,00	5,00	1,65	7,15	-	-	7,32	-	7,32	-	71,28	-	0,51			2,16
Среднее	24,00	-	64,03	56,62	7,41	71,21	43,64	27,57	7,00	5,00	1,57	7,39	-	-	7,56	-	7,56	-	70,71	-	0,52	-	-	2,09
Итого	672,00		1792,94	1585,47	207,47						43,89	206,93	0,00	0,00	211,54	0,00	211,54	0,00			14,62	0,00	0,00	58,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 10:00	5645,93	5070,43	678,75	-	698,22	-	220,06	-	-
	24.03.15 08:00	7432,77	6650,72	884,63	-	908,69	-	278,31	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °C = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **58,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **211,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28»03 15 г.

14,54