Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8756.038.1
Строит.Адрес: Седова 17-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208364-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208364 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,448 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=431,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.02.15	24,00	-	409,58	409,58	0,00	53,55	43,46	10,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
25.02.15	24,00	-	412,09	412,09	0,00	52,13	42,60	9,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
26.02.15	24,00	-	413,75	413,75	0,00	52,12	42,67	9,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
27.02.15	24,00	-	412,68	412,68	0,00	52,15	42,54	9,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
28.02.15	24,00	-	410,61	410,61	0,00	52,56	42,75	9,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
01.03.15	24,00	-	409,25	409,25	0,00	52,26	42,49	9,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
02.03.15	24,00	-	399,23	399,23	0,00	52,68	42,56	10,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
03.03.15	24,00	-	389,62	389,62	0,00	52,22	42,18	10,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
04.03.15	24,00	-	387,81	387,81	0,00	51,81	41,86	9,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
05.03.15	24,00	-	386,69	386,69	0,00	52,55	42,30	10,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
06.03.15	24,00	-	385,75	385,75	0,00	51,83	41,79	10,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
07.03.15	24,00	-	385,45	385,45	0,00	51,90	41,84	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
08.03.15	24,00	-	386,02	386,02	0,00	51,95	41,95	10,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
09.03.15	24,00	-	387,16	387,16	0,00	52,12	42,27	9,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
10.03.15	24,00	-	376,01	376,01	0,00	52,69	42,60	10,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
11.03.15	24,00	-	393,28	393,28	0,00	51,83	42,25	9,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
12.03.15	24,00	-	391,27	391,27	0,00	49,60	40,68	8,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
13.03.15	24,00	-	399,54	399,54	0,00	50,93	41,55	9,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
14.03.15	24,00	-	399,42	399,42	0,00	49,55	40,57	8,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
15.03.15	24,00	-	399,02	399,02	0,00	50,00	40,84	9,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
16.03.15	24,00	-	398,82	398,82	0,00	49,98	41,03	8,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
17.03.15	24,00	-	398,55	398,55	0,00	49,63	41,11	8,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
18.03.15	24,00	-	399,89	399,89	0,00	47,71	39,95	7,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
19.03.15	24,00	-	398,89	398,89	0,00	48,50	40,47	8,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
20.03.15	24,00	-	397,85	397,85	0,00	48,25	40,14	8,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
21.03.15	24,00	-	396,82	396,82	0,00	48,56	40,08	8,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
22.03.15	24,00	-	396,01	396,01	0,00	50,00	40,60	9,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
23.03.15	24,00	-	394,64	394,64	0,00	51,02	41,13	9,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,91
Среднее	24,00	-	396,99	396,99	-	51,07	41,65	9,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
Итого	672,00		11115,70	11115,70	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	104,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 11:00	41731,26	41727,79	-	-	-	-	514,79	-	-
	24.03.15 09:00	52806,65	52803,18	-	-	-	-	619,33	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП ТЭК СПб
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.