Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-3 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8752.038.1
Строит.Адрес: Седова 17-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204683-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204683 Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,2 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=192,696 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	274,12	274,12	0,00	53,46	46,39	7,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
25.02.15	24,00	-	276,11	276,11	0,00	52,16	45,47	6,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
26.02.15	24,00	-	277,13	277,13	0,00	52,12	45,44	6,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
27.02.15	24,00	-	276,38	276,38	0,00	52,18	45,38	6,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
28.02.15	24,00	-	275,09	275,09	0,00	52,55	45,57	6,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
01.03.15	24,00	-	273,86	273,86	0,00	52,28	45,36	6,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
02.03.15	24,00	-	266,49	266,49	0,00	52,71	45,55	7,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
03.03.15	24,00	-	260,38	260,38	0,00	52,19	45,04	7,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
04.03.15	24,00	-	259,21	259,21	0,00	51,82	44,69	7,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
05.03.15	24,00	-	258,29	258,29	0,00	52,56	45,16	7,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
06.03.15	24,00	-	257,68	257,68	0,00	51,84	44,56	7,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
07.03.15	24,00	-	257,40	257,40	0,00	51,90	44,62	7,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
08.03.15	24,00	-	257,66	257,66	0,00	51,99	44,78	7,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
09.03.15	24,00	-	258,55	258,55	0,00	52,14	45,04	7,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
10.03.15	24,00	-	250,98	250,98	0,00	52,74	45,45	7,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
11.03.15	24,00	-	262,30	262,30	0,00	51,71	44,78	6,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
12.03.15	24,00	-	264,36	264,36	0,00	49,62	43,12	6,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
13.03.15	24,00	-	266,27	266,27	0,00	50,93	44,06	6,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
14.03.15	24,00	-	265,19	265,19	0,00	49,56	43,00	6,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
15.03.15	24,00	-	264,63	264,63	0,00	50,03	43,33	6,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
16.03.15	24,00	-	264,38	264,38	0,00	49,95	43,36	6,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
17.03.15	24,00	-	265,90	265,90	0,00	49,58	43,25	6,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
18.03.15	24,00	-	265,24	265,24	0,00	47,73	41,90	5,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
19.03.15	24,00	-	263,60	263,60	0,00	48,50	42,47	6,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
20.03.15	24,00	-	262,68	262,68	0,00	48,28	42,21	6,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
21.03.15	24,00	-	261,66	261,66	0,00	48,57	42,21	6,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
22.03.15	24,00	-	260,90	260,90	0,00	50,07	42,98	7,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
23.03.15	24,00	-	259,78	259,78	0,00	51,13	43,76	7,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
Среднее	24,00	-	264,51	264,51	-	51,08	44,25	6,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,81
Итого	672,00		7406,22	7406,22	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	50,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 10:00	11109,29	11109,29	-	-	-	-	104,51	-	-
	24.03.15 09:00	18498,21	18498,21	-	-	-	-	155,20	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **50,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28»03 15 г.

печать энергосбыта