Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 26 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1314317-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1314317 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,53

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.03.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.03.15	24,00	-	84,70	84,70	0,00	68,90	45,99	22,91	6,39	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
02.03.15	24,00	-	84,73	84,73	0,00	69,77	46,34	23,43	6,39	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
03.03.15	24,00	-	84,59	84,59	0,00	69,69	46,36	23,33	6,39	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
04.03.15	24,00	-	84,64	84,64	0,00	69,43	46,32	23,11	6,39	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
05.03.15	24,00	-	84,69	84,69	0,00	68,43	45,73	22,70	6,37	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
06.03.15	24,00	-	84,89	84,89	0,00	69,61	46,28	23,33	6,38	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
07.03.15	24,00	-	85,20	85,20	0,00	69,38	46,39	22,99	6,40	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
08.03.15	24,00	-	85,06	85,06	0,00	69,26	46,51	22,75	6,40	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
09.03.15	24,00	-	85,03	85,03	0,00	69,98	47,01	22,97	6,40	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
10.03.15	24,00	-	85,14	85,14	0,00	68,81	46,37	22,44	6,40	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
11.03.15	24,00	-	85,15	85,15	0,00	67,85	46,03	21,82	6,41	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
12.03.15	24,00	-	85,25	85,25	0,00	66,54	45,12	21,42	6,39	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
13.03.15	24,00	-	85,14	85,14	0,00	65,94	44,64	21,30	6,37	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
14.03.15	24,00	-	85,47	85,47	0,00	67,77	45,58	22,19	6,40	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
15.03.15	24,00	-	85,43	85,43	0,00	68,61	46,39	22,22	6,40	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
16.03.15	24,00	-	85,45	85,45	0,00	66,30	45,52	20,78	6,39	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
17.03.15	24,00	-	85,53	85,53	0,00	65,51	45,51	20,00	6,40	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,71
18.03.15	24,00	-	85,40	85,40	0,00	65,80	45,84	19,96	6,40	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,71
19.03.15	24,00	-	85,31	85,31	0,00	63,94	45,03	18,91	6,40	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
20.03.15	24,00	-	85,17	85,17	0,00	64,64	45,25	19,39	6,41	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
21.03.15	24,00	-	85,07	85,07	0,00	64,01	44,36	19,65	6,39	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
22.03.15	24,00	-	84,95	84,95	0,00	65,40	44,19	21,21	6,37	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
23.03.15	24,00	-	84,93	84,93	0,00	68,02	45,35	22,67	6,39	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
Среднее	24,00	-	85,08	85,08	0,00	67,55	45,74	21,80	6,39	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,86
Итого	552,00		1956,92	1956,92	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	42,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.02.15 00:59	-	-	-	-	-	-	-	-	
	20.02.15 00:59	-	-	-	-	-	-	-	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,53 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись ответственного

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ПАО "ТГК-1"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 28 » 03 15 г.