Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 30 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1313236-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1313236 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,53

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.03.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.03.15	24,00	-	71,83	71,72	0,11	67,57	43,23	24,34	6,41	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
02.03.15	24,00	-	71,82	71,74	0,08	68,38	43,55	24,83	6,42	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
03.03.15	24,00	-	71,72	71,62	0,10	68,33	43,52	24,81	6,42	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
04.03.15	24,00	-	71,75	71,71	0,04	68,09	43,34	24,75	6,42	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
05.03.15	24,00	-	71,81	71,75	0,06	67,10	42,94	24,16	6,40	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
06.03.15	24,00	-	72,00	71,94	0,06	68,24	43,40	24,84	6,42	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
07.03.15	24,00	-	72,24	72,22	0,02	68,06	43,33	24,73	6,43	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
08.03.15	24,00	-	72,14	72,11	0,02	67,92	43,53	24,39	6,44	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
09.03.15	24,00	-	72,12	72,08	0,04	68,64	44,28	24,36	6,43	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
10.03.15	24,00	-	72,31	72,28	0,03	67,49	43,52	23,97	6,43	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
11.03.15	24,00	-	72,37	72,33	0,04	66,57	43,17	23,40	6,44	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
12.03.15	24,00	-	72,45	72,41	0,04	65,28	42,38	22,90	6,42	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
13.03.15	24,00	-	72,38	72,33	0,05	64,66	41,93	22,73	6,40	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
14.03.15	24,00	-	72,64	72,60	0,05	66,45	42,97	23,48	6,43	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,71
15.03.15	24,00	-	72,60	72,57	0,03	67,31	43,52	23,79	6,43	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
16.03.15	24,00	-	72,64	72,58	0,06	65,06	42,64	22,42	6,42	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
17.03.15	24,00	-	72,73	72,68	0,05	64,29	42,68	21,61	6,43	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
18.03.15	24,00	-	72,62	72,57	0,05	64,53	43,03	21,50	6,43	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
19.03.15	24,00	-	72,53	72,48	0,06	62,75	42,25	20,50	6,43	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,49
20.03.15	24,00	-	72,42	72,36	0,06	63,41	42,22	21,19	6,44	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,54
21.03.15	24,00	-	72,33	72,26	0,07	62,77	41,26	21,51	6,42	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
22.03.15	24,00	-	72,17	72,11	0,06	64,08	41,14	22,94	6,40	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
23.03.15	24,00	-	72,13	72,07	0,06	66,64	41,98	24,66	6,42	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
Среднее	24,00	-	72,25	72,20	0,05	66,24	42,86	23,38	6,42	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,69
Итого	552,00		1661,76	1660,52	1,24						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	38,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	28.02.15 22:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21.03.15 00:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,53 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.