Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 59 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9149.038.1
Строит.Адрес: Седова 59
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ: 029279
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14594
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14594-ч(с)-0315.txt
Режим (схема): 0;7
Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 0,39
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,07
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 147,3 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	*	217,95	204,76	13,19	72,94	49,89	23,04	5,20	4,00	4,68	14,01	0,00	0,00	14,34	0,00	14,34	-	72,09	0,00	1,01			5,69
25.02.15	24,00	*	212,06	198,73	13,33	70,35	49,29	21,07	5,20	4,00	4,16	13,79	0,00	0,00	14,10	0,00	14,10	-	70,04	0,00	0,97			5,13
26.02.15	24,00	*	216,97	203,66	13,32	71,23	50,38	20,85	5,20	4,00	4,31	12,63	0,00	0,00	12,92	0,00	12,92	-	70,84	0,00	0,90			5,20
27.02.15	24,00	*	216,88	203,23	13,65	71,17	48,82	22,36	5,20	4,00	4,56	13,54	0,00	0,00	13,85	0,00	13,85	-	70,78	0,00	0,96			5,52
28.02.15	24,00	*	217,23	202,60	14,63	70,97	48,69	22,28	5,20	4,00	4,50	14,96	0,00	0,00	15,30	0,00	15,30	-	70,65	0,00	1,06			5,56
01.03.15	24,00	*	218,27	201,87	16,40	71,03	48,54	22,49	5,20	4,00	4,52	16,81	0,00	0,00	17,19	0,00	17,19	-	70,86	0,00	1,19			5,71
02.03.15	24,00	*	217,12	202,34	14,78	70,95	48,49	22,46	5,20	4,00	4,54	15,01	0,00	0,00	15,36	0,00	15,36	-	70,59	0,00	1,06			5,60
03.03.15	24,00	*	215,63	202,15	13,47	70,82	48,49	22,33	5,20	4,00	4,52	13,63	0,00	0,00	13,94	0,00	13,94	-	70,20	0,00	0,96			5,47
04.03.15	24,00	*	217,93	203,24	14,70	70,51	48,31	22,20	5,20	4,00	4,51	14,83	0,00	0,00	15,17	0,00	15,17	-	70,26	0,00	1,04			5,55
05.03.15	24,00	*	215,35	202,32	13,03	71,24	48,84	22,39	5,20	4,00	4,54	13,01	0,00	0,00	13,31	0,00	13,31	-	70,87	0,00	0,92			5,47
06.03.15	24,00	*	216,70	202,18	14,52	71,40	48,86	22,53	5,20	4,00	4,57	14,54	0,00	0,00	14,87	0,00	14,87	-	71,06	0,00	1,03			5,60
07.03.15	24,00	*	217,69	201,59	16,10	71,41	48,84	22,57	5,20	4,00	4,55	16,18	0,00	0,00	16,56	0,00	16,56	-	71,11	0,00	1,15			5,71
08.03.15	24,00	*	217,54	202,19	15,34	71,00	48,70	22,30	5,20	4,00	4,51	15,55	0,00	0,00	15,91	0,00	15,91	-	70,70	0,00	1,10			5,61
09.03.15	24,00	*	133,37	134,08	-0,71	69,69	49,25	20,45	5,20	4,00	1,76	17,47	0,00	0,00	17,72	0,00	17,72	-	53,61	0,00	0,94			2,69
10.03.15	24,00	*	190,86	177,87	13,00	69,62	46,97	22,65	5,20	4,00	3,81	16,34	0,00	0,00	16,70	0,00	16,70	-	68,81	0,00	1,13			4,94
11.03.15	24,00	*	211,60	198,30	13,30	70,30	48,30	22,01	5,20	4,00	4,34	13,88	0,00	0,00	14,19	0,00	14,19	-	69,58	0,00	0,97			5,31
12.03.15	24,00	*	211,98	197,61	14,37	67,84	46,79	21,05	5,20	4,00	4,08	15,69	0,00	0,00	16,02	0,00	16,02	-	67,61	0,00	1,06			5,14
13.03.15	24,00	*	195,48	182,83	12,65	67,74	46,22	21,52	5,20	4,00	3,84	14,27	0,00	0,00	14,57	0,00	14,57	-	67,09	0,00	0,96			4,80
14.03.15	24,00	*	213,61	197,66	15,95	67,56	46,81	20,75	5,20	4,00	4,13	15,66	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99	-	67,34	0,00	1,06			5,19
15.03.15	24,00	*	215,14	198,08	17,06	67,98	46,91	21,06	5,20	4,00	4,13	17,78	0,00	0,00	18,16	0,00	18,16	-	67,98	0,00	1,21			5,34
16.03.15	24,00	*	199,55	185,82	13,73	68,21	46,64	21,57	5,20	4,00	3,97	14,49	0,00	0,00	14,80	0,00	14,80	-	67,97	0,00	0,99			4,95
17.03.15	24,00	*	185,52	171,61	13,91	66,77	45,25	21,52	5,20	4,00	3,65	14,68	0,00	0,00	14,98	0,00	14,98	-	66,26	0,00	0,97			4,63
18.03.15	24,00	*	187,26	172,16	15,10	65,41	45,02	20,38	5,20	4,00	3,46	15,91	0,00	0,00	16,22	0,00	16,22	-	65,14	0,00	1,04			4,50
19.03.15	24,00	*	186,26	170,96	15,31	64,34	44,29	20,05	5,20	4,00	3,38	16,13	0,00	0,00	16,44	0,00	16,44	-	64,28	0,00	1,04			4,42
20.03.15	24,00	*	184,87	170,14	14,73	65,22	44,45	20,77	5,20	4,00	3,49	15,50	0,00	0,00	15,80	0,00	15,80	-	64,96	0,00	1,01			4,50
21.03.15	24,00	*	185,53	168,65	16,87	64,62	43,32	21,31	5,20	4,00	3,54	17,76	0,00	0,00	18,11	0,00	18,11	-	64,51	0,00	1,15			4,69
22.03.15	24,00	*	187,87	168,91	18,96	65,33	42,91	22,42	5,20	4,00	3,72	19,98	0,00	0,00	20,38	0,00	20,38	-	65,42	0,00	1,31			5,03
23.03.15	24,00	*	185,17	170,29	14,88	68,78	44,35	24,44	5,20	4,00	4,11	15,72	0,00	0,00	16,06	0,00	16,06	-	68,65	0,00	1,08			5,19
Среднее	24,00	-	203,27	189,14	14,13	69,09	47,27	21,81	5,20	4,00	4,07	15,35	-	-	15,68	-	15,68	-	68,19	-	1,04	-	-	5,11
Итого	672,00		5691,42	5295,82	395,60						113,89	429,74	0,00	0,00	438,96	0,00	438,96	0,00			29,7	0,00	0,00	143,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 10:00	4743,29	14980,11	1052,74	0,00	1082,19	0,00	-408,35	82,71	1842,75
	24.03.15 04:00	10381,30	20225,28	1479,46	0,00	1518,04	0,00	-266,59	141,73	2509,75

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,39 °С = ~~0,17~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~142,96~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~438,96~~ куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУГЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 03 15 г.

Нападка?

-0,14

115,89

368,45

116,03

368,45

24,34

-22,1

24,2 гкл.