Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 63 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9144.038.1
Строит.Адрес: Седова 63
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205583-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205583 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,39

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39793 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	161,34	163,53	-2,19	72,61	44,02	28,59	7,00	5,00	4,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,62
25.02.15	24,00	-	159,66	158,89	0,77	70,09	42,70	27,39	7,00	5,00	4,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,06			4,43
26.02.15	24,00	-	156,96	156,70	0,26	70,96	42,74	28,22	7,00	5,00	4,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			4,44
27.02.15	24,00	-	156,34	156,34	0,00	70,89	42,57	28,32	7,00	5,00	4,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,43
28.02.15	24,00	-	155,58	155,58	0,00	70,68	42,50	28,18	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,39
01.03.15	24,00	-	155,57	154,27	1,30	70,74	42,35	28,39	7,00	5,00	4,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,06			4,47
02.03.15	24,00	-	155,87	154,56	1,31	70,66	42,35	28,31	7,00	5,00	4,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,06			4,47
03.03.15	24,00	-	155,91	154,32	1,59	70,53	42,44	28,09	7,00	5,00	4,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,07			4,45
04.03.15	24,00	-	156,68	155,64	1,04	70,22	42,26	27,96	7,00	5,00	4,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,04			4,42
05.03.15	24,00	-	156,17	154,07	2,10	70,93	42,31	28,62	7,00	5,00	4,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,09			4,56
06.03.15	24,00	-	156,52	154,15	2,37	71,05	42,24	28,81	7,00	5,00	4,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,10			4,61
07.03.15	24,00	-	157,40	152,39	5,01	71,06	42,13	28,93	7,00	5,00	4,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,21			4,77
08.03.15	24,00	-	156,83	152,68	4,15	70,66	41,91	28,75	7,00	5,00	4,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,17			4,68
09.03.15	24,00	-	98,82	94,41	4,41	69,45	42,28	27,17	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,21			2,91
10.03.15	23,00	-	128,81	124,25	4,56	69,46	39,41	30,05	7,00	5,00	3,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,20			4,08
11.03.15	24,00	-	153,62	146,72	6,90	69,93	41,28	28,65	7,00	5,00	4,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,29			4,69
12.03.15	24,00	-	153,37	149,81	3,56	67,50	40,47	27,03	7,00	5,00	4,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,14			4,29
13.03.15	24,00	-	152,15	152,15	0,00	67,45	40,49	26,96	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,10
14.03.15	24,00	-	152,01	152,01	0,00	67,19	40,52	26,67	7,00	5,00	4,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,05
15.03.15	24,00	-	151,80	151,80	0,00	67,59	40,70	26,89	7,00	5,00	4,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,08
16.03.15	24,00	-	152,26	152,26	0,00	67,92	41,25	26,67	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
17.03.15	24,00	-	155,17	155,17	0,00	66,52	41,28	25,24	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
18.03.15	24,00	-	155,87	155,87	0,00	65,17	41,18	23,99	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,74
19.03.15	24,00	-	154,77	154,77	0,00	64,11	40,54	23,57	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
20.03.15	24,00	-	139,96	143,38	-3,42	64,65	40,37	24,28	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,39
21.03.15	24,00	-	156,30	156,30	0,00	64,39	40,14	24,25	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
22.03.15	24,00	-	156,90	156,90	0,00	65,15	39,88	25,27	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,97
23.03.15	24,00	-	158,16	158,16	0,00	68,68	40,97	27,71	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,39
Среднее	23,96	-	152,17	150,97	1,20	68,79	41,55	27,25	7,00	5,00	4,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	4,21
Итого	671,00		4260,80	4227,08	33,72						116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,71	0,00	0,00	117,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 11:00	38451,76	38196,86	0,00	-	0,00	-	1370,15	-	-
	24.03.15 10:00	42705,15	42415,44	0,00	-	0,00	-	1487,68	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,39 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **117,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Нападки?

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел Эксплуатации КУУГЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.