Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 70 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9145.038.1
Строит.Адрес: Седова 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202697-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202697 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,39

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,272 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=82,008 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.02.15	24,00	-	90,57	90,57	0,00	73,42	42,04	31,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
25.02.15	24,00	-	89,97	89,97	0,00	70,86	41,02	29,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
26.02.15	24,00	-	89,95	89,95	0,00	71,78	41,40	30,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
27.02.15	24,00	-	89,64	89,64	0,00	71,73	41,19	30,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
28.02.15	24,00	-	89,21	89,21	0,00	71,50	40,92	30,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
01.03.15	24,00	-	88,94	88,94	0,00	71,56	40,95	30,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
02.03.15	24,00	-	89,12	89,12	0,00	71,48	40,98	30,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
03.03.15	24,00	-	89,12	89,12	0,00	71,36	41,06	30,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
04.03.15	24,00	-	89,70	89,70	0,00	71,03	40,92	30,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
05.03.15	24,00	-	89,25	89,25	0,00	71,78	41,00	30,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
06.03.15	24,00	-	89,29	89,29	0,00	71,90	40,92	30,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
07.03.15	24,00	-	89,10	89,10	0,00	71,87	40,89	30,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
08.03.15	24,00	-	68,80	63,23	5,57	71,48	40,78	30,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
09.03.15	24,00	-	88,29	88,08	0,22	69,65	40,40	29,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
10.03.15	23,00	-	88,29	88,08	0,22	69,65	40,40	29,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
11.03.15	24,00	-	88,28	88,28	0,00	70,72	40,03	30,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
12.03.15	24,00	-	88,76	88,76	0,00	68,34	39,12	29,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
13.03.15	24,00	-	88,92	88,92	0,00	68,31	39,09	29,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
14.03.15	24,00	-	88,80	88,80	0,00	68,06	39,12	28,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
15.03.15	24,00	-	88,75	88,75	0,00	68,48	39,36	29,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
16.03.15	24,00	-	89,07	89,07	0,00	68,80	39,78	29,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
17.03.15	24,00	-	90,61	90,61	0,00	67,34	39,86	27,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
18.03.15	24,00	-	90,92	90,92	0,00	65,97	39,72	26,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
19.03.15	24,00	-	90,30	90,30	0,00	64,89	39,27	25,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
20.03.15	24,00	-	89,93	89,93	0,00	65,75	39,40	26,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
21.03.15	24,00	-	89,13	89,13	0,00	65,21	38,44	26,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
22.03.15	24,00		84,76	84,70	0,06	68,63	41,52	27,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
23.03.15	24,00		84,76	84,70	0,06	68,63	41,52	27,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
Среднее	23,96	-	88,29	88,08	0,22	69,65	40,40	29,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
Итого	671,00		2472,24	2466,12	6,12						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	72,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.03.15 11:00	15199,99	15199,91	-	-	-	-	512,10	-	-
	22.03.15 11:00	15199,99	15199,91	-	-	-	-	512,10	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,39 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **72,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать, должность

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.