Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 71 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 71
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24960-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 24960 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,39

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.02.15	24,00		131,97	130,34	1,63	73,23	43,04	30,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
25.02.15	24,00		131,63	126,35	5,29	70,70	42,07	28,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
26.02.15	24,00		131,62	127,19	4,44	71,60	42,57	29,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
27.02.15	24,00		130,98	130,15	0,83	71,54	42,38	29,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
28.02.15	24,00		130,45	128,45	1,99	71,32	42,15	29,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
01.03.15	24,00		129,99	128,41	1,58	71,38	42,03	29,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
02.03.15	24,00		130,25	128,07	2,19	71,29	42,08	29,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
03.03.15	24,00		130,08	128,75	1,33	71,17	42,09	29,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
04.03.15	24,00		131,08	127,46	3,62	70,88	41,98	28,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
05.03.15	24,00		130,36	128,04	2,32	71,61	42,17	29,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
06.03.15	24,00		130,53	125,49	5,04	71,74	42,21	29,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
07.03.15	24,00		129,96	127,95	2,01	71,75	42,03	29,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
08.03.15	24,00		129,99	128,69	1,30	71,33	41,71	29,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,91
09.03.15	24,00	*	129,33	126,37	2,97	69,41	41,25	28,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,77
10.03.15	24,00	*	129,33	126,37	2,97	69,41	41,25	28,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,77
11.03.15	24,00		126,11	123,05	3,05	70,63	41,18	29,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
12.03.15	24,00		126,95	125,05	1,90	68,18	40,29	27,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
13.03.15	24,00		127,31	123,40	3,91	68,14	40,33	27,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
14.03.15	24,00		127,15	124,12	3,03	67,88	40,29	27,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
15.03.15	24,00		127,07	123,02	4,05	68,31	40,49	27,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
16.03.15	24,00		127,55	122,77	4,78	68,63	40,86	27,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
17.03.15	24,00		129,95	125,62	4,33	67,15	40,92	26,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
18.03.15	24,00		130,29	127,82	2,47	65,77	40,73	25,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
19.03.15	24,00		129,46	124,97	4,49	64,71	40,18	24,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
20.03.15	24,00		128,57	127,38	1,19	65,64	40,28	25,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
21.03.15	24,00		127,21	125,37	1,84	65,05	39,46	25,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
22.03.15	24,00		127,65	123,61	4,04	65,78	38,98	26,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
23.03.15	24,00		128,54	124,01	4,53	69,34	39,91	29,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
Среднее	24,00	-	129,33	126,37	2,97	69,41	41,25	28,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
Итого	672,00		3621,37	3538,24	83,12						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	105,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 10:00	16371,39	15778,85	-	-	-	-	594,85	-	3187,38
	24.03.15 05:00	19899,51	19224,62	-	-	-	-	702,41		3854,38

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,39 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись потребителя
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.