Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14866 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,39

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00		376,67	340,65	36,02	73,68	58,07	15,62	5,00	4,00	5,91	28,40	0,00	0,00	29,09	0,00	29,09	-	73,10	0,00	2,08			7,98
25.02.15	24,00	*	354,18	321,72	32,46	71,03	55,97	15,06	5,00	4,00	6,07	27,88	0,00	0,00	28,51	0,00	28,51	-	69,94	0,00	1,95			8,02
26.02.15	24,00		374,84	342,83	32,01	71,99	57,05	14,94	5,00	4,00	5,66	24,60	0,00	0,00	25,18	0,00	25,18	-	72,11	0,00	1,77			7,44
27.02.15	24,00		373,54	341,90	31,65	71,94	56,91	15,03	5,00	4,00	5,65	24,65	0,00	0,00	25,23	0,00	25,23	-	72,02	0,00	1,78			7,42
28.02.15	24,00		373,64	337,29	36,35	71,71	56,52	15,19	5,00	4,00	5,62	29,46	0,00	0,00	30,15	0,00	30,15	-	71,82	0,00	2,12			7,74
01.03.15	24,00		372,32	335,67	36,64	71,76	56,50	15,26	5,00	4,00	5,61	29,85	0,00	0,00	30,56	0,00	30,56	-	72,04	0,00	2,15			7,76
02.03.15	24,00		371,11	336,79	34,32	71,70	56,54	15,15	5,00	4,00	5,59	27,57	0,00	0,00	28,22	0,00	28,22	-	71,76	0,00	1,98			7,57
03.03.15	24,00		368,38	336,27	32,10	71,59	56,58	15,00	5,00	4,00	5,53	25,49	0,00	0,00	26,09	0,00	26,09	-	71,59	0,00	1,82			7,35
04.03.15	24,00		372,49	338,11	34,38	71,24	56,25	14,99	5,00	4,00	5,55	27,60	0,00	0,00	28,25	0,00	28,25	-	71,41	0,00	1,97			7,53
05.03.15	24,00		372,03	334,55	37,48	72,00	56,60	15,40	5,00	4,00	5,64	30,73	0,00	0,00	31,46	0,00	31,46	-	72,18	0,00	2,22			7,86
06.03.15	24,00		372,56	332,07	40,49	72,14	56,49	15,66	5,00	4,00	5,70	33,69	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	-	72,23	0,00	2,43			8,13
07.03.15	24,00		370,44	333,53	36,91	72,14	56,63	15,51	5,00	4,00	5,67	30,11	0,00	0,00	30,83	0,00	30,83	-	72,27	0,00	2,18			7,85
08.03.15	24,00		372,21	332,43	39,79	71,73	56,36	15,37	5,00	4,00	5,60	32,97	0,00	0,00	33,75	0,00	33,75	-	71,83	0,00	2,37			7,97
09.03.15	24,00	*	370,40	333,67	36,73	69,78	55,29	14,49	5,00	4,00	5,41	29,04	-	-	29,70	-	29,70	-	69,86	-	2,03	-	-	7,44
10.03.15	24,00	*	370,40	333,67	36,73	69,78	55,29	14,49	5,00	4,00	5,41	29,04	-	-	29,70	-	29,70	-	69,86	-	2,03	-	-	7,44
11.03.15	24,00		363,68	323,08	40,60	71,07	56,13	14,94	5,00	4,00	5,67	29,07	0,00	0,00	29,74	0,00	29,74	-	70,71	0,00	2,06			7,72
12.03.15	24,00		368,19	326,72	41,47	68,54	54,40	14,14	5,00	4,00	5,43	29,71	0,00	0,00	30,36	0,00	30,36	-	68,75	0,00	2,04			7,47
13.03.15	24,00		367,39	328,28	39,11	68,51	54,39	14,13	5,00	4,00	5,36	28,58	0,00	0,00	29,20	0,00	29,20	-	68,66	0,00	1,96			7,33
14.03.15	24,00		365,83	330,80	35,03	68,25	54,24	14,01	5,00	4,00	5,21	26,60	0,00	0,00	27,18	0,00	27,18	-	68,42	0,00	1,82			7,03
15.03.15	24,00		367,33	324,89	42,44	68,66	54,30	14,36	5,00	4,00	5,19	34,68	0,00	0,00	35,44	0,00	35,44	-	69,04	0,00	2,39			7,59
16.03.15	24,00		365,50	329,29	36,21	69,00	54,78	14,22	5,00	4,00	5,19	28,94	0,00	0,00	29,58	0,00	29,58	-	69,18	0,00	2,00			7,19
17.03.15	24,00		372,74	338,30	34,44	67,54	54,37	13,17	5,00	4,00	4,99	26,70	0,00	0,00	27,26	0,00	27,26	-	67,34	0,00	1,80			6,79
18.03.15	24,00		377,16	339,40	37,76	66,13	53,53	12,60	5,00	4,00	4,85	29,20	0,00	0,00	29,79	0,00	29,79	-	66,29	0,00	1,94			6,78
19.03.15	24,00		374,19	340,48	33,71	65,01	52,71	12,30	5,00	4,00	4,73	25,42	0,00	0,00	25,92	0,00	25,92	-	65,31	0,00	1,66			6,39
20.03.15	24,00		370,80	338,64	32,16	65,94	53,23	12,71	5,00	4,00	4,83	24,21	0,00	0,00	24,70	0,00	24,70	-	66,18	0,00	1,60			6,43
21.03.15	24,00		371,55	331,27	40,28	65,36	52,30	13,05	5,00	4,00	4,82	32,75	0,00	0,00	33,40	0,00	33,40	-	65,54	0,00	2,15			6,96
22.03.15	24,00		373,07	327,95	45,12	66,04	52,18	13,86	5,00	4,00	5,03	37,71	0,00	0,00	38,48	0,00	38,48	-	66,51	0,00	2,51			7,53
23.03.15	24,00		368,63	332,61	36,03	69,63	54,63	15,00	5,00	4,00	5,50	28,59	0,00	0,00	29,24	0,00	29,24	-	70,12	0,00	2,00			7,51
Среднее	24,00	-	370,40	333,67	36,73	69,78	55,29	14,49	5,00	4,00	5,41	29,04	-	-	29,70	-	29,70	-	69,86	-	2,03	-	-	7,44
Итого	672,00		10371,28	9342,87	1028,41						151,43	813,23	0,00	0,00	831,50	0,00	831,50	0,00			56,80	0,00	0,00	208,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.02.15 10:00	63032,03	52648,61	8784,74	0,00	8969,98	0,00	1870,64	587,41	-
24.03.15 05:00	73133,36	61764,04	9595,13	0,00	9798,50	0,00	2083,30	643,86	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,39 °С = -0,32 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **207,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **831,50** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.
печать энергосбыта

56,48