Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 73 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24694-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 24694
Режим (схема): 0
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,39

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.02.15	24,00		105,93	105,91	0,02	71,87	40,78	31,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
25.02.15	24,00		105,40	105,49	-0,09	69,34	39,91	29,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
26.02.15	24,00		105,29	105,47	-0,18	70,23	40,38	29,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
27.02.15	24,00		104,88	105,08	-0,20	70,15	40,21	29,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
28.02.15	24,00		104,41	104,64	-0,23	69,93	39,98	29,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
01.03.15	24,00		104,07	104,33	-0,26	69,99	39,82	30,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
02.03.15	24,00		104,22	104,51	-0,29	69,91	39,84	30,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
03.03.15	24,00		104,05	104,36	-0,30	69,80	39,83	29,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
04.03.15	24,00		104,72	105,05	-0,34	69,49	39,73	29,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
05.03.15	24,00		104,20	104,53	-0,33	70,19	39,93	30,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
06.03.15	24,00		104,25	104,58	-0,33	70,33	39,90	30,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
07.03.15	24,00		104,01	104,33	-0,33	70,36	39,89	30,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
08.03.15	24,00		104,30	104,64	-0,34	69,97	39,81	30,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
09.03.15	24,00	*	108,95	109,20	-0,25	68,14	39,90	28,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,06
10.03.15	24,00	*	108,95	109,20	-0,25	68,14	39,90	28,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,06
11.03.15	24,00		113,11	113,75	-0,64	69,44	40,86	28,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
12.03.15	24,00		113,39	113,81	-0,42	66,99	39,91	27,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
13.03.15	24,00		113,31	113,60	-0,29	66,95	39,96	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
14.03.15	24,00		112,98	113,20	-0,22	66,69	39,89	26,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
15.03.15	24,00		112,69	112,89	-0,20	67,09	40,14	26,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
16.03.15	24,00		112,92	113,11	-0,19	67,42	40,36	27,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
17.03.15	24,00		114,98	115,20	-0,23	66,02	40,38	25,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
18.03.15	24,00		115,40	115,63	-0,22	64,67	40,22	24,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
19.03.15	24,00		114,32	114,58	-0,26	63,62	39,62	23,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
20.03.15	24,00		113,38	113,62	-0,24	64,54	39,50	25,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
21.03.15	24,00		111,84	112,07	-0,23	63,92	38,64	25,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
22.03.15	24,00		111,98	112,06	-0,08	64,60	38,29	26,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
23.03.15	24,00		112,61	112,72	-0,12	68,11	39,57	28,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
Среднее	24,00	-	108,95	109,20	-0,25	68,14	39,90	28,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
Итого	672,00		3050,54	3057,56	-7,03						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	85,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.02.15 12:00	15470,15	15459,08	-	-	-	-	516,18	-	3792,28
24.03.15 05:00	18440,97	18437,66	-	-	-	-	599,59	-	4457,28

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,39 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 03 15 г.