Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 75 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 75
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24947-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 24947 Режим (схема): 0
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,39

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.02.15	24,00	*	77,69	76,34	1,35	73,58	39,32	34,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
25.02.15	24,00		121,03	118,92	2,10	71,05	40,34	30,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
26.02.15	24,00		121,62	119,14	2,48	72,01	41,05	30,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
27.02.15	24,00		121,31	118,76	2,54	71,94	40,97	30,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
28.02.15	24,00		120,79	118,26	2,53	71,72	40,77	30,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
01.03.15	24,00		120,46	117,96	2,50	71,76	40,77	31,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
02.03.15	24,00		120,69	118,23	2,46	71,72	40,79	30,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
03.03.15	24,00		120,52	118,09	2,43	71,62	40,82	30,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
04.03.15	24,00		121,24	118,84	2,40	71,24	40,74	30,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
05.03.15	24,00		120,63	118,25	2,38	72,01	40,88	31,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
06.03.15	24,00		120,51	118,14	2,37	72,17	40,84	31,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
07.03.15	24,00		120,32	117,99	2,33	72,17	40,91	31,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
08.03.15	24,00		120,27	117,95	2,32	71,80	40,97	30,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
09.03.15	24,00	*	117,80	115,65	2,15	69,78	40,15	29,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,57
10.03.15	24,00	*	117,80	115,65	2,15	69,78	40,15	29,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,57
11.03.15	24,00		117,03	115,20	1,83	71,16	40,66	30,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
12.03.15	24,00		117,69	115,70	1,99	68,49	39,53	28,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
13.03.15	24,00		117,60	115,60	2,00	68,47	39,33	29,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
14.03.15	24,00		117,41	115,41	2,00	68,20	39,34	28,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
15.03.15	24,00		117,29	115,27	2,02	68,59	39,65	28,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
16.03.15	24,00		117,46	115,45	2,01	68,97	40,08	28,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
17.03.15	24,00		119,30	117,36	1,94	67,56	40,32	27,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
18.03.15	24,00		119,80	117,86	1,94	66,13	40,21	25,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
19.03.15	24,00		119,21	117,28	1,93	65,01	39,67	25,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
20.03.15	24,00		118,48	116,56	1,93	65,99	39,71	26,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
21.03.15	24,00		117,77	115,73	2,04	65,29	38,80	26,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
22.03.15	24,00		117,94	115,86	2,08	65,97	38,21	27,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
23.03.15	24,00		118,80	116,68	2,12	69,62	39,30	30,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
Среднее	24,00	-	117,80	115,65	2,15	69,78	40,15	29,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,57
Итого	672,00		3298,46	3238,14	60,32						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	100,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ТВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 10:00	15582,34	15302,91	-	-	-	-	581,51	-	3788,70
	24.03.15 05:00	18803,27	18465,53	-	-	-	-	679,21		4455,70

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,39 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
подпись потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.