Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 82
Телефон: {812} 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14862 Режим (схема): 0;7
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,39

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.02.15	24,00		131,43	105,18	26,25	73,53	39,07	34,46	7,50	3,90	4,29	17,47	0,00	0,00	17,89	0,00	17,89	-	72,89	0,00	1,27			5,56
25.02.15	24,00		131,01	104,70	26,31	71,09	38,33	32,76	7,50	3,90	4,06	17,61	0,00	0,00	18,01	0,00	18,01	-	70,97	0,00	1,25			5,31
26.02.15	24,00		129,84	104,70	25,15	71,97	38,67	33,30	7,50	3,90	4,13	16,44	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	-	71,62	0,00	1,18			5,30
27.02.15	24,00		130,74	104,30	26,43	71,90	38,53	33,37	7,50	3,90	4,11	17,89	0,00	0,00	18,31	0,00	18,31	-	71,52	0,00	1,28			5,39
28.02.15	24,00		129,04	103,83	25,21	71,68	38,29	33,39	7,50	3,90	4,09	16,77	0,00	0,00	17,16	0,00	17,16	-	71,32	0,00	1,20			5,28
01.03.15	24,00		131,17	103,43	27,74	71,78	38,21	33,57	7,50	3,90	4,10	19,24	0,00	0,00	19,69	0,00	19,69	-	71,58	0,00	1,38			5,47
02.03.15	24,00		131,05	103,52	27,53	71,66	38,19	33,46	7,50	3,90	4,09	19,05	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50	-	71,29	0,00	1,36			5,45
03.03.15	24,00		129,52	103,20	26,32	71,52	38,14	33,38	7,50	3,90	4,07	17,77	0,00	0,00	18,18	0,00	18,18	-	71,05	0,00	1,26			5,34
04.03.15	24,00		131,14	103,84	27,30	71,28	38,12	33,17	7,50	3,90	4,05	18,94	0,00	0,00	19,37	0,00	19,37	-	71,07	0,00	1,35			5,40
05.03.15	24,00		129,42	103,31	26,11	71,99	38,30	33,69	7,50	3,90	4,10	17,75	0,00	0,00	18,17	0,00	18,17	-	71,63	0,00	1,27			5,37
06.03.15	24,00		129,92	103,26	26,66	72,13	38,23	33,90	7,50	3,90	4,12	18,30	0,00	0,00	18,73	0,00	18,73	-	71,78	0,00	1,31			5,43
07.03.15	24,00		129,51	103,03	26,48	72,13	38,25	33,88	7,50	3,90	4,12	18,01	0,00	0,00	18,43	0,00	18,43	-	71,80	0,00	1,29			5,41
08.03.15	24,00		130,67	103,05	27,62	71,70	38,26	33,44	7,50	3,90	4,07	19,17	0,00	0,00	19,61	0,00	19,61	-	71,41	0,00	1,37			5,44
09.03.15	24,00	*	129,57	102,85	26,72	69,76	37,57	32,20	7,50	3,90	3,91	18,39	-	-	18,79	-	18,79	-	69,46	-	1,28	-	-	5,18
10.03.15	24,00	*	129,57	102,85	26,72	69,76	37,57	32,20	7,50	3,90	3,91	18,39	-	-	18,79	-	18,79	-	69,46	-	1,28	-	-	5,18
11.03.15	24,00		127,23	101,02	26,20	70,91	37,79	33,12	7,50	3,90	3,93	18,26	0,00	0,00	18,67	0,00	18,67	-	70,28	0,00	1,28			5,21
12.03.15	24,00		127,04	101,39	25,65	68,52	36,84	31,69	7,50	3,90	3,77	17,65	0,00	0,00	18,03	0,00	18,03	-	68,22	0,00	1,20			4,98
13.03.15	24,00		128,64	101,37	27,27	68,48	36,77	31,72	7,50	3,90	3,78	19,17	0,00	0,00	19,58	0,00	19,58	-	68,19	0,00	1,31			5,09
14.03.15	24,00		128,35	101,17	27,18	68,23	36,67	31,56	7,50	3,90	3,77	18,91	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	-	67,96	0,00	1,29			5,05
15.03.15	24,00		130,83	100,94	29,88	68,71	36,87	31,84	7,50	3,90	3,78	21,74	0,00	0,00	22,21	0,00	22,21	-	68,64	0,00	1,49			5,28
16.03.15	24,00		128,40	101,31	27,09	68,98	37,15	31,83	7,50	3,90	3,82	18,66	0,00	0,00	19,07	0,00	19,07	-	68,77	0,00	1,28			5,10
17.03.15	24,00		128,92	103,20	25,72	67,45	37,24	30,21	7,50	3,90	3,70	17,33	0,00	0,00	17,69	0,00	17,69	-	67,11	0,00	1,16			4,86
18.03.15	24,00		130,31	103,59	26,73	66,09	37,11	28,97	7,50	3,90	3,56	18,44	0,00	0,00	18,81	0,00	18,81	-	65,80	0,00	1,21			4,78
19.03.15	24,00		128,35	102,91	25,44	65,04	36,73	28,30	7,50	3,90	3,45	17,38	0,00	0,00	17,72	0,00	17,72	-	64,85	0,00	1,13			4,57
20.03.15	24,00		128,31	102,39	25,92	65,93	36,87	29,06	7,50	3,90	3,52	17,81	0,00	0,00	18,16	0,00	18,16	-	65,60	0,00	1,17			4,69
21.03.15	24,00		127,30	101,52	25,78	65,36	36,03	29,34	7,50	3,90	3,51	17,75	0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	-	65,13	0,00	1,16			4,67
22.03.15	24,00		131,15	101,65	29,50	66,14	35,51	30,64	7,50	3,90	3,65	21,54	0,00	0,00	21,98	0,00	21,98	-	66,00	0,00	1,42			5,07
23.03.15	24,00		129,52	102,39	27,14	69,69	36,57	33,12	7,50	3,90	3,97	19,01	0,00	0,00	19,43	0,00	19,43	-	69,51	0,00	1,32			5,29
Среднее	24,00	-	129,57	102,85	26,72	69,76	37,57	32,20	7,50	3,90	3,91	18,39	-	-	18,79	-	18,79	-	69,46	-	1,28	-	-	5,18
Итого	672,00		3627,97	2879,93	748,04						109,42	514,82	0,00	0,00	526,25	0,00	526,25	0,00			35,75	0,00	0,00	145,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.02.15 09:00	40902,15	31287,07	9689,87	0,00	9889,74	0,00	2642,41	638,38	-
24.03.15 04:00	44444,12	34098,14	10205,47	0,00	10416,55	0,00	2787,70	673,65	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,39 °С = -0,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **144,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **526,25** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.

35,55