Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 91-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14925
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-0315.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.02.15	24,00		222,66	201,56	21,10	75,34	49,71	25,63	6,00	3,00	5,28	19,84	0,00	0,00	20,35	0,00	20,35	-	74,85	0,00	1,49			6,77
25.02.15	24,00		223,10	201,80	21,30	72,09	48,68	23,41	6,00	3,00	4,83	20,12	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	-	71,76	0,00	1,44			6,27
26.02.15	24,00		224,09	200,82	23,27	71,51	48,30	23,21	6,00	3,00	4,77	22,08	0,00	0,00	22,59	0,00	22,59	-	71,17	0,00	1,57			6,34
27.02.15	24,00		219,54	199,36	20,19	72,03	48,44	23,59	6,00	3,00	4,83	18,56	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	-	71,92	0,00	1,34			6,17
28.02.15	24,00		222,27	197,89	24,39	72,67	48,34	24,32	6,00	3,00	4,95	22,77	0,00	0,00	23,32	0,00	23,32	-	72,53	0,00	1,65			6,60
01.03.15	24,00		222,40	197,95	24,45	72,63	48,27	24,36	6,00	3,00	4,96	22,75	0,00	0,00	23,30	0,00	23,30	-	72,41	0,00	1,65			6,61
02.03.15	24,00		221,04	198,49	22,54	72,11	47,75	24,35	6,00	3,00	4,98	20,81	0,00	0,00	21,30	0,00	21,30	-	71,90	0,00	1,50			6,47
03.03.15	24,00		219,85	198,01	21,85	71,74	47,62	24,13	6,00	3,00	4,92	20,10	0,00	0,00	20,57	0,00	20,57	-	71,45	0,00	1,44			6,36
04.03.15	24,00		220,87	197,45	23,42	72,11	47,86	24,25	6,00	3,00	4,93	21,77	0,00	0,00	22,29	0,00	22,29	-	71,85	0,00	1,56			6,49
05.03.15	24,00		218,60	197,83	20,78	72,38	48,26	24,12	6,00	3,00	4,90	19,22	0,00	0,00	19,68	0,00	19,68	-	72,21	0,00	1,39			6,29
06.03.15	24,00		219,95	198,23	21,72	72,36	48,28	24,08	6,00	3,00	4,90	20,29	0,00	0,00	20,78	0,00	20,78	-	72,11	0,00	1,46			6,36
07.03.15	24,00		222,41	197,35	25,05	72,48	48,33	24,15	6,00	3,00	4,87	23,78	0,00	0,00	24,36	0,00	24,36	-	72,72	0,00	1,73			6,60
08.03.15	24,00		220,83	197,78	23,05	73,07	48,82	24,25	6,00	3,00	4,92	21,66	0,00	0,00	22,18	0,00	22,18	-	72,84	0,00	1,58			6,49
09.03.15	24,00		223,12	198,64	24,48	73,08	49,40	23,68	6,00	3,00	4,83	22,97	0,00	0,00	23,53	0,00	23,53	-	72,90	0,00	1,67			6,51
10.03.15	24,00	*	221,44	198,71	22,73	72,58	48,78	23,80	6,00	3,00	4,84	21,42	0,00	0,00	21,93	0,00	21,93	-	72,37	0,00	1,55			6,39
11.03.15	24,00		219,25	198,09	21,16	71,67	48,40	23,27	6,00	3,00	4,71	20,04	0,00	0,00	20,51	0,00	20,51	-	71,37	0,00	1,43			6,14
12.03.15	24,00		218,50	197,21	21,29	70,46	47,57	22,88	6,00	3,00	4,61	20,23	0,00	0,00	20,68	0,00	20,68	-	70,20	0,00	1,42			6,03
13.03.15	24,00		218,12	196,22	21,90	70,58	47,91	22,67	6,00	3,00	4,56	20,47	0,00	0,00	20,94	0,00	20,94	-	70,45	0,00	1,44			6,01
14.03.15	24,00		218,61	194,97	23,64	70,77	47,99	22,78	6,00	3,00	4,57	22,00	0,00	0,00	22,51	0,00	22,51	-	70,61	0,00	1,55			6,13
15.03.15	24,00		219,19	194,03	25,16	70,72	48,05	22,67	6,00	3,00	4,53	23,55	0,00	0,00	24,09	0,00	24,09	-	70,59	0,00	1,66			6,19
16.03.15	24,00		220,79	198,12	22,67	72,12	48,34	23,78	6,00	3,00	4,83	21,22	-	-	21,72	-	21,72	-	71,91	-	1,53	-	-	6,36
17.03.15	24,00		220,79	198,12	22,67	72,12	48,34	23,78	6,00	3,00	4,83	21,22	-	-	21,72	-	21,72	-	71,91	-	1,53	-	-	6,36
18.03.15	24,00		220,79	198,12	22,67	72,12	48,34	23,78	6,00	3,00	4,83	21,22	-	-	21,72	-	21,72	-	71,91	-	1,53	-	-	6,36
19.03.15	24,00		220,79	198,12	22,67	72,12	48,34	23,78	6,00	3,00	4,83	21,22	-	-	21,72	-	21,72	-	71,91	-	1,53	-	-	6,36
20.03.15	24,00		220,79	198,12	22,67	72,12	48,34	23,78	6,00	3,00	4,83	21,22	-	-	21,72	-	21,72	-	71,91	-	1,53	-	-	6,36
21.03.15	24,00		220,79	198,12	22,67	72,12	48,34	23,78	6,00	3,00	4,83	21,22	-	-	21,72	-	21,72	-	71,91	-	1,53	-	-	6,36
22.03.15	24,00		220,79	198,12	22,67	72,12	48,34	23,78	6,00	3,00	4,83	21,22	-	-	21,72	-	21,72	-	71,91	-	1,53	-	-	6,36
23.03.15	24,00		220,79	198,12	22,67	72,12	48,34	23,78	6,00	3,00	4,83	21,22	-	-	21,72	-	21,72	-	71,91	-	1,53	-	-	6,36
Среднее	24,00	-	220,79	198,12	22,67	72,12	48,34	23,78	6,00	3,00	4,83	21,22	-	-	21,72	-	21,72	-	71,91	-	1,53	-	-	6,36
Итого	672,00		6182,18	5547,35	634,83						135,36	594,23	0,00	0,00	608,30	0,00	608,30	0,00			42,74	0,00	0,00	178,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 09:00	109144,14	97618,31	13100,68	0,00	13418,96	0,00	2851,47	950,35	-
	24.02.15 15:00	109199,05	97669,02	13104,58	0,00	13422,96	0,00	2853,12	950,64	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = -0,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **177,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **608,30** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 03 15 г.

печать энергосбыта

425