Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219384-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219384 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,39

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	67,26	56,05	11,21	72,43	39,83	32,60	7,00	5,00	2,00	8,86	-	-	9,07	-	9,07	-	72,05	-	0,64			2,64
25.02.15	24,00	-	67,20	55,72	11,48	70,15	38,99	31,16	7,00	5,00	1,90	9,15	-	-	9,37	-	9,37	-	70,26	-	0,64			2,54
26.02.15	24,00	-	68,46	55,63	12,83	70,98	39,32	31,66	7,00	5,00	1,92	10,57	-	-	10,79	-	10,79	-	70,87	-	0,75			2,67
27.02.15	24,00	-	66,07	55,58	10,49	70,88	39,15	31,73	7,00	5,00	1,93	8,26	-	-	8,45	-	8,45	-	70,67	-	0,58			2,51
28.02.15	24,00	-	66,67	55,12	11,55	70,67	38,81	31,86	7,00	5,00	1,91	9,39	-	-	9,59	-	9,59	-	70,51	-	0,66			2,57
01.03.15	24,00	-	68,08	54,65	13,43	70,82	38,75	32,07	7,00	5,00	1,91	11,27	-	-	11,50	-	11,50	-	70,83	-	0,80			2,71
02.03.15	24,00	-	67,49	54,97	12,52	70,65	38,72	31,93	7,00	5,00	1,91	10,36	-	-	10,59	-	10,59	-	70,48	-	0,73			2,64
03.03.15	24,00	-	66,28	55,05	11,23	70,51	38,71	31,80	7,00	5,00	1,91	9,11	-	-	9,32	-	9,32	-	70,25	-	0,64			2,55
04.03.15	24,00	-	67,23	55,30	11,93	70,34	38,70	31,64	7,00	5,00	1,90	9,83	-	-	10,05	-	10,05	-	70,33	-	0,69			2,59
05.03.15	24,00	-	67,16	55,24	11,92	71,01	38,79	32,22	7,00	5,00	1,93	9,82	-	-	10,05	-	10,05	-	70,94	-	0,70			2,63
06.03.15	24,00	-	67,89	55,09	12,80	71,13	38,82	32,31	7,00	5,00	1,93	10,71	-	-	10,95	-	10,95	-	70,99	-	0,76			2,69
07.03.15	24,00	-	66,39	54,86	11,53	71,11	38,91	32,20	7,00	5,00	1,92	9,49	-	-	9,70	-	9,70	-	70,92	-	0,67			2,59
08.03.15	24,00	-	65,89	55,09	10,80	70,69	39,20	31,49	7,00	5,00	1,88	8,80	-	-	9,01	-	9,01	-	70,55	-	0,62			2,50
09.03.15	24,00	-	40,12	36,95	3,17	68,23	42,56	25,67	7,00	5,00	0,53	11,42	-	-	11,57	-	11,57	-	56,75	-	0,65			1,18
10.03.15	24,00	-	62,15	51,18	10,97	69,48	37,07	32,41	7,00	5,00	1,69	10,61	-	-	10,85	-	10,85	-	69,06	-	0,73			2,42
11.03.15	24,00	-	65,83	54,85	10,98	69,81	38,56	31,25	7,00	5,00	1,80	9,76	-	-	9,96	-	9,96	-	69,29	-	0,68			2,48
12.03.15	24,00	-	65,66	55,11	10,55	67,60	37,51	30,09	7,00	5,00	1,74	9,37	-	-	9,57	-	9,57	-	67,54	-	0,63			2,37
13.03.15	24,00	-	66,75	55,20	11,55	67,54	37,41	30,13	7,00	5,00	1,75	10,29	-	-	10,49	-	10,49	-	67,45	-	0,70			2,44
14.03.15	24,00	-	66,67	55,04	11,63	67,31	37,36	29,95	7,00	5,00	1,74	10,28	-	-	10,48	-	10,48	-	67,27	-	0,69			2,43
15.03.15	24,00	-	66,74	54,90	11,84	67,78	37,60	30,18	7,00	5,00	1,75	10,48	-	-	10,70	-	10,70	-	67,90	-	0,71			2,46
16.03.15	24,00	-	66,68	55,27	11,41	68,04	37,98	30,06	7,00	5,00	1,76	10,06	-	-	10,28	-	10,28	-	68,00	-	0,68			2,44
17.03.15	24,00	-	68,26	56,28	11,98	66,48	38,03	28,45	7,00	5,00	1,69	10,65	-	-	10,88	-	10,88	-	66,26	-	0,70			2,40
18.03.15	24,00	-	67,77	56,45	11,32	65,20	37,88	27,32	7,00	5,00	1,62	10,10	-	-	10,28	-	10,28	-	65,16	-	0,66			2,28
19.03.15	24,00	-	67,92	56,01	11,91	64,21	37,47	26,74	7,00	5,00	1,58	10,69	-	-	10,89	-	10,89	-	64,17	-	0,69			2,26
20.03.15	24,00	-	68,04	55,82	12,22	65,07	37,62	27,45	7,00	5,00	1,61	11,05	-	-	11,26	-	11,26	-	65,09	-	0,72			2,33
21.03.15	24,00	-	66,70	55,45	11,25	64,50	36,61	27,89	7,00	5,00	1,61	10,16	-	-	10,37	-	10,37	-	64,45	-	0,66			2,27
22.03.15	24,00		65,82	54,49	11,33	68,95	38,48	30,47	7,00	5,00	1,76	10,02	-	-	10,23	-	10,23	-	68,39	-	0,68	-	-	2,45
23.03.15	24,00		65,82	54,49	11,33	68,95	38,48	30,47	7,00	5,00	1,76	10,02	-	-	10,23	-	10,23	-	68,39	-	0,68	-	-	2,45
Среднее	24,00	-	65,82	54,49	11,33	68,95	38,48	30,47	7,00	5,00	1,76	10,02	-	-	10,23	-	10,23	-	68,39	-	0,68	-	-	2,45
Итого	672,00		1843,00	1525,85	317,15						49,33	280,58	0,00	0,00	286,48	0,00	286,48	0,00			19,15	0,00	0,00	68,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,39 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **68,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **286,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать теплоснабжения
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« 28 03 15 г.

19.04