Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 30 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9337038,1
Строит.Адрес: Фарфоровская 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1318865-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318865
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0,39

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(n1-nхв)-m2*(n2-nхв) Qгвс=m3*(n3-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,1205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 61,15 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.03.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.03.15	24,00	-	80,29	78,00	2,28	70,51	44,88	25,63	5,37	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
02.03.15	24,00	-	80,37	78,10	2,28	70,41	44,84	25,57	5,38	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
03.03.15	24,00	-	80,35	78,08	2,27	70,27	44,79	25,48	5,37	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
04.03.15	24,00	-	80,83	78,58	2,25	70,02	44,74	25,28	5,38	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
05.03.15	23,90	-	78,22	76,07	2,16	70,69	44,98	25,71	5,21	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
06.03.15	24,00	-	79,74	77,57	2,17	70,84	45,03	25,81	5,32	4,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
07.03.15	24,00	-	80,28	78,13	2,16	70,85	44,98	25,87	5,36	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
08.03.15	24,00	-	80,58	78,46	2,12	70,42	45,02	25,40	5,37	4,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
09.03.15	24,00	-	45,63	44,45	1,18	51,96	43,62	8,34	4,95	4,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,18
10.03.15	24,00	-	72,69	70,81	1,88	66,67	42,92	23,75	5,19	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
11.03.15	24,00	-	78,77	76,68	2,10	69,55	44,39	25,16	5,34	4,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
12.03.15	24,00	-	78,70	76,59	2,11	67,28	43,23	24,05	5,35	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
13.03.15	24,00	-	78,78	76,69	2,08	67,23	43,16	24,07	5,35	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
14.03.15	24,00	-	78,77	76,71	2,06	67,00	43,10	23,90	5,34	4,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
15.03.15	24,00	-	78,77	76,74	2,03	67,43	43,41	24,02	5,33	4,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
16.03.15	24,00	-	79,00	76,97	2,03	67,74	43,84	23,90	5,35	4,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
17.03.15	24,00	-	80,47	78,37	2,10	66,29	43,70	22,59	5,40	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
18.03.15	24,00	-	80,59	78,45	2,14	64,98	43,40	21,58	5,41	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
19.03.15	24,00	-	79,70	77,56	2,14	63,98	42,85	21,13	5,38	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
20.03.15	24,00	-	79,33	77,21	2,12	64,86	43,09	21,77	5,37	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
21.03.15	24,00	-	78,42	76,33	2,10	64,29	42,13	22,16	5,34	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
22.03.15	24,00	-	78,48	76,41	2,07	65,04	41,79	23,25	5,34	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
23.03.15	24,00	-	79,53	77,49	2,04	68,50	43,34	25,16	5,37	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
Среднее	24,00	-	77,75	75,67	2,08	67,25	43,79	23,46	5,33	4,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,98
Итого	551,90		1788,29	1740,43	47,86						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	45,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	28.02.15 22:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.03.15 21:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,39 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **45,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.