Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9105.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202222-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202222 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв), лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,349 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 95,7 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	170,16	148,85	21,31	75,21	51,54	23,67	7,00	5,00	4,04	45,55	24,89	20,66	46,71	25,19	21,52	-	75,13	54,62	1,09			5,13
25.02.15	24,00	-	170,55	149,07	21,48	72,08	50,00	22,08	7,00	5,00	3,77	46,05	24,94	21,11	47,13	25,18	21,95	-	72,11	52,86	1,07			4,84
26.02.15	24,00	-	170,07	148,59	21,48	71,53	49,46	22,07	7,00	5,00	3,76	45,51	24,87	20,64	46,58	25,11	21,47	-	71,58	52,25	1,06			4,82
27.02.15	24,00	-	168,78	147,82	20,96	72,14	49,57	22,57	7,00	5,00	3,81	45,41	24,71	20,70	46,52	24,95	21,57	-	72,29	52,24	1,04			4,85
28.02.15	24,00	-	169,40	145,43	23,97	72,68	49,67	23,01	7,00	5,00	3,90	46,27	24,60	21,67	47,39	24,84	22,55	-	72,73	52,65	1,19			5,09
01.03.15	24,00	-	173,18	143,53	29,65	72,66	49,67	22,99	7,00	5,00	3,98	49,73	24,57	25,16	50,93	24,81	26,12	-	72,70	53,11	1,48			5,46
02.03.15	24,00	-	211,01	184,41	26,60	72,38	54,14	18,24	7,00	5,00	3,87	89,64	67,63	22,01	91,81	68,88	22,93	-	72,77	63,48	1,43			5,30
03.03.15	24,00	-	254,31	231,04	23,27	71,86	56,71	15,15	7,00	5,00	3,86	132,01	112,34	19,67	135,15	114,55	20,60	-	71,93	64,96	1,32			5,19
04.03.15	24,00	-	277,93	254,29	23,64	72,41	58,51	13,90	7,00	5,00	3,86	127,26	106,02	21,24	130,32	108,10	22,22	-	72,35	65,04	1,39			5,25
05.03.15	24,00	-	294,84	274,63	20,21	72,55	59,54	13,01	7,00	5,00	3,84	119,66	100,04	19,62	122,53	102,01	20,52	-	72,65	64,88	1,21			5,05
06.03.15	24,00	-	293,83	271,60	22,23	72,51	59,34	13,17	7,00	5,00	3,88	121,24	100,29	20,95	124,15	102,26	21,89	-	72,62	64,81	1,32			5,20
07.03.15	24,00	-	291,72	269,04	22,68	72,61	59,35	13,26	7,00	5,00	3,87	121,26	99,78	21,48	124,18	101,71	22,47	-	72,72	64,83	1,35			5,23
08.03.15	24,00	-	289,63	269,22	20,41	73,23	59,96	13,27	7,00	5,00	3,86	119,18	100,35	18,83	122,11	102,28	19,83	-	73,31	65,49	1,22			5,08
09.03.15	24,00	-	290,32	268,64	21,68	73,21	60,13	13,08	7,00	5,00	3,81	121,00	100,81	20,19	123,95	102,78	21,17	-	73,29	65,66	1,30			5,11
10.03.15	24,00	-	289,54	268,25	21,29	72,73	59,58	13,15	7,00	5,00	3,82	121,04	101,06	19,98	123,97	103,08	20,89	-	72,83	65,17	1,27			5,09
11.03.15	24,00	-	288,21	266,74	21,47	71,72	58,81	12,91	7,00	5,00	3,73	120,67	100,74	19,93	123,52	102,66	20,86	-	71,79	64,34	1,26			4,99
12.03.15	24,00	-	287,48	264,59	22,89	70,56	57,84	12,72	7,00	5,00	3,67	121,01	99,99	21,02	123,77	101,85	21,92	-	70,64	63,29	1,32			4,99
13.03.15	24,00	-	284,84	263,93	20,91	70,75	57,83	12,92	7,00	5,00	3,69	119,34	99,73	19,61	122,08	101,61	20,47	-	70,85	63,33	1,21			4,90
14.03.15	24,00	-	284,36	260,38	23,98	70,89	57,90	12,99	7,00	5,00	3,70	121,15	98,92	22,23	123,92	100,84	23,08	-	70,99	63,52	1,39			5,09
15.03.15	24,00	-	281,41	257,15	24,26	70,84	57,75	13,09	7,00	5,00	3,69	121,56	98,27	23,29	124,37	100,14	24,23	-	70,93	63,41	1,40			5,09
16.03.15	24,00	-	280,10	259,21	20,89	70,69	57,78	12,91	7,00	5,00	3,63	119,06	99,33	19,73	121,81	101,19	20,62	-	70,78	63,35	1,21			4,83
17.03.15	24,00	-	281,22	259,65	21,57	69,74	57,28	12,46	7,00	5,00	3,52	119,33	99,48	19,85	122,01	101,31	20,70	-	69,81	62,64	1,23			4,75
18.03.15	24,00	-	278,31	257,36	20,95	69,08	56,83	12,25	7,00	5,00	3,42	118,03	98,65	19,38	120,63	100,42	20,21	-	69,17	62,07	1,19			4,61
19.03.15	24,00	-	277,97	257,66	20,31	68,93	56,77	12,16	7,00	5,00	3,39	118,96	98,80	20,16	121,53	100,56	20,97	-	69,01	62,00	1,15			4,54
20.03.15	24,00	-	277,87	257,78	20,09	68,84	56,58	12,26	7,00	5,00	3,41	117,96	98,94	19,02	120,54	100,72	19,82	-	68,92	61,86	1,14			4,55
21.03.15	24,00	-	278,55	257,24	21,31	68,81	56,14	12,67	7,00	5,00	3,54	118,92	98,87	20,05	121,54	100,56	20,98	-	68,89	61,61	1,19			4,74
22.03.15	24,00	-	277,30	255,61	21,69	69,25	55,87	13,38	7,00	5,00	3,72	118,91	98,22	20,69	121,54	99,91	21,63	-	69,35	61,68	1,21			4,94
23.03.15	24,00		255,29	233,03	22,27	71,48	56,09	15,38	7,00	5,00	3,74	103,17	82,48	20,70	105,58	83,98	21,60	-	71,56	61,30	1,25	-	-	4,99
Среднее	24,00	-	255,29	233,03	22,27	71,48	56,09	15,38	7,00	5,00	3,74	103,17	82,48	20,70	105,58	83,98	21,60	-	71,56	61,30	1,25	-	-	4,99
Итого	672,00		7148,18	6524,74	623,45						104,77	2888,88	2309,32	579,57	2956,27	2351,48	604,79	0,00			34,92	0,00	0,00	139,69

техн. нет в дог

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °C = -1,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **138,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **604,79** куб.м.

Накладка!

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.

3376