Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9108.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204821-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204821 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,18 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 49,2 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	72,55	57,80	14,75	73,84	43,97	29,87	7,00	5,00	1,71	15,00	-	-	15,38	-	15,38	-	73,45	-	1,10			2,82
25.02.15	24,00	-	71,68	58,28	13,40	70,65	42,68	27,97	7,00	5,00	1,62	13,55	-	-	13,86	-	13,86	-	70,48	-	0,95			2,58
26.02.15	24,00	-	73,44	57,80	15,64	70,39	42,50	27,89	7,00	5,00	1,60	15,83	-	-	16,19	-	16,19	-	70,46	-	1,12			2,71
27.02.15	24,00	-	72,29	57,53	14,76	70,94	42,34	28,60	7,00	5,00	1,63	14,97	-	-	15,30	-	15,30	-	71,12	-	1,07			2,69
28.02.15	24,00	-	73,03	57,18	15,85	71,44	42,25	29,19	7,00	5,00	1,66	16,00	-	-	16,37	-	16,37	-	71,37	-	1,14			2,80
01.03.15	24,00	-	73,31	57,04	16,27	71,42	42,29	29,13	7,00	5,00	1,65	16,46	-	-	16,83	-	16,83	-	71,31	-	1,17			2,82
02.03.15	24,00	-	72,84	57,25	15,59	70,99	42,10	28,89	7,00	5,00	1,64	15,72	-	-	16,07	-	16,07	-	71,11	-	1,12			2,76
03.03.15	24,00	-	72,34	57,12	15,22	70,60	41,94	28,66	7,00	5,00	1,62	15,40	-	-	15,77	-	15,77	-	70,60	-	1,09			2,71
04.03.15	24,00	-	72,28	56,93	15,35	71,03	42,07	28,96	7,00	5,00	1,64	15,46	-	-	15,80	-	15,80	-	71,06	-	1,10			2,74
05.03.15	24,00	-	72,27	57,07	15,20	71,21	41,83	29,38	7,00	5,00	1,67	15,35	-	-	15,70	-	15,70	-	71,20	-	1,09			2,76
06.03.15	24,00	-	72,89	57,32	15,57	71,21	41,64	29,57	7,00	5,00	1,68	15,73	-	-	16,08	-	16,08	-	71,32	-	1,12			2,80
07.03.15	24,00	-	72,31	57,14	15,17	71,31	41,83	29,48	7,00	5,00	1,68	15,28	-	-	15,64	-	15,64	-	71,51	-	1,09			2,77
08.03.15	24,00	-	73,75	57,33	16,42	71,88	42,64	29,24	7,00	5,00	1,67	16,60	-	-	17,00	-	17,00	-	71,74	-	1,19			2,86
09.03.15	24,00	-	76,97	57,59	19,38	71,91	43,19	28,72	7,00	5,00	1,63	19,67	-	-	20,12	-	20,12	-	71,83	-	1,42			3,05
10.03.15	24,00	-	69,89	55,28	14,61	71,57	42,67	28,90	7,00	5,00	1,58	14,86	-	-	15,20	-	15,20	-	71,75	-	1,07			2,65
11.03.15	24,00	-	72,58	57,53	15,05	70,42	42,37	28,05	7,00	5,00	1,61	15,19	-	-	15,54	-	15,54	-	70,33	-	1,07			2,68
12.03.15	24,00	-	71,36	57,32	14,04	69,32	41,43	27,89	7,00	5,00	1,59	14,21	-	-	14,52	-	14,52	-	69,36	-	0,99			2,58
13.03.15	24,00	-	75,00	57,17	17,83	69,53	41,25	28,28	7,00	5,00	1,61	18,00	-	-	18,38	-	18,38	-	69,51	-	1,25			2,86
14.03.15	24,00	-	73,80	56,92	16,88	69,63	41,35	28,28	7,00	5,00	1,60	17,01	-	-	17,38	-	17,38	-	69,57	-	1,18			2,79
15.03.15	24,00	-	73,06	56,79	16,27	69,57	41,48	28,09	7,00	5,00	1,58	16,48	-	-	16,84	-	16,84	-	69,52	-	1,15			2,73
16.03.15	24,00	-	73,13	57,06	16,07	69,46	41,74	27,72	7,00	5,00	1,57	16,21	-	-	16,58	-	16,58	-	69,48	-	1,13			2,70
17.03.15	24,00	-	71,05	57,17	13,88	68,46	41,63	26,83	7,00	5,00	1,53	14,00	-	-	14,28	-	14,28	-	68,16	-	0,96			2,49
18.03.15	24,00	-	74,41	56,52	17,89	67,90	41,44	26,46	7,00	5,00	1,50	17,87	-	-	18,24	-	18,24	-	67,80	-	1,21			2,71
19.03.15	24,00	-	73,89	57,22	16,67	67,76	41,37	26,39	7,00	5,00	1,50	16,86	-	-	17,23	-	17,23	-	67,77	-	1,14			2,64
20.03.15	24,00	-	71,66	57,18	14,48	67,64	41,20	26,44	7,00	5,00	1,50	14,66	-	-	14,97	-	14,97	-	67,68	-	0,99			2,49
21.03.15	24,00	-	73,50	57,10	16,40	67,56	40,55	27,01	7,00	5,00	1,54	16,51	-	-	16,86	-	16,86	-	67,51	-	1,12			2,65
22.03.15	24,00	-	74,75	56,85	17,90	68,02	39,87	28,15	7,00	5,00	1,59	18,06	-	-	18,43	-	18,43	-	68,09	-	1,23			2,82
23.03.15	24,00		72,96	57,17	15,80	70,21	41,91	28,30	7,00	5,00	1,61	15,96	-	-	16,32	-	16,32	-	70,19	-	1,12	-	-	2,73
Среднее	24,00	-	72,96	57,17	15,80	70,21	41,91	28,30	7,00	5,00	1,61	15,96	-	-	16,32	-	16,32	-	70,19	-	1,12	-	-	2,73
Итого	672,00		2042,99	1600,66	442,34						45,00	446,90	0,00	0,00	456,88	0,00	456,88	0,00			31,37	0,00	0,00	76,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **456,88** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«28» 03 15 г.

31,19