Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 37 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06057-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06057 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24.00	*	135,77	117,96	17,81	75,54	50,03	25,51	7,30	3,80	2,89	19,72	0,00	0,00	20,22	0,00	20,22	-	74,90	0,00	1,48			4,37
25.02.15	24.00	*	137,96	118,32	19,64	72,30	48,59	23,71	7,30	3,80	2,67	21,81	0,00	0,00	22,33	0,00	22,33	-	71,80	0,00	1,57			4,24
26.02.15	24.00	*	137,83	117,92	19,91	71,74	48,10	23,64	7,30	3,80	2,66	21,89	0,00	0,00	22,41	0,00	22,41	-	71,33	0,00	1,56			4,23
27.02.15	24.00	*	138,36	117,29	21,07	72,32	48,01	24,32	7,30	3,80	2,71	23,14	0,00	0,00	23,69	0,00	23,69	-	72,26	0,00	1,67			4,39
28.02.15	24.00	*	136,14	117,08	19,06	72,90	48,17	24,73	7,30	3,80	2,75	21,23	0,00	0,00	21,74	0,00	21,74	-	72,55	0,00	1,54			4,30
01.03.15	24.00	*	138,20	117,13	21,07	72,87	48,32	24,55	7,30	3,80	2,73	23,30	0,00	0,00	23,86	0,00	23,86	-	72,46	0,00	1,69			4,42
02.03.15	24.00	*	137,44	117,66	19,77	72,37	48,19	24,18	7,30	3,80	2,70	21,98	0,00	0,00	22,51	0,00	22,51	-	72,05	0,00	1,59			4,29
03.03.15	24.00	*	137,68	117,48	20,20	72,00	48,13	23,87	7,30	3,80	2,66	22,40	0,00	0,00	22,93	0,00	22,93	-	71,62	0,00	1,61			4,27
04.03.15	24.00	*	136,79	117,18	19,62	72,38	48,25	24,13	7,30	3,80	2,69	21,80	0,00	0,00	22,32	0,00	22,32	-	72,02	0,00	1,57			4,26
05.03.15	24.00	*	136,65	117,25	19,40	72,63	48,20	24,43	7,30	3,80	2,73	21,46	0,00	0,00	21,97	0,00	21,97	-	72,31	0,00	1,55			4,28
06.03.15	24.00	*	138,14	117,81	20,32	72,62	48,07	24,55	7,30	3,80	2,74	22,68	0,00	0,00	23,23	0,00	23,23	-	72,34	0,00	1,64			4,38
07.03.15	24.00	*	137,60	117,27	20,33	72,75	48,17	24,57	7,30	3,80	2,73	22,60	0,00	0,00	23,15	0,00	23,15	-	72,75	0,00	1,65			4,37
08.03.15	24.00	*	135,49	117,79	17,71	73,31	48,86	24,45	7,30	3,80	2,74	19,85	0,00	0,00	20,33	0,00	20,33	-	72,87	0,00	1,45			4,19
09.03.15	24.00	*	138,51	118,27	20,24	73,31	49,27	24,04	7,30	3,80	2,70	22,48	0,00	0,00	23,03	0,00	23,03	-	72,94	0,00	1,64			4,34
10.03.15	24.00	*	138,01	118,18	19,83	72,86	48,74	24,11	7,30	3,80	2,70	22,04	0,00	0,00	22,57	0,00	22,57	-	72,65	0,00	1,60			4,31
11.03.15	24.00	*	140,30	117,60	22,71	71,90	48,39	23,51	7,30	3,80	2,62	25,04	0,00	0,00	25,63	0,00	25,63	-	71,48	0,00	1,79			4,41
12.03.15	24.00	*	136,71	117,37	19,34	70,70	47,50	23,20	7,30	3,80	2,58	21,57	0,00	0,00	22,06	0,00	22,06	-	70,34	0,00	1,52			4,10
13.03.15	24.00	*	136,50	117,29	19,21	70,83	47,30	23,53	7,30	3,80	2,61	21,51	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	-	70,46	0,00	1,52			4,13
14.03.15	24.00	*	136,03	116,75	19,28	71,01	47,42	23,59	7,30	3,80	2,61	21,61	0,00	0,00	22,10	0,00	22,10	-	70,67	0,00	1,53			4,13
15.03.15	24.00	*	139,86	116,16	23,70	70,96	47,46	23,50	7,30	3,80	2,56	26,29	0,00	0,00	26,90	0,00	26,90	-	70,69	0,00	1,86			4,42
16.03.15	24.00	*	138,18	116,90	21,28	70,77	47,51	23,26	7,30	3,80	2,56	23,88	0,00	0,00	24,42	0,00	24,42	-	70,31	0,00	1,68			4,24
17.03.15	24.00	*	137,74	116,96	20,78	69,89	47,39	22,50	7,30	3,80	2,47	23,36	0,00	0,00	23,88	0,00	23,88	-	69,40	0,00	1,62			4,09
18.03.15	24.00	*	136,01	116,19	19,82	69,20	47,13	22,07	7,30	3,80	2,40	22,50	0,00	0,00	22,99	0,00	22,99	-	68,88	0,00	1,55			3,95
19.03.15	24.00	*	137,68	116,45	21,23	68,99	46,98	22,02	7,30	3,80	2,40	23,85	0,00	0,00	24,37	0,00	24,37	-	68,64	0,00	1,64			4,04
20.03.15	24.00	*	137,09	116,63	20,46	68,92	46,88	22,04	7,30	3,80	2,40	23,17	0,00	0,00	23,67	0,00	23,67	-	68,53	0,00	1,59			3,99
21.03.15	24.00	*	136,94	116,84	20,09	68,94	46,37	22,56	7,30	3,80	2,47	22,69	0,00	0,00	23,18	0,00	23,18	-	68,64	0,00	1,56			4,03
22.03.15	24.00	*	138,15	116,63	21,52	69,33	46,02	23,31	7,30	3,80	2,53	24,40	0,00	0,00	24,94	0,00	24,94	-	69,20	0,00	1,69			4,22
23.03.15	24.00	*	138,37	117,17	21,19	71,68	47,28	24,40	7,30	3,80	2,67	23,99	0,00	0,00	24,55	0,00	24,55	-	71,68	0,00	1,72			4,39
Среднее	24,00	-	137,51	117,27	20,24	71,61	47,88	23,72	7,30	3,80	2,63	22,58	-	-	23,11	-	23,11	-	71,28	-	1,61	-	-	4,24
Итого	672,00		3850,14	3283,53	566,61						73,70	632,24	0,00	0,00	646,99	0,00	646,99	0,00			45,07	0,00	0,00	118,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 08:00	4022,28	3450,28	612,54	0,00	630,85	0,00	149,32	49,98	-
	24.03.15 03:00	7845,18	6709,08	1241,98	0,00	1274,95	0,00	267,22	94,83	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = -0,25 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **118,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **646,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.

44,82