Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" — график: 150/70
Договор: 31502-5 — Схема подключения: Двухтрубная
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 14-1, ГВС — **ГВС**

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 07596 — Приборы УУТЭ поверены до _____ — **Тхв=0 С**

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	МЕТРАН-55-ДИ
Обратн.тр.	VA2305M 25			КТПТР-05	МЕТРАН-55-ДИ
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.15	24	-	64,39	6,93	45,424	-	-	29,68	6,50	6,473	-	34,71	38,951	-	-	-	3,266
24.02.15	24	-	64,12	7,00	41,598	-	-	32,11	6,50	6,626	-	32,00	34,972	-	-	-	2,408
25.02.15	24	-	64,08	7,00	42,653	-	-	32,41	6,50	6,749	-	31,67	35,904	-	-	-	2,467
26.02.15	24	-	65,15	6,98	42,036	-	-	33,14	6,48	6,790	-	32,00	35,246	-	-	-	2,464
27.02.15	24	-	65,58	7,02	41,324	-	-	33,47	6,51	6,464	-	32,11	34,860	-	-	-	2,444
28.02.15	24	-	65,76	6,98	43,485	-	-	32,21	6,42	5,418	-	33,54	38,067	-	-	-	2,632
01.03.15	24	-	66,17	6,92	46,664	-	-	30,83	6,44	5,100	-	35,34	41,564	-	-	-	2,873
02.03.15	24	-	65,71	7,01	41,549	-	-	32,24	6,52	6,353	-	33,47	35,196	-	-	-	2,475
03.03.15	24	-	65,77	6,96	36,952	-	-	31,98	6,39	7,225	-	33,79	29,727	-	-	-	2,155
04.03.15	24	-	65,62	6,98	39,447	-	-	32,51	6,46	6,949	-	33,11	32,498	-	-	-	2,315
05.03.15	24	-	66,00	6,99	38,494	-	-	32,33	6,47	6,958	-	33,66	31,536	-	-	-	2,269
06.03.15	24	-	64,61	7,02	39,069	-	-	32,04	6,47	6,514	-	32,58	32,555	-	-	-	2,271
07.03.15	24	-	63,41	6,97	42,582	-	-	30,84	6,45	5,839	-	32,58	36,743	-	-	-	2,474
08.03.15	24	-	63,66	6,98	41,938	-	-	31,81	6,41	6,263	-	31,85	35,675	-	-	-	2,425
09.03.15	24	-	63,87	6,92	44,450	-	-	31,63	6,37	6,200	-	32,24	38,250	-	-	-	2,594
10.03.15	24	-	63,95	6,98	41,098	-	-	32,01	6,43	7,149	-	31,94	33,949	-	-	-	2,354
11.03.15	24	-	63,50	6,97	39,927	-	-	32,48	6,47	6,957	-	31,02	32,970	-	-	-	2,266
12.03.15	24	-	63,42	6,94	40,250	-	-	32,66	6,48	6,701	-	30,76	33,549	-	-	-	2,290
13.03.15	24	-	64,34	6,95	39,275	-	-	33,13	6,48	5,721	-	31,21	33,554	-	-	-	2,293
14.03.15	24	-	63,91	6,92	41,811	-	-	31,81	6,44	6,244	-	32,11	35,567	-	-	-	3,598
15.03.15	24	-	63,85	6,88	46,080	-	-	31,52	6,42	6,915	-	32,33	39,165	-	-	-	2,673
16.03.15	24	-	63,56	6,86	37,794	-	-	33,50	6,33	5,146	-	30,06	32,648	-	-	-	2,188
17.03.15	24	-	64,01	6,95	40,169	-	-	37,37	6,44	8,372	-	26,64	31,797	-	-	-	2,215
18.03.15	24	-	63,80	6,90	39,694	-	-	37,65	6,48	8,301	-	26,14	31,393	-	-	-	2,763
19.03.15	24	-	65,11	7,08	38,873	-	-	35,83	6,55	11,426	-	29,28	27,447	-	-	-	2,077
20.03.15	24	-	64,21	6,97	38,864	-	-	34,31	6,48	9,850	-	29,90	29,015	-	-	-	2,696
21.03.15	24	-	64,42	6,95	44,430	-	-	32,36	6,52	7,016	-	32,06	37,414	-	-	-	3,751
22.03.15	24	-	66,29	6,92	46,033	-	-	32,50	6,40	6,029	-	33,79	40,004	-	-	-	2,798
Среднее	24,00	-	64,58	6,96	41,499	-	-	32,73	6,46	6,848	-	31,85	34,651	-	-	-	2,553
Итого	672,0				1161,964	0,000				191,749	0,000		970,215	0,00	0,00	0,00	71,49

Ориентировочно до конца месяца(+)	367,530	72,180	295,350	23,77
Корректировка за прошлый месяц (-)	248,273	44,067	204,206	16,77
Итого за март 2015 :	1281,221	219,862	1061,359	78,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.15 00:00	19739,859	-	3168,733	-	-	-	1224,766	
23.03.15 10:00	20917,940	-	3363,359	-	-	-	1297,205	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотреблен
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО 26. 03. 2015
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата _____