

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.02.2015 по 22.03.2015

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: ШЛИССЕЛБУРГСКИЙ ПР, Д.16
 Договор: 31502-1

Тип прибора: СПТ-943.2
 Номер прибора: 9744
 Схема измерения: СИ-5

Дата	НС, #	п, ч	М1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	М2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	М1-М2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.02.2015		24	66.6	59	9.2	66.365	39.9	4.6	19.1	0.235	1.286	21.664	66.5	6	9.176	58.1	5	8.4	12.489	0.888	2.177
24.02.2015		24	67.864	58.8	9.2	67.643	40.2	4.6	18.6	0.221	1.282	18.015	66.1	6	9.107	57.2	5	8.9	8.908	0.655	1.937
25.02.2015		24	58.638	59.3	9.2	58.426	39.3	4.6	20	0.212	1.183	18.582	66.1	6	9.295	57	5	9.1	9.287	0.682	1.865
26.02.2015		24	57.607	58.8	9.2	57.399	38.8	4.6	20	0.208	1.168	19.132	66.4	6	9.303	57	5	9.4	9.83	0.722	1.891
27.02.2015		24	74.167	56.8	9.2	73.97	39.9	4.6	16.9	0.197	1.265	19.278	66.4	6	8.734	56.5	5	9.9	10.544	0.77	2.035
28.02.2015	НС21	24	95.624	55.3	9.2	95.428	41.3	4.6	14	0.196	1.355	20.809	66.2	6	9.365	55.3	5	10.9	11.444	0.841	2.196
01.03.2015		24	92.538	55.5	9.2	92.336	41.3	4.6	14.2	0.203	1.329	20.867	65.9	6	9.966	54.1	5	11.8	10.901	0.816	2.145
02.03.2015		24	96.183	55	9.2	95.976	41.3	4.6	13.7	0.208	1.335	20.668	66.3	6	9.933	54.2	5	12.1	10.735	0.813	2.148
03.03.2015		24	80.106	56.4	9.2	79.889	40.6	4.6	15.8	0.217	1.282	20.49	67	6	9.636	53.9	5	13.1	10.853	0.833	2.115
04.03.2015		24	74.095	56.5	9.2	73.885	40	4.6	16.5	0.21	1.241	20.186	66.5	6	10.122	54	5	12.5	10.063	0.776	2.016
05.03.2015		24	73.916	56.6	9.2	73.701	40.4	4.6	16.2	0.215	1.214	21.423	67.2	6	9.669	54.7	5	12.5	11.754	0.888	2.102
06.03.2015	НС21	24	91.462	55.3	9.2	91.294	41.3	4.6	14	0.168	1.302	20.314	65.6	6	10.262	53.5	5	12.1	10.053	0.765	2.067
07.03.2015		24	96.588	53.8	9.2	96.385	40.7	4.6	13.1	0.203	1.277	21.601	64.3	6	11.271	53.3	5	11	10.33	0.77	2.048
08.03.2015		24	80.571	53.5	9.2	80.368	39.6	4.6	13.9	0.203	1.138	23.269	64.4	6	11.199	53.7	5	10.7	12.07	0.877	2.015
09.03.2015		24	57.625	54.1	9.2	57.423	37.1	4.6	17	0.202	0.996	22.604	64.2	6	11.592	53.8	5	10.4	11.013	0.809	1.805
10.03.2015		24	75.617	54.6	9.2	75.392	39.7	4.6	14.9	0.225	1.143	22.101	65	6	10.952	54.2	5	10.8	11.149	0.824	1.965
11.03.2015		24	69.605	54.5	9.2	69.388	38.6	4.6	15.9	0.217	1.116	22.19	63.7	6	11.633	53.4	5	10.3	10.556	0.775	1.892
12.03.2015		24	75.155	53	9.2	74.962	38.6	4.6	14.4	0.194	1.092	23.912	63.5	6	12.35	53.7	5	9.8	11.562	0.838	1.931
13.03.2015		24	78.404	54	9.2	78.22	39.7	4.6	14.3	0.185	1.138	21.672	65.5	6	10.882	54.1	5	11.4	10.79	0.812	1.95
14.03.2015		24	67.679	54.9	9.2	67.461	39	4.6	15.9	0.217	1.093	22.078	64.9	6	10.997	53.8	5	11.1	11.081	0.822	1.915
15.03.2015		24	62.769	54.5	9.2	62.489	38.1	4.6	16.4	0.229	1.045	23.822	63.7	6	11.418	53.5	5	10.2	12.405	0.889	1.933
16.03.2015		24	64.657	54.4	9.2	64.433	38.5	4.6	15.9	0.224	1.046	22.126	64.5	6	11.584	54.1	5	10.4	10.542	0.783	1.828
17.03.2015		24	53.172	55.5	9.2	52.96	37.6	4.6	17.9	0.212	0.963	21.404	65.1	6	11.848	54	5	11.1	9.555	0.736	1.695
18.03.2015		24	73.931	50.3	9.2	73.739	37.6	4.6	12.7	0.192	0.956	23.17	65.6	6	11.729	54.9	5	10.7	11.44	0.855	1.811
19.03.2015		24	65.452	50.9	9.2	65.248	37	4.6	13.9	0.204	0.927	23.359	67.1	6	11.089	55.7	5	11.4	12.27	0.927	1.855
20.03.2015		24	70.682	48.5	9.2	70.478	36.2	4.6	12.3	0.204	0.884	20.472	65.5	6	10.529	53.8	5	11.7	9.944	0.757	1.641
21.03.2015		24	71.291	52.2	9.2	71.068	37.5	4.6	14.7	0.222	1.062	21.234	65.7	6	11.171	54.1	5	11.6	10.063	0.772	1.833
22.03.2015		24	72.714	56.3	9.2	72.481	39.7	4.6	16.6	0.233	1.225	21.041	66.8	6	9.735	54.2	5	12.6	11.306	0.857	2.082
Среднее			73.74	54.9	9.2	73.529	39.4	4.6	15.5	0.211	1.255	21.339	65.5	6	10.52	54.6	5	10.9	10.819		
Итого		672	2064.712			2058.807				5.906	32.343	597.483			294.547				302.937	22.552	54.895
Досчет			606.727			604.809				1.917	9.081	196.465			99.881				96.583	7.312	16.392
Снятие			-480.069			-474.66				-5.409	-9.603	-131.16			-68.482				-62.678	-4.704	-14.307
Сумма			2191.37			2188.956				2.414	31.821	662.788			325.946				336.842	25.16	56.95

Итого потребление за расчетный месяц
 хв на источнике = 0.60 V гвс (м3) = 337.00 W гвс (Гкал) = 24.96 W без гвс (Гкал) = 31.82
 суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Учет сдан: ООО "ЭНЕРГОМОНТОРИНГ"

Отчет принят
 ОРНАТ ОАО "ТК-1"



Учет принят : 2015.03.27 10:45:29 Алямовская Ольга Юрьевна
 Комментарий ответственного лица : Отчет принят условно по заявке до получения акта допуска УУ. /Подпись