

Отчет о теплопотреблении по приборам УЛТЗ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Дворов: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 23-1, ТП-1 СПО
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная

Установленные приборы:
 Вычислитель: ТВ7-01 № 12001524
 расходомер

Подходящий тр.: Обратн. тр.
 тр.А. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **Зима:** $Q_{от} = m_1 * (h_1 - h_{хв}) - m_2 * (h_2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{твс} = m_3 * (h_3 - h_{хв})$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{твс.пот.} = Q_{твс.}$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{твс.гвс.ср.} = Q_{твс.ср.}$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{твс.гвс.ср.} = Q_{твс.ср.}$
 Фактические нагрузки: $Q_{от.ф.} = \frac{G_{от.ф.}}{t}$ Гвс.ф. = т/сут $Q_{от.ф.} = \frac{G_{от.ф.}}{t}$ Гкал/мес $Q_{от.ср.ф.} = \frac{G_{от.ср.ф.}}{t}$ Гкал/сут
 Константные значения: $P_1 = P_2 = P_3 = P_4 = T_1 = T_2 = T_3 = T_4 = T_5 =$

Дата	часы	Потраченный трыбровода					Обратный трыбровода				
		Т1	С	П1	Г1	Q1	Т2	С	П2	Г2	Q2
23.02.15	24	-	60,95	8,80	204,372	42,02	6,50	204,372	18,93	0,00	0,00
24.02.15	24	-	63,68	8,80	202,853	43,30	6,50	202,853	20,37	0,00	0,00
25.02.15	24	-	63,13	8,80	202,868	43,32	6,50	202,868	19,80	0,00	0,00
26.02.15	24	-	62,03	8,80	202,953	42,71	6,50	202,953	19,31	0,00	0,00
27.02.15	24	-	62,64	8,80	197,749	42,64	6,50	197,749	20,00	0,00	0,00
28.02.15	24	-	61,90	8,80	198,125	42,16	6,50	198,125	19,74	0,00	0,00
01.03.15	24	-	61,95	8,80	199,547	42,27	6,50	199,547	19,68	0,00	0,00
02.03.15	24	-	62,15	8,80	191,534	42,17	6,50	194,833	19,98	-3,299	0,00
03.03.15	24	-	63,08	8,80	198,761	43,56	6,50	195,633	19,52	3,129	0,00
04.03.15	24	-	61,02	8,80	200,982	42,79	6,50	197,021	18,22	3,962	0,00
05.03.15	24	-	62,64	8,80	199,613	43,09	6,50	196,401	19,55	3,212	0,00
06.03.15	24	-	63,01	8,80	198,000	43,16	6,50	195,038	19,86	2,962	0,00
07.03.15	24	-	61,41	8,80	198,557	42,46	6,50	195,516	18,95	3,041	0,00
08.03.15	24	-	60,61	8,80	202,649	42,37	6,50	199,495	18,24	3,154	0,00
09.03.15	24	-	58,97	8,80	206,999	41,93	6,50	203,357	17,04	3,242	0,00
10.03.15	24	-	58,24	8,80	204,809	41,30	6,50	201,588	16,94	3,222	0,00
11.03.15	24	-	57,53	8,80	204,736	41,14	6,50	201,571	16,65	3,031	0,00
12.03.15	24	-	56,97	8,80	201,885	40,32	6,50	198,854	16,38	3,165	0,00
13.03.15	24	-	62,20	8,80	200,076	42,84	6,50	197,027	19,36	3,050	0,00
14.03.15	24	-	56,75	8,80	202,701	40,30	6,50	199,670	16,44	3,031	0,00
15.03.15	24	-	56,95	8,80	205,993	40,50	6,50	202,303	16,45	3,090	0,00
16.03.15	24	-	59,88	8,80	202,529	42,03	6,50	199,472	17,86	3,057	0,00
17.03.15	24	-	55,77	8,80	208,946	40,71	6,50	205,811	15,06	3,135	0,00
18.03.15	24	-	49,71	8,80	212,467	37,84	6,50	209,365	11,87	3,102	0,00
19.03.15	24	-	52,60	8,80	206,053	38,87	6,50	203,031	13,73	3,023	0,00
20.03.15	24	-	57,04	8,80	203,370	40,94	6,50	200,375	16,09	2,995	0,00
21.03.15	24	-	60,82	8,80	201,938	42,29	6,50	198,915	18,53	3,022	0,00
22.03.15	24	-	64,35	8,80	197,410	43,37	6,50	194,412	20,99	2,998	0,00
Среднее	24,00	-	59,93	8,80	202,053	41,87	6,50	199,934	18,06	2,119	0,00
Итого	672,0	-	59,93	8,80	5657,477	0,000		5598,155	0,000	59,322	0,00

Ориентировочно до конца месяца (+)
 1842,059
 1173,274
 6326,262

Корректировка за прошлый месяц (-)
 27,426
 -1,629
 88,377

Показание счетчиков на момент снятия данных:
 31,13
 29,06
 106,92

Дата и время	Г1,т	Q1,Гкал	Г2,т	Q2,Гкал	Г3,т	Q3,т	Г4,т	Q4,т	Q1,Гкал	Показание ТВС
22.02.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.03.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды твс = _____ Г
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал
 Главный инженер _____
 (по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 Для отчетов

26.03.2015
 ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Шлиссельбургский 23-1, ТП-1 СПО