Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 26-2, СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 215583
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв=0 С
Подающий тр. Gmax Термопреобр. Преобр. давления
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
01.03.15	-		69,25	8,00	132,790	-		64,83	7,84	104,840	-	-	4,42	27,950	2,400
02.03.15	-		68,98	8,03	132,060	-		64,62	7,87	107,880	-	-	4,36	24,180	2,137
03.03.15	-		69,37	8,03	127,200	-		64,70	7,88	104,440	-	-	4,67	22,760	2,067
04.03.15	-		68,85	8,02	129,110	-		64,40	7,87	105,170	-	-	4,45	23,940	2,116
05.03.15	-		69,52	8,04	128,410	-		64,94	7,88	104,580	-	-	4,58	23,830	2,136
06.03.15	-		67,83	8,03	128,080	-		63,45	7,88	103,960	-	-	4,38	24,120	2,093
07.03.15	-		66,47	8,02	131,450	-		62,39	7,87	104,500	-	-	4,08	26,950	2,218
08.03.15	-		66,82	8,01	134,730	-		62,78	7,85	107,200	-	-	4,04	27,530	2,274
09.03.15	-		66,93	7,97	138,910	-		63,13	7,80	110,090	-	-	3,80	28,820	2,348
10.03.15	-		67,29	8,00	133,830	-		63,17	7,84	108,790	-	-	4,12	25,040	2,134
11.03.15	-		66,37	8,00	134,480	-		62,44	7,83	110,470	-	-	3,93	24,010	2,028
12.03.15	-		66,68	8,02	134,780	-		62,70	7,84	109,330	-	-	3,98	25,450	2,133
13.03.15	-		67,85	8,03	129,820	-		63,50	7,86	106,050	-	-	4,35	23,770	2,078
14.03.15	-		66,69	8,01	134,690	-		62,75	7,86	107,140	-	-	3,94	27,550	2,261
15.03.15	-		66,83	7,97	140,540	-		62,99	7,79	110,810	-	-	3,84	29,730	2,414
16.03.15	-		67,12	8,01	134,250	-		63,09	7,85	109,680	-	-	4,03	24,570	2,094
17.03.15	-		67,25	7,99	136,890	-		63,35	7,81	112,780	-	-	3,90	24,110	2,063
18.03.15	-		67,21	7,93	150,880	-		63,72	7,71	127,230	-	-	3,49	23,650	2,034
19.03.15	-		69,04	7,92	146,400	-		65,23	7,71	123,290	-	-	3,81	23,110	2,068
20.03.15	-		67,38	7,99	141,390	-		63,67	7,79	119,000	-	-	3,71	22,390	1,952
21.03.15	-		68,14	8,01	139,860	-		64,22	7,82	112,920	-	-	3,92	26,940	2,278
22.03.15	-		69,57	8,01	136,170	-		65,13	7,83	108,840	-	-	4,44	27,330	2,386
Среднее	-	-	67,79	8,00	135,305	-	-	63,69	7,83	109,954	-	-	4,10	25,351	2,169
Итого	0,0				2976,720	0,000				2418,990	0,000	0,00		557,730	47,71
Ориентировочно до конца месяца(+)					1267,509					1046,237				221,271	19,13
Итого за март 2015 :					4244,229					3465,227				779,001	66,837

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
30.12.99 00:00	0,000	-	0,000	-	-	0,000
30.12.99 00:00	0,000	-	0,000	-	-	0,000

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= _____ °С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ОАО «ТГК-1»
Отдел анализа
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 03.2015