№ 45 от 15.01.2014

ОТЧЕТ

о теплопотреблении в теплофикационной воде за **Март 2015**

ООО "ЭнергоМониторинг"
332-41-16

Абонент: **ООО "ЖКС №2 Невского района"** Адрес: **Шлиссельбургский пр. д.36 ТЦ1** Договор № **31502-3**

Тепловычислитель: СПТ943 №38467

Источник теплоты: ТЭЦ-22, Магистраль теплосети: Рыбацкая р/с Володарского, ТК-3 влево

Расчетные формулы: Fg=(G/(n*Gmax))*100%; dT=T1-T2; tхв=0

Подающий трубопровод:Ду=50мм,Gпр=80м3/ч;Обр. трубопровод: Ду=50мм,Gпр=80м3/ч

Подающий трубопровод ГВС: Ду=50мм, Gпр=80т/ч. Цирк. трубопровод ГВС: Ду=25мм, Gпр=20т/ч.

Договорные расходы: Gот=7 т/ч; Qот=0,525 Гкал/ч. Gгвс=10,4 т/ч; Qгвс=0,62 Гкал/ч, Qвент= Гкал/ч, Gвент= т/ч

День	n часы	подающий тр. T1 C	подающий тр. M1 тонн	dT C	обратный тр. T2 C	обратный тр. M2 тонн	dM тонн	Qсцо ГКал	система ГВС P3 кг/см2	t3 C	V3 м3	P4 кг/см2	t4 C	V4 м3	Vгвс м3	Qгвс ГКал	Qсум ГКал
23.02.2015	24,00	58,56	187,18	20,12	38,44	185,93	1,25	3,83	7,57	66,71	174,74	6,59	52,83	82,72	92,01	7,12	**10,95**
24.02.2015	24,00	59,62	182,64	20,88	38,74	181,53	1,11	3,87	7,64	66,48	159,98	6,65	51,69	84,58	75,40	6,11	**9,98**
25.02.2015	24,00	59,55	146,01	22,38	37,17	145,01	1,00	3,32	7,54	66,44	155,06	6,59	51,49	83,11	71,95	5,88	**9,19**
26.02.2015	24,00	58,29	176,39	20,40	37,89	175,15	1,24	3,66	7,65	67,20	159,61	6,65	52,18	85,71	73,90	6,10	**9,76**
27.02.2015	24,00	57,27	195,42	18,85	38,42	193,81	1,61	3,76	7,68	66,93	153,67	6,70	51,56	80,78	72,89	5,97	**9,73**
28.02.2015	24,00	55,60	201,54	17,75	37,86	200,23	1,32	3,64	7,66	66,97	161,19	6,70	52,01	76,50	84,69	6,65	**10,30**
01.03.2015	24,00	55,95	201,31	17,91	38,04	199,97	1,34	3,67	7,62	67,38	167,26	6,67	52,58	75,83	91,43	7,11	**10,78**
02.03.2015	24,00	55,58	201,45	17,75	37,84	200,09	1,36	3,64	7,66	67,18	164,81	6,66	52,62	82,42	82,39	6,57	**10,22**
03.03.2015	24,00	56,85	199,62	18,50	38,35	198,44	1,19	3,75	7,68	67,35	153,35	6,70	51,51	79,86	73,49	6,06	**9,82**
04.03.2015	24,00	56,95	190,51	18,77	38,18	188,98	1,53	3,65	7,67	66,97	154,60	6,70	51,51	80,07	74,53	6,08	**9,73**
05.03.2015	24,00	57,22	192,67	19,10	38,12	191,43	1,24	3,74	7,67	67,55	155,73	6,70	51,90	78,69	77,03	6,28	**10,02**
06.03.2015	24,00	55,91	200,44	17,97	37,94	199,26	1,18	3,66	7,68	66,13	153,23	6,70	51,36	78,53	74,70	5,96	**9,62**
07.03.2015	24,00	54,51	200,59	17,19	37,32	199,22	1,37	3,51	7,65	64,91	162,18	6,69	51,03	76,28	85,90	6,49	**10,00**
08.03.2015	24,00	54,17	199,74	16,95	37,21	198,49	1,25	3,45	7,65	65,04	161,50	6,66	50,79	81,11	80,39	6,24	**9,69**
09.03.2015	24,00	54,77	194,75	17,22	37,54	193,69	1,07	3,41	7,61	65,17	167,69	6,63	51,16	81,13	86,56	6,63	**10,04**
10.03.2015	24,00	55,27	196,52	17,61	37,65	195,26	1,26	3,52	7,55	65,12	148,49	6,66	50,84	70,86	77,63	5,93	**9,46**
11.03.2015	24,00	55,23	195,73	17,59	37,64	194,61	1,12	3,50	7,49	64,45	142,25	6,67	50,40	61,86	80,39	5,92	**9,42**
12.03.2015	24,00	53,50	200,71	16,71	36,79	199,46	1,25	3,41	7,54	64,61	147,41	6,64	49,59	67,37	80,04	6,05	**9,46**
13.03.2015	24,00	55,06	197,67	17,80	37,26	196,33	1,33	3,58	7,66	65,85	158,78	6,67	50,60	85,10	73,68	6,00	**9,59**
14.03.2015	24,00	55,88	195,27	18,18	37,71	194,13	1,14	3,61	7,64	65,12	166,29	6,66	50,74	82,56	83,73	6,49	**10,10**
15.03.2015	24,00	55,42	195,87	17,68	37,73	194,80	1,08	3,52	7,57	65,20	177,54	6,61	51,26	83,72	93,82	7,12	**10,64**
16.03.2015	24,00	55,21	192,84	17,63	37,58	191,51	1,33	3,46	7,64	65,33	163,33	6,65	50,94	86,35	76,98	6,13	**9,59**
17.03.2015	24,00	56,61	181,35	18,54	38,07	180,28	1,07	3,42	7,64	65,36	163,49	6,63	51,11	88,69	74,80	6,01	**9,43**
18.03.2015	24,00	53,97	161,47	17,03	36,94	160,31	1,16	2,80	7,56	65,60	156,97	6,47	52,34	88,02	68,95	5,55	**8,36**
19.03.2015	24,00	51,25	199,97	14,55	36,70	198,93	1,05	2,96	7,57	67,02	172,75	6,50	53,06	100,72	72,02	6,08	**9,04**
20.03.2015	24,00	53,98	197,05	16,24	37,74	196,14	0,91	3,25	7,63	65,84	170,08	6,58	52,31	94,61	75,47	6,10	**9,35**
21.03.2015	24,00	55,90	200,23	17,66	38,24	199,28	0,95	3,59	7,63	66,10	167,43	6,60	51,85	89,23	78,20	6,29	**9,88**
22.03.2015	24,00	58,21	200,67	19,37	38,83	199,48	1,19	3,95	7,61	67,87	172,29	6,63	52,75	82,32	89,96	7,17	**11,12**
Среднее:	24,00	55,94	192,34	18,15	37,78	191,13	1,21	3,54	7,62	66,14	161,13	6,64	51,57	81,74	79,39	6,29	**9,83**
ИТОГО:	672,00		5385,61			5351,75	33,90	99,13			4511,70			2288,73	2222,93	**176,09**	**275,27**
По среднему с 23.02.2015 по 28.02.2015			1117,47			1110,20	7,25	26,76			975,95			522,47	453,48	36,96	63,71
По среднему с 23.03.2015 по 31.03.2015			1714,60			1704,77	9,85	30,12			1499,58			809,92	689,63	55,71	85,85
Итого с учетом среднего			**5982,75**			**5946,32**	**36,50**	**102,49**			**5035,33**			**2576,18**	**2459,08**	**194,84**	**297,41**

Всего к оплате с учетом нормативных потерь на участке от границы раздела до узла учета, Q=_____Гкал.

Ответственный за учет тепловой энергии_____/ Малых Т.В. /

Энергосбыт отчет принят_____/ /

Общество с ограниченной ответственностью «Энергомониторинг» Для документов «Санкт-Петербург»

Филиал открытого акционерного общества «ТГК-1» Отдел расчетов и анализа теплопотребления ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО до момента получения АКТА допуска УУ 25.03.2015