Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 45, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 00701

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	МЕТРАН-55-ДИ
Обратн.тр.	VA2305M 25			КТПТР-05	МЕТРАН-55-ДИ
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.15	24	-	64,11	6,56	202,308	-	-	60,05	6,04	101,937	-	4,06	100,371	-	-	-	6,714
24.02.15	24	-	64,37	6,69	180,820	-	-	59,69	6,15	102,941	-	4,69	77,879	-	-	-	5,383
25.02.15	24	-	65,48	6,71	192,930	-	-	61,16	6,14	104,034	-	4,32	88,896	-	-	-	6,140
26.02.15	24	-	68,31	6,71	190,304	-	-	63,44	6,16	103,465	-	4,87	86,838	-	-	-	6,290
27.02.15	24	-	68,14	6,76	186,548	-	-	63,25	6,20	102,014	-	4,89	84,533	-	-	-	6,119
28.02.15	24	-	68,71	6,70	194,883	-	-	63,90	6,15	102,234	-	4,80	92,648	-	-	-	6,701
01.03.15	24	-	69,16	6,61	195,065	-	-	64,27	6,10	101,006	-	4,89	94,059	-	-	-	6,839
02.03.15	24	-	68,99	6,70	176,861	-	-	63,79	6,13	101,304	-	5,20	75,557	-	-	-	5,605
03.03.15	24	-	69,21	6,72	167,911	-	-	63,45	6,14	106,150	-	5,77	61,761	-	-	-	4,766
04.03.15	24	-	68,81	6,69	192,224	-	-	63,96	6,10	106,094	-	4,84	86,129	-	-	-	6,293
05.03.15	24	-	69,45	6,70	191,578	-	-	64,38	6,11	105,897	-	5,07	85,681	-	-	-	6,335
06.03.15	24	-	67,98	6,71	194,524	-	-	63,71	6,13	104,870	-	4,27	89,653	-	-	-	6,398
07.03.15	24	-	66,68	6,68	200,165	-	-	62,59	6,12	103,442	-	4,10	96,723	-	-	-	6,729
08.03.15	24	-	66,87	6,65	198,976	-	-	62,59	6,06	106,124	-	4,28	92,852	-	-	-	6,520
09.03.15	24	-	67,13	6,11	183,624	-	-	62,49	5,74	90,167	-	4,64	93,456	-	-	-	6,547
10.03.15	24	-	67,49	6,11	179,063	-	-	62,55	5,73	89,119	-	4,94	89,943	-	-	-	6,368
11.03.15	24	-	66,63	6,45	67,165	-	-	63,88	5,81	34,435	-	2,75	32,730	-	-	-	2,229
12.03.15	24	-	66,58	6,69	207,381	-	-	64,14	6,07	122,587	-	2,44	84,794	-	-	-	5,823
13.03.15	24	-	67,62	6,73	202,668	-	-	65,02	6,13	119,764	-	2,59	82,904	-	-	-	5,790
14.03.15	24	-	66,76	6,70	213,560	-	-	64,39	6,11	118,546	-	2,37	95,014	-	-	-	6,488
15.03.15	24	-	66,73	6,64	221,875	-	-	64,40	6,03	121,374	-	2,34	100,501	-	-	-	6,848
16.03.15	24	-	67,07	6,71	213,820	-	-	64,69	6,08	122,428	-	2,38	91,392	-	-	-	6,288
17.03.15	24	-	67,09	6,70	215,870	-	-	64,49	6,01	127,146	-	2,60	88,724	-	-	-	6,152
18.03.15	24	-	67,14	6,65	229,220	-	-	64,38	5,83	137,689	-	2,76	91,531	-	-	-	6,387
19.03.15	24	-	68,76	6,62	230,240	-	-	65,36	5,76	140,640	-	3,40	89,600	-	-	-	6,490
20.03.15	24	-	67,45	6,68	226,694	-	-	63,97	5,87	136,099	-	3,47	90,594	-	-	-	6,440
21.03.15	24	-	67,76	6,68	226,325	-	-	64,11	5,96	128,115	-	3,65	98,210	-	-	-	6,966
22.03.15	24	-	69,46	6,66	219,423	-	-	65,42	6,01	122,997	-	4,04	96,425	-	-	-	7,029
Среднее	24,00	-	67,50	6,63	196,501	-	-	63,55	6,03	109,379	-	3,94	87,121	-	-	-	6,167
Итого	672,0				5502,022	0,000				3062,624	0,000		2439,398	0,00	0,00	0,00	172,68
Ориентировочно до конца месяца(+)					2007,761					1176,577			831,184				58,83
Корректировка за прошлый месяц (-)					1203,017					665,325			537,692				38,25
Итого за март 2015 :					6306,765					3573,876			2732,889				193,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 10:00	81474,312	-	46639,112	-	-	-	2533,691	
23.03.15 10:00	81474,312	-	46639,112	-	-	-	2533,691	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

26.03.2015