Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 45, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 31172

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 50			Термопреобр.	
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.02.15	24	-	62,80	-	248,055	-	-	41,52	-	246,607	-	21,28	1,448	-	-	-	5,356
24.02.15	24	-	64,26	-	240,913	-	-	41,89	-	239,513	-	22,37	1,400	-	-	-	5,466
25.02.15	24	-	62,47	-	243,603	-	-	41,52	-	242,246	-	20,96	1,357	-	-	-	5,179
26.02.15	24	-	60,33	-	245,804	-	-	40,62	-	244,459	-	19,72	1,345	-	-	-	4,919
27.02.15	24	-	60,29	-	236,236	-	-	40,00	-	234,861	-	20,29	1,376	-	-	-	4,865
28.02.15	24	-	60,30	-	230,911	-	-	39,55	-	229,472	-	20,75	1,439	-	-	-	4,864
01.03.15	24	-	60,30	-	231,672	-	-	39,53	-	230,258	-	20,77	1,414	-	-	-	4,885
02.03.15	24	-	60,31	-	234,038	-	-	39,57	-	232,691	-	20,74	1,346	-	-	-	4,924
03.03.15	24	-	60,31	-	238,187	-	-	39,81	-	236,928	-	20,51	1,259	-	-	-	4,951
04.03.15	24	-	60,32	-	239,036	-	-	39,88	-	237,762	-	20,44	1,274	-	-	-	4,952
05.03.15	24	-	60,31	-	239,667	-	-	39,91	-	238,412	-	20,40	1,255	-	-	-	4,957
06.03.15	24	-	60,29	-	238,508	-	-	39,81	-	237,245	-	20,48	1,263	-	-	-	4,952
07.03.15	24	-	60,31	-	236,523	-	-	39,81	-	235,236	-	20,50	1,287	-	-	-	4,918
08.03.15	24	-	60,34	-	244,705	-	-	40,40	-	243,459	-	19,95	1,246	-	-	-	4,948
09.03.15	24	-	60,36	-	248,566	-	-	40,87	-	247,374	-	19,50	1,193	-	-	-	4,913
10.03.15	24	-	59,72	-	243,020	-	-	40,17	-	241,811	-	19,55	1,209	-	-	-	4,816
11.03.15	24	-	58,35	-	244,817	-	-	39,56	-	243,577	-	18,79	1,239	-	-	-	4,666
12.03.15	24	-	58,37	-	249,083	-	-	39,63	-	247,849	-	18,74	1,234	-	-	-	4,734
13.03.15	24	-	58,38	-	243,587	-	-	39,27	-	242,377	-	19,11	1,211	-	-	-	4,719
14.03.15	24	-	58,37	-	242,573	-	-	39,30	-	241,313	-	19,07	1,260	-	-	-	4,693
15.03.15	24	-	58,34	-	244,949	-	-	39,55	-	243,573	-	18,79	1,377	-	-	-	4,673
16.03.15	24	-	58,37	-	245,247	-	-	39,82	-	243,784	-	18,55	1,462	-	-	-	4,625
17.03.15	24	-	56,58	-	246,028	-	-	39,58	-	244,557	-	17,01	1,471	-	-	-	4,259
18.03.15	24	-	49,99	-	246,020	-	-	36,44	-	244,494	-	13,55	1,526	-	-	-	3,405
19.03.15	24	-	49,30	-	245,709	-	-	35,83	-	244,202	-	13,47	1,507	-	-	-	3,381
20.03.15	24	-	54,06	-	246,627	-	-	37,84	-	245,089	-	16,22	1,538	-	-	-	4,075
21.03.15	24	-	55,91	-	257,991	-	-	38,83	-	256,262	-	17,08	1,728	-	-	-	4,492
22.03.15	24	-	55,26	-	259,639	-	-	37,97	-	257,901	-	17,28	1,738	-	-	-	4,571
Среднее	24,00	-	58,73	-	243,275	-	-	39,59	-	241,904	-	19,14	1,372	-	-	-	4,720
Итого	672,0				6811,713	0,000				6773,309	0,000		38,404	0,00	0,00	0,00	132,16

Ориентировочно до конца месяца(+)	2246,477	2232,372	14,105	37,04
Корректировка за прошлый месяц (-)	1455,613	1446,373	9,240	35,01
Итого за март 2015 :	7602,577	7559,309	43,269	134,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.02.15 03:00	65076,017	-	61384,962	-	-	-	1890,016	
23.03.15 08:00	71943,605	-	68213,693	-	-	-	2023,073	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
26.03.2015