Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-02752-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 02752 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	*	117,73	98,10	19,63	55,26	35,45	19,81	6,00	6,00	1,94	19,63			20,75		20,75	-	55,29		1,09			3,03
25.10.15	25,00	*	125,30	104,48	20,82	64,64	39,62	25,02	6,00	6,00	2,62	20,82			22,47		22,47	-	64,57		1,34			3,96
26.10.15	24,00	*	123,27	110,46	12,81	64,92	40,69	24,23	6,00	6,00	2,68	12,81			14,35		14,35	-	64,96		0,83			3,51
27.10.15	24,00	*	121,26	108,03	13,24	64,23	40,08	24,15	6,00	6,00	2,61	13,24			14,74		14,74	-	64,21		0,85			3,46
28.10.15	24,00	*	121,15	106,72	14,44	64,11	39,22	24,89	6,00	6,00	2,65	14,44			15,97		15,97	-	64,17		0,93			3,58
29.10.15	24,00	*	118,01	101,17	16,84	63,62	38,34	25,28	6,00	6,00	2,56	16,84			18,36		18,36	-	63,65		1,07			3,63
30.10.15	24,00	*	119,36	104,09	15,27	64,38	39,08	25,30	6,00	6,00	2,63	15,27			16,82		16,82	-	64,38		0,98			3,62
31.10.15	24,00	*	119,13	100,99	18,13	63,69	38,24	25,44	6,00	6,00	2,57	18,13			19,68		19,68	-	63,69		1,16			3,72
01.11.15	24,00	*	120,12	102,28	17,84	64,47	39,36	25,11	6,00	6,00	2,57	17,84			19,40		19,40	-	64,42		1,15			3,72
02.11.15	24,00	*	120,11	105,06	15,06	65,12	40,47	24,65	6,00	6,00	2,59	15,06			16,60		16,60	-	65,11		0,98			3,57
03.11.15	24,00	*	120,79	105,79	14,99	65,14	41,02	24,12	6,00	6,00	2,55	14,99			16,52		16,52	-	65,13		0,98			3,53
04.11.15	24,00	*	120,37	104,97	15,40	65,48	41,08	24,41	6,00	6,00	2,56	15,40			16,95		16,95	-	65,48		1,01			3,57
05.11.15	24,00	*	120,21	106,44	13,77	65,55	40,90	24,65	6,00	6,00	2,62	13,77			15,31		15,31	-	65,54		0,90			3,53
06.11.15	24,00	*	118,37	105,58	12,79	64,73	39,91	24,82	6,00	6,00	2,62	12,79			14,29		14,29	-	64,72		0,83			3,45
07.11.15	24,00	*	119,84	102,22	17,62	64,45	39,06	25,39	6,00	6,00	2,60	17,62			19,19		19,19	-	64,41		1,14			3,73
08.11.15	24,00		122,40	98,20	24,21	64,11	38,77	25,35	6,00	6,00	2,49	24,21			25,84		25,84	-	64,09		1,55			4,04
09.11.15	24,00	*	117,42	104,01	13,42	63,37	38,78	24,59	6,00	6,00	2,56	13,42			14,87		14,87	-	63,36		0,85			3,41
10.11.15	24,00	*	119,38	103,76	15,61	64,04	39,37	24,67	6,00	6,00	2,56	15,61			17,12		17,12	-	64,02		1,00			3,56
11.11.15	24,00	*	119,56	101,97	17,59	63,74	39,13	24,61	6,00	6,00	2,51	17,59			19,11		19,11	-	63,73		1,12			3,63
12.11.15	24,00	*	118,86	102,31	16,55	63,42	38,89	24,53	6,00	6,00	2,51	16,55			18,03		18,03	-	63,40		1,05			3,56
13.11.15	24,00	*	117,54	103,35	14,19	63,46	38,75	24,71	6,00	6,00	2,55	14,19			15,66		15,66	-	63,44		0,90			3,45
14.11.15	24,00	*	119,70	99,44	20,26	63,05	38,27	24,77	6,00	6,00	2,46	20,26			21,79		21,79	-	63,02		1,28			3,74
15.11.15	24,00		118,96	95,35	23,62	62,89	37,63	25,26	6,00	6,00	2,41	23,62			25,16		25,16	-	62,87		1,48			3,89
16.11.15	24,00	*	115,17	97,99	17,18	63,68	37,46	26,22	6,00	6,00	2,57	17,18			18,70		18,70	-	63,81		1,10			3,66
17.11.15	24,00		118,52	100,62	17,90	67,71	39,51	28,21	6,00	6,00	2,84	17,90			19,66		19,66	-	67,71		1,21			4,05
18.11.15	24,00	*	118,95	100,37	18,58	68,63	40,21	28,43	6,00	6,00	2,85	18,58			20,39		20,39	-	68,71		1,28			4,13
19.11.15	24,00	*	132,43	117,17	15,26	69,01	42,80	26,21	6,00	6,00	3,07	15,26			17,14		17,14	-	68,98		1,05			4,13
20.11.15	24,00	*	39,47	37,37	2,10	59,66	40,66	19,00	6,00	6,00	0,73	2,10			2,50		2,50	-	48,93		0,10			0,83
21.11.15	24,00	*	82,21	61,48	20,73	63,22	35,34	27,88	6,00	6,00	1,73	20,73			21,93		21,93	-	62,17		1,29			3,02
22.11.15	24,00		110,65	87,62	23,03	69,68	38,90	30,78	6,00	6,00	2,70	23,03			24,86		24,86	-	69,65		1,60			4,30
23.11.15	24,00	*	109,90	94,57	15,33	70,66	39,89	30,78	6,00	6,00	2,91	15,33			17,13		17,13	-	70,69		1,08			3,99
Среднее	24,03	-	115,68	99,10	16,59	64,52	39,25	25,27	6,00	6,00	2,51	16,59	-	-	18,11	-	18,11	-	64,14	-	1,07	-	-	3,58
Итого	745,00		3586,16	3071,96	514,21						77,82	514,21	0,00	0,00	561,29	0,00	561,29	0,00			33,18	0,00	0,00	111,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	38121,52	31718,42	10569,83	0,00	10795,25	0,00	1207,55	716,65	-
	24.11.15 04:00	41713,34	34794,72	12015,08	0,00	12268,46	0,00	1318,96	809,90	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -2,26 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **561,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» НОЯ 2015 г.
печать энергосбыта