Абонент: ЖКС2 Невского Района, субабонент - банк
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015
Договор: 9134.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ: 023154
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/75

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15805
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15805-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 0;0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до ? ? ?
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 4,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,7652 Qот=~~0,6726~~ Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2792
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=~~0,1058~~ 0,1299
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 244,80 т/с Gот=~~215,28~~ Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=~~42,24~~ 52,08 т/сут
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00		513,33	488,83	24,51	57,32	47,22	10,10	7,90	3,80	2,73	127,17	76,05	51,12	129,13	76,87	52,26	-	57,12	47,43	3,66	2,92	0,74	6,38
25.10.15	24,00		524,09	500,93	23,16	67,11	54,36	12,75	7,90	3,80	3,66	127,58	77,30	50,28	130,22	78,38	51,83	-	66,73	54,21	4,32	3,36	0,97	7,99
26.10.15	24,00		539,31	522,68	16,63	67,21	54,79	12,41	7,90	3,80	3,63	124,80	79,88	44,92	127,39	80,99	46,39	-	66,86	54,15	4,02	3,00	1,02	7,65
27.10.15	24,00		530,30	515,14	15,15	66,50	54,23	12,27	7,90	3,80	3,51	121,26	77,74	43,53	123,73	78,79	44,93	-	66,16	53,48	3,86	2,88	0,99	7,37
28.10.15	24,00		535,86	519,45	16,41	66,42	54,01	12,41	7,90	3,80	3,62	122,83	78,12	44,71	125,32	79,17	46,15	-	66,08	53,14	3,97	2,95	1,01	7,58
29.10.15	24,00		518,85	501,63	17,21	65,98	53,39	12,60	7,90	3,80	3,59	120,74	76,13	44,61	123,16	77,14	46,02	-	65,66	52,87	3,90	2,93	0,97	7,50
30.10.15	24,00		523,38	507,97	15,41	66,76	54,04	12,72	7,90	3,80	3,66	119,93	76,80	43,14	122,39	77,83	44,55	-	66,40	53,28	3,87	2,86	1,01	7,54
31.10.15	24,00		521,78	502,39	19,40	66,04	53,39	12,65	7,90	3,80	3,63	122,81	75,86	46,96	125,28	76,87	48,41	-	65,69	52,90	4,05	3,08	0,97	7,68
01.11.15	24,00		524,43	505,55	18,88	66,81	54,18	12,63	7,90	3,80	3,62	122,78	76,09	46,69	125,29	77,13	48,16	-	66,44	53,68	4,07	3,10	0,97	7,69
02.11.15	24,00		526,62	509,60	17,02	67,48	54,86	12,62	7,90	3,80	3,60	121,78	76,62	45,16	124,32	77,69	46,63	-	67,14	54,26	4,02	3,03	0,99	7,62
03.11.15	24,00		525,93	510,94	14,99	67,46	55,04	12,42	7,90	3,80	3,51	120,12	76,86	43,26	122,63	77,94	44,69	-	67,13	54,29	3,89	2,90	0,99	7,40
04.11.15	24,00		527,90	511,54	16,35	67,81	55,36	12,45	7,90	3,80	3,52	121,49	76,84	44,65	124,05	77,93	46,12	-	67,48	54,66	4,00	3,01	0,98	7,52
05.11.15	24,00		528,71	513,23	15,48	67,91	55,43	12,48	7,90	3,80	3,54	120,69	76,86	43,83	123,24	77,95	45,29	-	67,56	54,55	3,96	2,96	1,00	7,50
06.11.15	24,00		530,18	514,16	16,02	67,09	54,59	12,50	7,90	3,80	3,60	120,46	76,27	44,19	122,95	77,31	45,64	-	66,74	53,75	3,94	2,95	0,99	7,54
07.11.15	24,00		529,87	511,76	18,11	66,78	54,23	12,55	7,90	3,80	3,63	122,18	75,95	46,22	124,68	76,99	47,69	-	66,42	53,58	4,05	3,07	0,98	7,68
08.11.15	24,00		531,83	510,23	21,60	66,37	53,86	12,51	7,90	3,80	3,62	125,29	75,61	49,68	127,83	76,63	51,20	-	65,99	53,31	4,24	3,28	0,96	7,86
09.11.15	24,00		531,88	513,11	18,78	65,64	53,38	12,26	7,90	3,80	3,54	123,31	76,23	47,08	125,76	77,24	48,52	-	65,31	52,81	4,03	3,07	0,95	7,57
10.11.15	24,00		526,17	509,25	16,92	66,38	53,88	12,50	7,90	3,80	3,73	118,61	75,82	42,79	121,01	76,84	44,17	-	66,04	53,23	3,80	2,83	0,97	7,53
11.11.15	24,00		531,07	512,43	18,64	66,06	53,73	12,33	7,90	3,80	3,56	129,83	83,32	46,51	132,44	84,47	47,97	-	65,72	53,97	4,04	3,06	0,98	7,59
12.11.15	24,00		529,30	510,03	19,27	65,74	53,48	12,26	7,90	3,80	3,51	130,05	82,93	47,12	132,64	84,07	48,57	-	65,41	53,74	4,05	3,08	0,97	7,56
13.11.15	24,00		525,48	507,40	18,08	65,79	53,52	12,28	7,90	3,80	3,47	129,44	83,35	46,09	132,02	84,49	47,52	-	65,46	53,73	3,99	3,02	0,98	7,46
14.11.15	24,00		523,63	506,30	17,33	65,31	53,00	12,31	7,90	3,80	3,49	128,44	83,17	45,27	130,97	84,29	46,68	-	64,95	53,15	3,92	2,94	0,98	7,41
15.11.15	24,00		518,63	497,30	21,33	65,19	52,66	12,53	7,90	3,80	3,52	129,85	80,95	48,90	132,39	82,02	50,37	-	64,81	52,83	4,14	3,17	0,97	7,66
16.11.15	24,00		516,50	496,59	19,91	66,09	53,01	13,08	7,90	3,80	3,70	128,34	80,90	47,43	130,92	81,99	48,93	-	65,79	53,03	4,15	3,12	1,03	7,85
17.11.15	24,00		520,95	502,50	18,45	70,38	56,07	14,31	7,90	3,80	4,16	127,67	81,44	46,23	130,55	82,65	47,90	-	69,96	55,91	4,38	3,23	1,14	8,53
18.11.15	24,00		520,31	502,41	17,89	71,35	56,82	14,53	7,90	3,80	4,22	126,96	81,26	45,70	129,90	82,50	47,40	-	70,96	56,75	4,40	3,24	1,15	8,62
19.11.15	24,00		520,14	503,95	16,19	72,09	57,55	14,54	7,90	3,80	4,23	125,26	81,19	44,07	128,21	82,45	45,76	-	71,66	57,41	4,32	3,16	1,16	8,54
20.11.15	24,00	*	551,22	531,91	19,32	72,39	58,78	13,61	7,90	3,80	4,89	128,26	81,66	46,60	131,31	83,02	48,29	-	71,98	59,30	4,39	3,35	1,04	9,28
21.11.15	24,00		543,21	522,11	21,10	71,82	58,10	13,73	7,90	3,80	4,24	127,25	79,83	47,43	130,23	81,08	49,15	-	71,40	57,64	4,48	3,39	1,10	8,73
22.11.15	24,00		522,14	496,65	25,49	72,57	58,01	14,56	7,90	3,80	4,31	128,05	76,62	51,44	131,11	77,82	53,29	-	72,17	57,78	4,82	3,71	1,10	9,13
23.11.15	24,00		523,24	504,14	19,10	73,58	58,66	14,92	7,90	3,80	4,43	124,12	78,12	46,00	127,16	79,36	47,80	-	73,18	58,12	4,54	3,37	1,18	8,97
Среднее	24,00	-	526,98	508,46	18,52	67,47	54,63	12,83	7,90	3,80	3,73	124,75	78,57	46,18	127,36	79,67	47,69	-	67,11	54,29	4,11	3,10	1,01	7,84
Итого	744,00		16336,24	15762,11	574,13						115,67	3867,37	2435,75	1431,62	3948,19	2469,90	1478,29	0,00			127,27	96,04	31,23	242,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 01:00	268536,78	255509,41	72593,83	53847,11	74274,08	54693,59	4766,17	-	-
	24.11.15 07:00	285003,27	271400,96	76489,05	56303,04	78250,93	57184,02	5011,40	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -6,30 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **236,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1478,29** куб.м.
Q ГВС излива **89,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать ответ.лица

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
«30 НОЯ 2015
печать энергосбыта

выполнить поверку сист. отоп. и цирк. ГВС
проверить правильность показаний приборов узла учета