Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 4 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253411-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 253411 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	152,25	132,16	20,09	57,39	36,81	20,58	7,00	5,00	2,72	20,09	-	-	21,49		21,49	-	57,18	-	1,15			3,87
25.10.15	24,00	-	157,67	135,01	22,66	66,16	40,98	25,18	7,00	5,00	3,40	22,66	-	-	24,67		24,67	-	66,10	-	1,50			4,90
26.10.15	24,00	-	158,23	142,32	15,91	66,39	41,80	24,59	7,00	5,00	3,50	15,91	-	-	17,83		17,83	-	66,25	-	1,05			4,56
27.10.15	24,00	-	154,57	137,07	17,50	65,39	40,73	24,66	7,00	5,00	3,38	17,50	-	-	19,33		19,33	-	65,32	-	1,14			4,53
28.10.15	24,00	-	156,58	139,31	17,27	65,66	40,65	25,01	7,00	5,00	3,49	17,27	-	-	19,23		19,23	-	65,54	-	1,13			4,62
29.10.15	24,00	-	150,96	134,38	16,58	65,06	39,92	25,14	7,00	5,00	3,38	16,58	-	-	18,48		18,48	-	64,95	-	1,08			4,46
30.10.15	24,00	-	152,73	136,50	16,23	65,82	40,57	25,25	7,00	5,00	3,45	16,23	-	-	18,12		18,12	-	65,72	-	1,07			4,51
31.10.15	24,00	-	152,07	135,26	16,81	65,10	39,89	25,21	7,00	5,00	3,41	16,81	-	-	18,78		18,78	-	65,01	-	1,09			4,50
01.11.15	24,00	-	154,57	135,71	18,86	65,91	40,39	25,52	7,00	5,00	3,46	18,86	-	-	20,92		20,92	-	65,84	-	1,24			4,71
02.11.15	24,00	-	154,26	136,78	17,48	66,59	41,06	25,53	7,00	5,00	3,50	17,48	-	-	19,37		19,37	-	66,49	-	1,16			4,66
03.11.15	24,00	-	152,31	137,12	15,19	66,61	41,31	25,30	7,00	5,00	3,47	15,19	-	-	16,91		16,91	-	66,51	-	1,01			4,48
04.11.15	24,00	-	154,54	137,26	17,28	66,90	41,59	25,31	7,00	5,00	3,48	17,28	-	-	19,21		19,21	-	66,81	-	1,15			4,63
05.11.15	24,00	-	156,06	137,41	18,65	66,93	41,67	25,26	7,00	5,00	3,48	18,65	-	-	20,55		20,55	-	66,84	-	1,25			4,72
06.11.15	24,00	-	152,64	137,19	15,45	66,13	41,18	24,95	7,00	5,00	3,42	15,45	-	-	17,17		17,17	-	66,03	-	1,02			4,44
07.11.15	24,00	-	152,42	136,76	15,66	65,79	40,80	24,99	7,00	5,00	3,42	15,66	-	-	17,20		17,20	-	65,70	-	1,03			4,45
08.11.15	24,00	-	156,89	136,51	20,38	65,36	40,50	24,86	7,00	5,00	3,40	20,38	-	-	22,26		22,26	-	65,29	-	1,33			4,73
09.11.15	24,00	-	156,44	137,61	18,83	64,88	40,52	24,36	7,00	5,00	3,36	18,83	-	-	20,65		20,65	-	64,79	-	1,22			4,58
10.11.15	24,00	-	152,63	137,31	15,32	65,43	40,55	24,88	7,00	5,00	3,42	15,32	-	-	17,16		17,16	-	65,35	-	1,00			4,42
11.11.15	24,00	-	153,62	136,88	16,74	65,09	40,59	24,50	7,00	5,00	3,35	16,74	-	-	18,53		18,53	-	65,00	-	1,09			4,44
12.11.15	24,00	-	161,24	156,30	4,94	64,79	40,64	24,15	7,00	5,00	3,78	4,94	-	-	6,83		6,83	-	64,71	-	0,32			4,10
13.11.15	24,00	-	153,84	136,32	17,52	64,84	40,36	24,48	7,00	5,00	3,34	17,52	-	-	19,34		19,34	-	64,76	-	1,13			4,47
14.11.15	24,00	-	153,03	135,46	17,57	64,36	39,47	24,89	7,00	5,00	3,37	17,57	-	-	19,42		19,42	-	64,28	-	1,13			4,50
15.11.15	24,00	-	155,48	132,65	22,83	64,19	38,95	25,24	7,00	5,00	3,35	22,83	-	-	24,77		24,77	-	64,12	-	1,46			4,82
16.11.15	24,00	-	149,74	132,94	16,80	65,59	39,25	26,34	7,00	5,00	3,51	16,80	-	-	18,81		18,81	-	65,41	-	1,10			4,60
17.11.15	24,00	-	153,05	130,95	22,10	69,31	40,92	28,39	7,00	5,00	3,72	22,10	-	-	24,40		24,40	-	69,20	-	1,53			5,25
18.11.15	24,00	-	152,45	134,68	17,77	70,42	41,52	28,90	7,00	5,00	3,89	17,77	-	-	19,98		19,98	-	70,30	-	1,25			5,14
19.11.15	24,00	-	151,70	135,20	16,50	70,93	42,09	28,84	7,00	5,00	3,90	16,50	-	-	18,78		18,78	-	70,85	-	1,17			5,07
20.11.15	24,00	-	159,86	144,83	15,03	71,42	43,30	28,12	7,00	5,00	4,08	15,03	-	-	17,31		17,31	-	71,32	-	1,07			5,15
21.11.15	24,00	-	155,69	139,70	15,99	70,78	42,88	27,90	7,00	5,00	3,90	15,99	-	-	18,26		18,26	-	70,69	-	1,13			5,03
22.11.15	24,00	-	153,53	133,23	20,30	71,45	42,02	29,43	7,00	5,00	3,93	20,30	-	-	22,83		22,83	-	71,35	-	1,45			5,37
23.11.15	24,00	-	152,72	135,52	17,20	72,66	42,70	29,96	7,00	5,00	4,06	17,20	-	-	19,63		19,63	-	72,54	-	1,25			5,31
Среднее	24,00	-	154,32	136,98	17,34	66,56	40,83	25,73	7,00	5,00	3,53	17,34	-	-	19,30	-	19,30	-	66,46	-	1,15	-	-	4,68
Итого	744,00		4783,77	4246,33	537,44						109,32	537,44	0,00	0,00	598,22	0,00	598,22	0,00			35,71	0,00	0,00	145,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 01:00	43179,22	38886,82	0,00	-	0,00	-	1058,06	-	-
	24.11.15 07:00	47999,37	43168,05	0,00	-	0,00	-	1204,23	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -2,36 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **142,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **598,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТ... печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ отчёт принят 30 НОЯ 2015 печать энергосбыта
«____» _____ г.